

#193567#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Нарвская 6-8А, Калининград
13
4602
ВКТ-7
00123092
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,805	0	168,87	170,51	0	163,89	167,76	0	0	24	0	0	82,7	59,5	23,21	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	3,62	0	166,03	167,28	0	161,36	164,69	0	0	24	0	0	80,3	57,8	22,44	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	3,255	0	177,53	179,44	0	173,3	176,94	0	0	24	0	0	73,6	54,8	18,79	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	3,138	0	175,76	177,75	0	171,69	175,35	0	0	24	0	0	72,2	54	18,28	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	3,23	0	175,67	177,55	0	171,56	175,21	0	0	24	0	0	72,2	53,4	18,84	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	3,235	0	174,09	175,86	0	169,91	173,46	0	0	24	0	0	73,4	54,3	19,03	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	3,561	0	173,08	174,46	0	168,42	171,82	0	0	24	0	0	78,2	57	21,14	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	3,911	0	171,95	172,97	0	167,06	170,32	0	0	24	0	0	80,8	57,4	23,39	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	3,62	0	170,32	171,49	0	165,57	168,81	0	0	24	0	0	80,2	58,4	21,84	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	3,508	0	176,58	178,05	0	171,93	175,4	0	0	24	0	0	77,4	56,9	20,41	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	3,469	0	174,07	175,45	0	169,45	172,79	0	0	24	0	0	77,8	57,3	20,47	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	3,543	0	168,08	169,25	0	163,46	166,64	0	0	24	0	0	79,5	57,8	21,67	0,7	0,7	-4
05.01.2026	3,678	0	171,29	172,39	0	166,5	169,72	0	0	24	0	0	80,3	58,2	22,1	0,7	0,7	-3
06.01.2026	3,841	0	170,08	171,03	0	165,09	168,27	0	0	24	0	0	82,4	59,1	23,27	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	3,869	0	164,56	165,28	0	159,53	162,54	0	0	24	0	0	84,2	60	24,22	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	3,952	0	158,07	158,59	0	153,11	155,98	0	0	24	0	0	85,5	59,7	25,79	0,7	0,7	-11
09.01.2026	3,999	0	162,41	162,97	0	157,34	160,29	0	0	24	0	0	85,4	60	25,4	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	3,835	0	165,23	166,05	0	160,35	163,43	0	0	24	0	0	82,5	58,6	23,9	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	3,872	0	166,27	167,12	0	161,43	164,56	0	0	24	0	0	81,8	57,8	23,97	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	3,82	0	166,24	167,08	0	161,31	164,41	0	0	24	0	0	82,8	59,1	23,67	0,7	0,7	-
13.01.2026	3,97	0	164,36	165,05	0	159,28	162,35	0	0	24	0	0	84,7	59,8	24,9	0,7	0,7	-
14.01.2026	3,914	0	162,51	163,2	0	157,63	160,6	0	0	24	0	0	83,5	58,7	24,81	0,7	0,7	-
15.01.2026	3,638	0	166,08	167,2	0	161,57	164,73	0	0	24	0	0	78,8	56,3	22,5	0,7	0,7	-
16.01.2026	3,766	0	164,3	165,24	0	159,6	162,73	0	0	24	0	0	81,1	57,5	23,6	0,7	0,7	-
17.01.2026	3,916	0	162,36	163,05	0	157,41	160,44	0	0	24	0	0	84	59,2	24,83	0,7	0,7	-
18.01.2026	4,032	0	159,88	160,38	0	154,89	157,81	0	0	24	0	0	85,3	59,3	26,01	0,7	0,7	-
19.01.2026	4,194	0	158,9	159,27	0	153,82	156,74	0	0	24	0	0	86,3	59	27,25	0,7	0,7	-
20.01.2026	3,955	0	161,01	161,54	0	155,99	158,88	0	0	24	0	0	85,2	59,9	25,34	0,7	0,7	-
21.01.2026	4,147	0	163,37	163,82	0	158,14	161,1	0	0	24	0	0	86,4	60,2	26,21	0,7	0,7	-
22.01.2026	3,995	0	151,16	151,49	0	146,39	149,11	0	0	24	0	0	85,8	58,6	27,27	0,7	0,7	-
23.01.2026	4,022	0	156,51	156,94	0	151,54	154,41	0	0	24	0	0	85,8	59,3	26,53	0,7	0,7	-
Итого:	116,31	0	5166,62	5197,75	0	5018,52	5117,29	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	116,31																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	1046,565	94925,49	96359,96	0	92789,12	94767,57	0
23.01.2026	1162,875	100092,11	101557,71	0	97807,64	99884,86	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 8:10:41