

#150508#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1141743

Номер абонента:

Леонова,24

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

$$Q = M1(h1 - h2)$$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.09.2025 по 21.10.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.09	---	---	---	---	---	20,01	19,97	0,90	0,50	24,00
22.09	---	---	---	---	---	19,68	19,68	0,90	0,50	24,00
23.09	---	---	---	---	---	19,25	19,27	0,90	0,50	24,00
24.09	---	---	---	---	---	18,97	19,01	0,90	0,50	24,00
25.09	---	---	---	---	---	18,60	18,65	0,90	0,50	24,00
26.09	---	---	---	---	---	18,37	17,96	0,90	0,50	24,00
27.09	---	---	---	---	---	18,07	18,11	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	18,99	18,95	0,90	0,50	168,00
28.09	---	---	---	---	---	17,98	18,02	0,90	0,50	24,00
29.09	---	---	---	---	---	17,36	17,42	0,90	0,50	24,00
30.09	---	---	---	---	---	17,17	17,26	0,90	0,50	24,00
01.10	---	---	---	---	---	17,39	17,46	0,90	0,50	24,00
02.10	---	---	---	---	---	17,06	17,13	0,90	0,50	24,00
03.10	---	---	---	---	---	16,74	16,81	0,90	0,50	24,00
04.10	---	---	---	---	---	16,42	16,48	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	17,16	17,23	0,90	0,50	168,00
05.10	---	---	---	---	---	16,48	16,52	0,90	0,50	24,00
06.10	1,005	90,5	91,9	1,3	---	72,11	61,11	0,90	0,50	24,00
07.10	1,789	195,9	199,1	3,2	---	72,24	63,19	0,90	0,50	24,00
08.10	1,630	175,6	178,4	2,8	---	71,79	62,59	0,90	0,50	24,00
09.10	1,427	155,4	158,0	2,5	---	72,11	63,01	0,90	0,50	24,00
10.10	1,280	140,5	142,8	2,3	---	72,15	63,12	0,90	0,50	24,00
11.10	1,149	131,2	133,3	2,1	---	72,13	63,45	0,90	0,50	24,00
Итого:	8,28	889,1	903,4	14,3	0,0	72,08	62,86	0,90	0,50	168,00
12.10	1,091	127,4	129,5	2,1	---	71,96	63,48	0,90	0,50	24,00
13.10	1,145	129,0	131,1	2,1	---	72,06	63,27	0,90	0,50	24,00
14.10	1,251	140,1	142,5	2,3	---	72,06	63,22	0,90	0,50	24,00
15.10	1,239	137,4	139,7	2,3	---	72,17	63,24	0,90	0,50	24,00
16.10	1,583	130,4	132,8	2,4	---	72,01	59,95	0,90	0,50	24,00
17.10	1,127	125,1	127,2	2,0	---	71,93	63,01	0,90	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	7,44	789,4	802,8	13,3	0,0	72,03	62,70	0,90	0,50	144,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20.10	3,530	359,5	365,5	6,0	---	71,74	61,70	0,90	0,50	72,00
21.10	1,270	124,8	127,0	2,2	---	71,91	61,81	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,80	484,3	492,5	8,3	0,0	71,78	61,73	0,90	0,50	96,00
Итого:	20,52	2162,8	2198,7	35,9	0,0	72,00	62,55	0,90	0,50	744,0
						dT=	9,45			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		20,52					
Показания интеграторов	На 24:00 20.09.2025	На 24:00 21.10.2025	Результат за период		На 08:00 22.10.2025		
Количество теплоты, Гкал	552,26	572,77	20,52		573,20		
Расход теплоносителя M1, т	56070,2	58233,0	2162,8		58274,9		
Расход теплоносителя M2, т	48998,6	51197,3	2198,7		51239,9		
Время наработки, ч	17539,1	18283,1	744,0		18291,3		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28