

# #282603#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Леонова 26-32, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 6285  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00257118  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,704	-0,238	198,01	199,32	191,67	195,99	-4,32	24	0	0	86,1	60,2	25,87	0,5	0,49	-
19.02.2026	4,465	-0,23	199,27	200,84	193,34	197,69	-4,35	24	0	0	82,7	58,3	24,4	0,5	0,49	-
20.02.2026	4,496	-0,229	201,46	203,06	195,53	199,91	-4,38	24	0	0	82,2	58	24,27	0,5	0,49	-
21.02.2026	4,375	-0,223	198,52	200,15	192,78	197,07	-4,29	24	0	0	81,5	57,5	23,97	0,51	0,49	-
22.02.2026	4,144	-0,22	205,34	207,28	199,87	204,25	-4,38	24	0	0	77,9	56	21,95	0,51	0,49	-
23.02.2026	4,128	-0,215	203,74	205,68	198,43	202,8	-4,37	24	0	0	76,8	54,8	22,03	0,5	0,49	-
24.02.2026	4,012	-0,214	201,67	203,73	196,49	200,86	-4,37	24	0	0	76,5	54,8	21,63	0,51	0,49	-
25.02.2026	3,978	-0,223	201,04	203,08	195,69	200,08	-4,39	24	0	0	78	56,4	21,59	0,51	0,49	-
26.02.2026	3,977	-0,209	200,74	202,62	195,56	199,79	-4,23	24	0	0	76,6	55	21,53	0,51	0,49	-
27.02.2026	3,697	-0,208	206,38	208,52	201,42	205,68	-4,26	24	0	0	73,6	54,1	19,51	0,51	0,49	-
28.02.2026	3,862	-0,215	213,24	215,42	208,06	212,47	-4,41	24	0	0	73,8	54	19,72	0,51	0,49	-
01.03.2026	3,879	-0,207	207,09	209,22	202,1	206,46	-4,36	24	0	0	73,4	53,1	20,34	0,51	0,49	-
02.03.2026	3,757	-0,209	205,21	207,39	200,27	204,59	-4,32	24	0	0	73,6	53,7	19,92	0,51	0,49	-
03.03.2026	3,721	-0,215	211,32	213,6	206,21	210,65	-4,44	24	0	0	73,6	54,4	19,22	0,51	0,49	-
04.03.2026	3,75	-0,209	204,22	206,39	199,28	203,62	-4,34	24	0	0	73,6	53,7	19,98	0,51	0,49	-
05.03.2026	3,68	-0,202	201,57	203,75	196,75	201,01	-4,26	24	0	0	73,5	53,6	19,85	0,5	0,49	-
06.03.2026	3,827	-0,204	203,42	205,5	198,47	202,74	-4,27	24	0	0	74	53,5	20,43	0,51	0,49	-
07.03.2026	3,822	-0,21	210,12	212,26	205,03	209,36	-4,33	24	0	0	73,8	54	19,79	0,51	0,49	-
08.03.2026	3,797	-0,224	216,71	219,02	211,47	215,99	-4,52	24	0	0	73,8	54,6	19,12	0,51	0,49	-
09.03.2026	3,761	-0,219	218,46	220,75	213,22	217,65	-4,43	24	0	0	73,7	54,9	18,79	0,51	0,49	-
10.03.2026	3,921	-0,227	223,35	225,69	217,96	222,56	-4,6	24	0	0	73,6	54,5	19,15	0,51	0,48	-
11.03.2026	3,721	-0,234	226,5	228,99	221,06	225,69	-4,63	24	0	0	73,5	55,5	18	0,51	0,48	-
12.03.2026	3,898	-0,236	223,63	226,1	218,23	222,97	-4,74	24	0	0	73,7	54,6	19,04	0,51	0,48	-
13.03.2026	3,676	-0,236	224,11	226,73	218,8	223,52	-4,72	24	0	0	73,1	55,1	17,99	0,51	0,48	-
14.03.2026	3,715	-0,239	231,47	234,08	225,97	230,71	-4,74	24	0	0	73,1	55,5	17,61	0,51	0,48	-
15.03.2026	3,85	-0,222	225,06	227,43	219,73	224,27	-4,54	24	0	0	73	54,4	18,66	0,51	0,48	-
16.03.2026	3,66	-0,216	217,98	220,24	212,79	217,14	-4,35	24	0	0	73,3	55	18,33	0,5	0,48	-
17.03.2026	3,688	-0,206	209,21	211,54	204,4	208,76	-4,36	24	0	0	71,8	52,7	19,17	0,51	0,49	-
18.03.2026	3,57	-0,212	208,01	210,4	203,13	207,52	-4,39	24	0	0	72,6	53,8	18,75	0,5	0,48	-
Итого:	113,531	0	6096,85	6158,78	5943,71	6071,8	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	113,531															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1803,76	161008,39	164060,62	157150,8	161292,29
18.03.2026	1917,291	167105,24	170219,4	163094,51	167364,09

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:24:27