

#207121#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 32А, Калининград
13
4889
ВКТ-7
00122965
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,499	0	87,5	85,01	0	84,87	83,84	0	0	24	0	0	83	53,6	29,42	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	2,601	0	92,03	89,51	0	89,32	88,3	0	0	24	0	0	82,8	53,7	29,1	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	2,448	0	92,58	90,01	0	89,99	88,83	0	0	24	0	0	80	52,8	27,22	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	2,435	0	94,37	91,74	0	91,73	90,5	0	0	24	0	0	80,3	53,8	26,54	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	2,355	0	90,22	87,67	0	87,69	86,51	0	0	24	0	0	80,1	53,2	26,88	0,7	0,7	-6
29.01.2026	2,487	0	88,16	85,62	0	85,45	84,44	0	0	24	0	0	84	54,9	29,12	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	1,842	0	83,42	81,23	0	80,89	79,79	0	0	24	0	0	84,3	61,7	22,63	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	2,569	0	81,97	78,62	0	79,41	77,59	0	0	24	0	0	85,2	52,9	32,33	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	2,545	0	77,95	74,86	0	75,5	73,91	0	0	24	0	0	85,7	52	33,72	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	2,683	0	85,63	82,37	0	82,82	81,2	0	0	24	0	0	87,7	55,3	32,35	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	2,574	0	95,79	90,66	0	92,61	89,13	0	0	24	0	0	88,2	60,2	27,95	0,7	0,7	-18
04.02.2026	2,749	0	95,82	91,5	0	92,67	90,05	0	0	24	0	0	88	58,4	29,64	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	2,687	0	100,99	97,36	0	97,8	95,82	0	0	24	0	0	85,9	58,4	27,45	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	2,49	0	102,33	99,11	0	99,31	97,62	0	0	24	0	0	82,5	57,5	25,06	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	2,383	0	100,59	97,4	0	97,75	95,93	0	0	24	0	0	80,7	56,3	24,37	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	2,477	0	99,15	95,75	0	96,27	94,36	0	0	24	0	0	81,7	55,9	25,75	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	2,446	0	93,65	90,12	0	90,76	88,78	0	0	24	0	0	84,6	57,6	26,93	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	2,491	0	95,4	91,79	0	92,48	90,4	0	0	24	0	0	84,4	57,5	26,91	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	2,591	0	108,3	104,65	0	105,24	103,11	0	0	24	0	0	80,6	55,9	24,62	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	2,753	0	124,44	122,08	0	121,13	120,35	0	0	24	0	0	77,9	55,2	22,74	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	2,754	0	123,32	121,51	0	119,97	119,76	0	0	24	0	0	78,8	55,9	22,95	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	2,916	0	122,95	120,88	0	119,32	119,01	0	0	24	0	0	82,5	58	24,43	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	3,116	0	121,25	118,98	0	117,35	117,02	0	0	24	0	0	86,4	59,9	26,52	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	3,207	0	119,27	117,02	0	115,26	115,04	0	0	24	0	0	88,6	60,8	27,8	0,7	0,7	-
17.02.2026	3,107	0	118,39	116,26	0	114,54	114,32	0	0	24	0	0	87,3	60,2	27,08	0,7	0,7	-
Итого:	65,205	0	2495,47	2421,71	0	2420,13	2385,61	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,205																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	580,302	52779,63	51876,02	0	51609,23	51032,21	0
17.02.2026	645,507	55275,1	54297,73	0	54029,36	53417,82	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 12:54:03