

#282602#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Леонова 32А, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 4889
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122965
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,954	0	121,3	119,14	0	117,67	117,26	0	0	24	0	0	83,4	58,3	25,08	0,7	0,7	-
19.02.2026	2,747	0	121,63	119,61	0	118,23	117,84	0	0	24	0	0	80,1	56,8	23,25	0,7	0,7	-
20.02.2026	2,719	0	122,71	120,73	0	119,32	118,91	0	0	24	0	0	79,6	56,8	22,79	0,7	0,7	-
21.02.2026	2,628	0	120,86	119,01	0	117,57	117,25	0	0	24	0	0	78,9	56,5	22,36	0,7	0,7	-
22.02.2026	2,534	0	125,23	123,48	0	122,06	121,77	0	0	24	0	0	75,4	54,7	20,77	0,7	0,7	-
23.02.2026	2,411	0	123,73	122,05	0	120,7	120,35	0	0	24	0	0	74,3	54,3	19,99	0,7	0,7	-
24.02.2026	2,438	0	121,96	120,32	0	118,98	118,73	0	0	24	0	0	73,9	53,4	20,48	0,7	0,7	-
25.02.2026	2,435	0	121,17	119,62	0	118,14	117,95	0	0	24	0	0	75,4	54,8	20,61	0,7	0,7	-
26.02.2026	2,391	0	120,79	119,28	0	117,86	117,65	0	0	24	0	0	74,1	53,8	20,29	0,7	0,7	-
27.02.2026	2,233	0	124,51	123,16	0	121,7	121,57	0	0	24	0	0	71,3	52,9	18,37	0,7	0,7	-
28.02.2026	2,243	0	129,06	127,66	0	126,12	125,98	0	0	24	0	0	71,4	53,6	17,79	0,7	0,7	-
01.03.2026	2,268	0	124,89	123,48	0	122,06	121,88	0	0	24	0	0	71	52,4	18,58	0,7	0,7	-
02.03.2026	2,16	0	123,35	121,97	0	120,56	120,38	0	0	24	0	0	71,3	53,3	17,94	0,7	0,7	-
03.03.2026	2,229	0	127,03	125,7	0	124,12	124,05	0	0	24	0	0	71,3	53,3	17,97	0,7	0,7	-
04.03.2026	2,257	0	122,21	120,86	0	119,43	119,32	0	0	24	0	0	71,3	52,4	18,91	0,7	0,7	-
05.03.2026	2,192	0	120,39	119,08	0	117,7	117,55	0	0	24	0	0	71,1	52,5	18,64	0,7	0,7	-
06.03.2026	2,254	0	121,62	120,23	0	118,82	118,68	0	0	24	0	0	71,6	52,6	18,99	0,7	0,7	-
07.03.2026	2,312	0	125,99	124,51	0	123,12	122,89	0	0	24	0	0	71,5	52,7	18,8	0,7	0,7	-
08.03.2026	2,254	0	130,43	128,88	0	127,48	127,15	0	0	24	0	0	71,5	53,8	17,69	0,7	0,7	-
09.03.2026	2,273	0	131,19	129,7	0	128,22	127,97	0	0	24	0	0	71,4	53,7	17,75	0,7	0,7	-
10.03.2026	2,188	0	134,14	132,7	0	131,07	130,87	0	0	24	0	0	71,4	54,7	16,69	0,7	0,7	-
11.03.2026	2,27	0	136,68	135,13	0	133,59	133,3	0	0	24	0	0	71,3	54,3	16,99	0,7	0,7	-
12.03.2026	2,266	0	134,29	132,67	0	131,26	130,83	0	0	24	0	0	71,4	54,2	17,26	0,7	0,7	-
13.03.2026	2,2	0	134,57	132,87	0	131,52	131,05	0	0	24	0	0	70,8	54,1	16,75	0,7	0,7	-
14.03.2026	2,182	0	139,37	137,71	0	136,26	135,82	0	0	24	0	0	70,9	54,9	16,02	0,7	0,7	-
15.03.2026	2,232	0	135	133,28	0	132	131,48	0	0	24	0	0	70,8	53,9	16,93	0,7	0,7	-
16.03.2026	2,154	0	130,24	128,54	0	127,29	126,79	0	0	24	0	0	71,1	54,2	16,94	0,7	0,7	-
17.03.2026	2,102	0	123,93	122,36	0	121,21	120,79	0	0	24	0	0	69,7	52,4	17,34	0,7	0,7	-
18.03.2026	2,177	0	123,35	121,79	0	120,62	120,22	0	0	24	0	0	70,4	52,3	18,07	0,7	0,7	-
Итого:	67,703	0	3671,62	3625,52	0	3584,68	3576,28	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,703																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	645,507	55275,1	54297,73	0	54029,36	53417,82	0
18.03.2026	713,21	58946,72	57923,25	0	57614,04	56994,1	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:20:19