

#162526#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 32А, Калининград
13
4889
ВКТ-7
00122965
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,375	0	158,46	156,94	0	154,86	153,65	0	0	24	0	0	70,7	68,3	2,42	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,4	0	158,56	156,43	0	155	153,18	0	0	24	0	0	70,8	68,2	2,58	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,35	0	158,6	156,47	0	155,01	153,14	0	0	24	0	0	70,9	68,7	2,25	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,405	0	157,72	156,02	0	154,16	152,75	0	0	24	0	0	70,7	68,1	2,63	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,428	0	158,51	156,07	0	154,92	152,84	0	0	24	0	0	70,7	67,9	2,76	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,378	0	155,87	152,88	0	152,43	149,72	0	0	24	0	0	70,3	67,8	2,47	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,4	0	153,74	150,84	0	150,28	147,67	0	0	24	0	0	70,8	68,1	2,66	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,354	0	172,66	169,56	0	168,8	166,01	0	0	24	0	0	70,4	68,3	2,1	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,851	0	149,85	147	0	146,67	144,34	0	0	24	0	0	69	63,2	5,8	0,7	0,7	-
03.10.2025	1,245	0	99,47	96,64	0	97,28	95,21	0	0	24	0	0	69,9	57	12,82	0,7	0,7	-
04.10.2025	1,423	0	85,26	82,52	0	83,42	81,5	0	0	24	0	0	68,7	51,6	17,08	0,7	0,7	-
05.10.2025	1,631	0	87,33	84,68	0	85,44	83,68	0	0	24	0	0	69,2	50,1	19,09	0,7	0,7	-
06.10.2025	1,566	0	84,29	81,59	0	82,5	80,59	0	0	24	0	0	69,3	50,4	18,99	0,7	0,7	-
07.10.2025	1,632	0	79,71	76,89	0	78,03	76,01	0	0	24	0	0	69,6	48,7	20,9	0,7	0,7	-
08.10.2025	1,549	0	76,96	74,07	0	75,31	73,27	0	0	24	0	0	69,1	48,5	20,58	0,7	0,7	-
09.10.2025	1,502	0	77,67	74,82	0	75,99	73,97	0	0	24	0	0	69,4	49,6	19,78	0,7	0,7	-
10.10.2025	1,526	0	76,57	73,72	0	74,89	72,87	0	0	24	0	0	69,4	49	20,43	0,7	0,7	-
11.10.2025	1,59	0	79,05	76,01	0	77,37	75,18	0	0	24	0	0	69,5	49	20,54	0,7	0,7	-
12.10.2025	1,651	0	80,58	77,69	0	78,84	76,85	0	0	24	0	0	69,4	48,5	20,93	0,7	0,7	-
13.10.2025	1,586	0	79,08	76,19	0	77,4	75,33	0	0	24	0	0	69,5	49	20,51	0,7	0,7	-
14.10.2025	1,595	0	79,04	76,24	0	77,36	75,36	0	0	24	0	0	69,5	48,8	20,63	0,7	0,7	-
15.10.2025	1,606	0	79,93	77,15	0	78,23	76,27	0	0	24	0	0	69,6	49	20,57	0,7	0,7	-
16.10.2025	1,607	0	77,76	74,89	0	76,08	74,08	0	0	24	0	0	69,4	48,2	21,14	0,7	0,7	-
17.10.2025	1,578	0	77,97	75,16	0	76,29	74,35	0	0	24	0	0	69,3	48,6	20,7	0,7	0,7	-
18.10.2025	1,593	0	76,08	73,26	0	74,4	72,47	0	0	24	0	0	69,3	47,9	21,44	0,7	0,7	-
19.10.2025	1,637	0	76,35	73,93	0	74,67	73,18	0	0	24	0	0	69,4	47,4	21,94	0,7	0,7	-
20.10.2025	1,566	0	74,4	71,74	0	72,8	70,97	0	0	24	0	0	69,1	47,6	21,52	0,7	0,7	-
21.10.2025	1,543	0	73,54	70,98	0	71,95	70,24	0	0	24	0	0	69,2	47,7	21,46	0,7	0,7	-
22.10.2025	1,593	0	75,93	73,53	0	74,28	72,74	0	0	24	0	0	69,5	48	21,5	0,7	0,7	-
23.10.2025	1,61	0	77,36	74,89	0	75,68	74,08	0	0	24	0	0	69,5	48,2	21,34	0,7	0,7	-
Итого:	36,77	0	3098,3	3018,8	0	3030,34	2971,5	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,77																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2025	361,673	41926,46	41379,13	0	41012,54	40669,91	0
23.10.2025	398,443	45024,76	44397,93	0	44042,88	43641,41	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:28:28