

#165900#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 32А, Калининград
13
4889
ВКТ-7
00122965
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,599	0	78,35	75,8	0	76,67	74,97	0	0	24	0	0	69,4	48,6	20,9	0,7	0,7	-
25.10.2025	1,621	0	78,65	76,13	0	76,97	75,33	0	0	24	0	0	69,3	48,2	21,07	0,7	0,7	-
26.10.2025	1,613	0	78,59	76,09	0	76,91	75,26	0	0	24	0	0	69,2	48,2	20,97	0,7	0,7	-
27.10.2025	1,624	0	78,1	75,43	0	76,42	74,63	0	0	24	0	0	69,5	48,2	21,25	0,7	0,7	-
28.10.2025	1,639	0	79,87	77,13	0	78,19	76,27	0	0	24	0	0	69,4	48,4	21,01	0,7	0,7	-
29.10.2025	1,63	0	80,28	77,6	0	78,54	76,73	0	0	24	0	0	69,6	48,8	20,77	0,7	0,7	-
30.10.2025	1,653	0	80,5	77,77	0	78,79	76,91	0	0	24	0	0	69,5	48,5	21	0,7	0,7	-
31.10.2025	1,675	0	80,17	77,46	0	78,49	76,64	0	0	24	0	0	69,4	48,1	21,36	0,7	0,7	-
01.11.2025	1,693	0	80,06	77,29	0	78,38	76,46	0	0	24	0	0	69,6	48	21,59	0,7	0,7	-
02.11.2025	1,672	0	82,92	80,11	0	81,12	79,2	0	0	24	0	0	69,7	49	20,64	0,7	0,7	-
03.11.2025	1,692	0	85,34	82,41	0	83,42	81,47	0	0	24	0	0	69,8	49,6	20,27	0,7	0,7	-
04.11.2025	1,722	0	85,92	82,96	0	84,03	82,03	0	0	24	0	0	69,7	49,2	20,51	0,7	0,7	-
05.11.2025	1,71	0	87,66	84,69	0	85,74	83,7	0	0	24	0	0	70	50	19,99	0,7	0,7	-
06.11.2025	1,689	0	87,52	84,59	0	85,6	83,58	0	0	24	0	0	69,8	50,1	19,75	0,7	0,7	-
07.11.2025	1,689	0	85,7	82,78	0	83,82	81,82	0	0	24	0	0	70	49,9	20,16	0,7	0,7	-
08.11.2025	1,712	0	84,37	81,43	0	82,51	80,53	0	0	24	0	0	69,8	49	20,77	0,7	0,7	-
09.11.2025	1,706	0	83,97	81,09	0	82,15	80,2	0	0	24	0	0	69,6	48,9	20,76	0,7	0,7	-
10.11.2025	1,705	0	85,45	82,55	0	83,57	81,63	0	0	24	0	0	69,6	49,2	20,42	0,7	0,7	-
11.11.2025	1,743	0	85,75	82,91	0	83,89	81,99	0	0	24	0	0	69,8	49	20,79	0,7	0,7	-
12.11.2025	1,707	0	83,15	80,25	0	81,36	79,41	0	0	24	0	0	69,4	48,4	21	0,7	0,7	-
13.11.2025	1,723	0	84,88	81,9	0	83,02	81,02	0	0	24	0	0	69,4	48,6	20,8	0,7	0,7	-
14.11.2025	1,719	0	86,53	83,54	0	84,65	82,56	0	0	24	0	0	69,7	49,4	20,32	0,7	0,7	-
15.11.2025	1,742	0	83,92	80,94	0	82,05	80,04	0	0	24	0	0	70,1	48,9	21,26	0,7	0,7	-
16.11.2025	1,905	0	82,39	79,38	0	80,46	78,47	0	0	24	0	0	73,7	50	23,67	0,7	0,7	-
17.11.2025	1,849	0	83,1	80,2	0	81,17	79,29	0	0	24	0	0	71,9	49,1	22,79	0,7	0,7	-
18.11.2025	1,733	0	79,55	76,83	0	77,79	76	0	0	24	0	0	70,4	48,1	22,3	0,7	0,7	-
19.11.2025	1,7	0	74,2	72,44	0	72,52	71,67	0	0	24	0	0	70,9	47,4	23,5	0,7	0,7	-
20.11.2025	1,782	0	74,19	71,58	0	72,49	70,8	0	0	24	0	0	72,5	47,9	24,61	0,7	0,7	-
21.11.2025	1,751	0	74,35	71,2	0	72,66	70,42	0	0	24	0	0	71,8	47,7	24,12	0,7	0,7	-
22.11.2025	1,768	0	74,41	71,31	0	72,72	70,57	0	0	24	0	0	72,2	47,8	24,33	0,7	0,7	-
23.11.2025	1,971	0	76,97	73,98	0	75,02	73,07	0	0	24	0	0	76,8	50,5	26,25	0,7	0,7	-
Итого:	53,137	0	2526,81	2439,77	0	2471,12	2412,67	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,137																	

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2025	398,443	45024,76	44397,93	0	44042,88	43641,41	0
23.11.2025	451,58	47551,57	46837,7	0	46514	46054,08	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.11.2025 12:41:49