

#193563#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026																	
Потребитель			УЮТ, ООО, УК														
Адрес потребителя			Леонова 32А, Калининград														
Номер абонента			13														
Порядковый номер			4889														
Тип теплосчётчика			ВКТ-7														
Заводской номер			00122965														
Номер системы			1														

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	2,235	0	83,98	80,96	0	81,6	79,9	0	0	24	0	0	80,6	53,2	27,37	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	2,233	0	84,23	81,08	0	81,98	80,09	0	0	24	0	0	78,4	51,1	27,23	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	2,023	0	88,81	85,81	0	86,82	84,85	0	0	24	0	0	72	48,6	23,31	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	1,961	0	88,36	85,51	0	86,38	84,59	0	0	24	0	0	70,5	47,8	22,73	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	1,881	0	86,16	83,17	0	84,25	82,28	0	0	24	0	0	70,4	48	22,37	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	1,899	0	85	81,83	0	83,07	80,93	0	0	24	0	0	71,5	48,6	22,88	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	2,149	0	86,47	83,05	0	84,3	82,04	0	0	24	0	0	76,1	50,6	25,51	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	2,308	0	86,12	82,79	0	83,81	81,78	0	0	24	0	0	78,7	51,1	27,57	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	2,269	0	88,01	84,78	0	85,66	83,7	0	0	24	0	0	78,3	51,8	26,48	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	2,145	0	90,75	87,39	0	88,49	86,33	0	0	24	0	0	75,4	51,2	24,23	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	1,992	0	85,55	82,25	0	83,36	81,2	0	0	23	1	1	75,9	52	23,9	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	2,252	0	88,36	84,85	0	85,99	83,78	0	0	24	0	0	77,5	51,4	26,18	0,7	0,7	-4
05.01.2026	2,271	0	90,19	86,61	0	87,77	85,53	0	0	24	0	0	78,3	52,4	25,91	0,7	0,7	-3
06.01.2026	2,391	0	90,87	87,53	0	88,27	86,35	0	0	24	0	0	80,5	53,4	27,07	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	2,47	0	88,7	85,31	0	86,09	84,17	0	0	24	0	0	82,3	53,6	28,67	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	2,426	0	85,79	83	0	83,19	81,89	0	0	24	0	0	83,5	54,4	29,16	0,7	0,7	-11
09.01.2026	2,529	0	87,73	84,81	0	85,09	83,7	0	0	24	0	0	83,4	53,7	29,72	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	2,486	0	90,58	87,58	0	88,02	86,48	0	0	24	0	0	80,7	52,4	28,23	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	2,351	0	90,69	87,77	0	88,15	86,63	0	0	24	0	0	79,9	53,3	26,66	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	2,36	0	88,99	86,02	0	86,47	84,85	0	0	24	0	0	80,9	53,6	27,28	0,7	0,7	-
13.01.2026	2,484	0	88,16	85,28	0	85,55	84,15	0	0	24	0	0	82,8	53,8	29,01	0,7	0,7	-
14.01.2026	2,407	0	87,73	84,93	0	85,18	83,82	0	0	24	0	0	81,7	53,5	28,22	0,7	0,7	-
15.01.2026	2,285	0	89,57	86,82	0	87,21	85,77	0	0	24	0	0	77,2	51	26,22	0,7	0,7	-
16.01.2026	2,328	0	87,97	85,1	0	85,55	84,02	0	0	24	0	0	79,3	52,2	27,18	0,7	0,7	-
17.01.2026	2,492	0	90,16	86,76	0	87,52	85,6	0	0	24	0	0	82,2	53,7	28,48	0,7	0,7	-
18.01.2026	2,65	0	89,17	85,37	0	86,5	84,28	0	0	24	0	0	83,4	52,8	30,62	0,7	0,7	-
19.01.2026	2,594	0	88,98	85,6	0	86,23	84,42	0	0	24	0	0	84,5	54,4	30,05	0,7	0,7	-
20.01.2026	2,55	0	90,01	86,9	0	87,3	85,73	0	0	24	0	0	83,5	54,2	29,23	0,7	0,7	-
21.01.2026	2,601	0	91,35	88,08	0	88,55	86,82	0	0	24	0	0	84,6	55,2	29,37	0,7	0,7	-
22.01.2026	2,534	0	86,12	83,02	0	83,49	81,92	0	0	24	0	0	84	53,6	30,33	0,7	0,7	-
23.01.2026	2,663	0	90,18	87,49	0	87,47	86,34	0	0	24	0	0	84	53,6	30,41	0,7	0,7	-
Итого:	72,219	0	2734,74	2637,45	0	2659,31	2603,94	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,219																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	508,083	50044,89	49238,57	0	48949,92	48428,27	0
23.01.2026	580,302	52779,63	51876,02	0	51609,23	51032,21	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2026 13:16:19