

#204931#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.01.2026 по 09.02.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11-15, Калининград
Абонентский номер 13

Заводской номер счётчика 00211275	Показания прибора, Гкал 09.02.2026	Предыдущие показания, Гкал 31.01.2026	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	150,663	116,512	34.151

Подпись исполнителя _____



#204930#

Отчёт за период с 31.01.2026 по 09.02.2026.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 5788
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211275
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 12.02.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.02.2026	-18,9	3,068	0	72,43	71,08	69,96	70,41	-0,45	24	0	0	89,5	45,4	44,08	0,7	0,5
02.02.2026	-20,1	3,188	0	74,28	72,82	71,7	72,09	-0,39	24	0	0	90,5	45,8	44,63	0,7	0,5
03.02.2026	-18	3,527	-0,001	89,56	87,68	86,39	86,64	-0,25	24	0	0	91,2	50,3	40,92	0,7	0,5
04.02.2026	-12,3	3,598	0,001	94,95	93,05	91,68	91,9	-0,22	24	0	0	90,4	51,1	39,3	0,7	0,5
05.02.2026	-	3,762	0,011	115,26	112,88	111,39	111,29	0,1	24	0	0	88,7	55	33,67	0,7	0,5
06.02.2026	-	3,639	0,022	123,16	120,7	119,35	119,04	0,31	24	0	0	85,1	54,8	30,3	0,7	0,5
07.02.2026	-	3,411	0,023	121,03	118,71	117,38	117,07	0,31	24	0	0	83,2	54,3	28,88	0,7	0,5
08.02.2026	-	3,4	0,015	113,88	111,7	110,41	110,21	0,2	24	0	0	84,1	53,5	30,63	0,7	0,5
09.02.2026	-	3,3	0,003	95,4	93,65	92,27	92,46	-0,19	24	0	0	87,7	51,9	35,81	0,7	0,5
Итого:	-17,7	30,893	0,074	899,95	882,27	870,53	871,11	-0,58	216	0	-	87,82	51,34	36,47	0,7	0,5

Общее время работы системы 216 час.

Период нормальной работы системы 216 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.01.2026	116,512	3703,51	3629,58	3594,05	3586,41
09.02.2026	150,663	4699,32	4605,98	4557,36	4550,46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
