

#206485#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11-15, Калининград
Абонентский номер 13

Заводской номер счётчика 00211275	Показания прибора, Гкал 17.02.2026	Предыдущие показания, Гкал 31.01.2026	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	174,409	116,512	57.897

Подпись исполнителя _____



#206484#

Отчёт за период с 31.01.2026 по 17.02.2026.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 5788
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211275
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.02.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.02.2026	-18,9	3,068	0	72,43	71,08	69,96	70,41	-0,45	24	0	0	89,5	45,4	44,08	0,7	0,5
02.02.2026	-20,1	3,188	0	74,28	72,82	71,7	72,09	-0,39	24	0	0	90,5	45,8	44,63	0,7	0,5
03.02.2026	-18	3,527	-0,001	89,56	87,68	86,39	86,64	-0,25	24	0	0	91,2	50,3	40,92	0,7	0,5
04.02.2026	-12,3	3,598	0,001	94,95	93,05	91,68	91,9	-0,22	24	0	0	90,4	51,1	39,3	0,7	0,5
05.02.2026	-7,6	3,762	0,011	115,26	112,88	111,39	111,29	0,1	24	0	0	88,7	55	33,67	0,7	0,5
06.02.2026	-3,2	3,639	0,022	123,16	120,7	119,35	119,04	0,31	24	0	0	85,1	54,8	30,3	0,7	0,5
07.02.2026	-3,3	3,411	0,023	121,03	118,71	117,38	117,07	0,31	24	0	0	83,2	54,3	28,88	0,7	0,5
08.02.2026	-4,9	3,4	0,015	113,88	111,7	110,41	110,21	0,2	24	0	0	84,1	53,5	30,63	0,7	0,5
09.02.2026	-12,1	3,3	0,003	95,4	93,65	92,27	92,46	-0,19	24	0	0	87,7	51,9	35,81	0,7	0,5
10.02.2026	-12,4	3,258	0,003	95,86	94,13	92,78	92,94	-0,16	24	0	0	86,6	51,4	35,16	0,7	0,5
11.02.2026	-3,8	3,442	0,019	121,36	119,08	117,77	117,45	0,32	24	0	0	82,9	53,8	29,05	0,7	0,5
12.02.2026	-0,7	3,175	0,02	122,1	119,97	118,72	118,4	0,32	24	0	0	79,4	52,9	26,55	0,7	0,5
13.02.2026	-1,2	3,221	0,023	118,82	116,68	115,5	115,15	0,35	24	0	0	80,5	52,8	27,71	0,7	0,5
14.02.2026	-6,7	3,322	0,008	111,99	109,97	108,54	108,52	0,02	24	0	0	84,3	53,8	30,57	0,7	0,5
15.02.2026	-11,2	3,47	0,005	107,84	105,84	104,24	104,31	-0,07	24	0	0	88,7	55,5	33,25	0,7	0,5
16.02.2026	-17,4	3,565	0,001	101,12	99,22	97,58	97,84	-0,26	24	0	0	91	54,4	36,6	0,7	0,5
17.02.2026	-11,6	3,551	0	101,97	100,13	98,48	98,77	-0,29	24	0	0	89,7	53,6	36,13	0,7	0,5
Итого:	-9,9	57,897	0,153	1781,01	1747,29	1724,14	1724,49	-0,35	408	0	-	86,68	52,37	34,31	0,7	0,5

Общее время работы системы

408 час.

Период нормальной работы системы

408 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.01.2026	116,512	3703,51	3629,58	3594,05	3586,41
17.02.2026	174,409	5484,52	5376,87	5318,19	5310,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
