

#282601#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11-15, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 5788
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211275
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,435	0,007	115,35	113,31	111,76	111,74	0,02	24	0	0	85,2	54,5	30,69	0,7	0,5	-
19.02.2026	3,188	0,011	113,88	111,93	110,58	110,46	0,12	24	0	0	81,6	52,8	28,74	0,7	0,5	-
20.02.2026	3,221	0,02	117,54	115,45	114,15	113,91	0,24	24	0	0	81,3	53,2	28,06	0,7	0,5	-
21.02.2026	3,172	0,016	113,94	111,93	110,7	110,48	0,22	24	0	0	80,6	52,1	28,48	0,7	0,5	-
22.02.2026	2,996	0,035	124,47	122,27	121,28	120,68	0,6	24	0	0	76,9	52,5	24,4	0,7	0,5	-
23.02.2026	2,902	0,033	121,62	119,44	118,52	117,93	0,59	24	0	0	76	51,8	24,19	0,7	0,5	-
24.02.2026	2,827	0,027	114,25	112,23	111,42	110,91	0,51	24	0	0	75,2	50,1	25,12	0,7	0,5	-
25.02.2026	2,939	0,023	116,44	114,35	113,37	112,92	0,45	24	0	0	77,3	51,6	25,69	0,7	0,5	-
26.02.2026	2,838	0,018	114,89	112,94	111,97	111,6	0,37	24	0	0	75,7	50,6	25,16	0,7	0,5	-
27.02.2026	2,767	0,035	125,1	122,94	122,15	121,46	0,69	24	0	0	73	50,7	22,34	0,7	0,5	-
28.02.2026	2,744	0,046	132,1	129,81	128,98	128,12	0,86	24	0	0	73	52	20,9	0,7	0,5	-
01.03.2026	2,672	0,027	121,84	119,85	119	118,44	0,56	24	0	0	72,6	50,4	22,2	0,7	0,5	-
02.03.2026	2,733	0,029	120,24	118,23	117,39	116,83	0,56	24	0	0	72,9	49,9	23,02	0,7	0,5	-
03.03.2026	2,767	0,037	127,48	125,29	124,48	123,76	0,72	24	0	0	72,9	51	21,89	0,7	0,5	-
04.03.2026	2,683	0,025	117,3	115,38	114,56	114,05	0,51	24	0	0	72,6	49,4	23,18	0,7	0,5	-
05.03.2026	2,703	0,031	121,16	119,16	118,32	117,74	0,58	24	0	0	72,8	50,2	22,59	0,7	0,5	-
06.03.2026	2,782	0,039	123,89	121,71	120,94	120,22	0,72	24	0	0	73,3	50,6	22,67	0,7	0,5	-
07.03.2026	2,709	0,039	126,6	124,43	123,62	122,91	0,71	24	0	0	72,8	51,2	21,6	0,7	0,5	-
08.03.2026	2,727	0,048	135,2	132,85	132,02	131,17	0,85	24	0	0	72,6	52,4	20,3	0,7	0,5	-
09.03.2026	2,706	0,049	137,13	134,78	133,92	133,03	0,89	24	0	0	72,6	52,8	19,82	0,7	0,5	-
10.03.2026	2,722	0,051	137,09	134,69	133,88	132,97	0,91	24	0	0	72,4	52,4	19,96	0,7	0,5	-
11.03.2026	2,675	0,057	141,88	139,43	138,55	137,54	1,01	24	0	0	72,5	53,6	18,9	0,7	0,5	-
12.03.2026	2,715	0,047	138,3	135,93	135,03	134,15	0,88	24	0	0	72,8	53	19,73	0,7	0,5	-
13.03.2026	2,786	0,055	143,64	141,1	140,23	139,24	0,99	24	0	0	72,8	53,3	19,46	0,7	0,5	-
14.03.2026	2,729	0,057	147,26	144,76	143,82	142,78	1,04	24	0	0	72,4	53,8	18,56	0,7	0,5	-
15.03.2026	2,588	0,046	138,17	135,93	134,97	134,15	0,82	24	0	0	72,1	53,3	18,82	0,7	0,5	-
16.03.2026	2,733	0,048	135,35	133,02	132,15	131,3	0,85	24	0	0	72,9	52,6	20,32	0,7	0,5	-
17.03.2026	2,712	0,049	137,36	135	134,13	133,26	0,87	24	0	0	72,5	52,6	19,87	0,7	0,5	-
18.03.2026	2,701	0,043	131,5	129,23	128,43	127,64	0,79	24	0	0	72,4	51,7	20,7	0,7	0,5	-
Итого:	81,872	0	3690,97	3627,37	3600,32	3581,39	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,872															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	174,409	5484,52	5376,87	5318,19	5310,9
18.03.2026	256,281	9175,49	9004,24	8918,51	8892,29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:22:24