

#130413#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 11-15, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00211275	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	143,559	131,905	11.654

Подпись исполнителя _____



#130412#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211275
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,404	0,025	85,17	84,52	83,33	82,91	0,42	24	0	0	69	64,6	4,47	0,7	0,5
25.04.2025	-	0,421	0,021	80,98	80,44	79,27	78,95	0,32	24	0	0	68,8	63,8	5,02	0,7	0,5
26.04.2025	-	0,369	0,02	81,22	80,77	79,51	79,22	0,29	24	0	0	69	64,6	4,38	0,7	0,5
27.04.2025	-	0,388	0,021	81,72	81,29	80,04	79,76	0,28	24	0	0	68,8	64,2	4,59	0,7	0,5
28.04.2025	-	0,403	0,018	84,71	84,24	82,87	82,66	0,21	24	0	0	68,8	64,2	4,62	0,7	0,5
29.04.2025	-	0,385	0,017	85,29	84,87	83,45	83,26	0,19	24	0	0	69	64,6	4,4	0,7	0,5
30.04.2025	-	0,408	0,012	86,19	85,78	84,3	84,16	0,14	24	0	0	69,2	64,5	4,68	0,7	0,5
01.05.2025	-	0,372	0,017	87,41	86,97	85,5	85,29	0,21	24	0	0	69,1	65	4,15	0,7	0,5
02.05.2025	-	0,353	0,017	86,52	86,13	84,67	84,47	0,2	24	0	0	68,9	64,9	3,99	0,7	0,5
03.05.2025	-	0,306	0,006	78,37	78,25	76,76	76,79	-0,03	24	0	1	67,6	63,6	3,93	0,7	0,5
04.05.2025	-	0,353	0,012	86,42	86,06	84,53	84,4	0,13	24	0	0	69,2	65,1	4,06	0,7	0,5
05.05.2025	-	0,39	0,009	84,01	83,75	82,2	82,16	0,04	24	0	0	69	64,4	4,64	0,7	0,5
06.05.2025	-	0,408	0,018	91,19	90,77	89,38	89,16	0,22	24	0	0	66,1	61,8	4,39	0,7	0,5
07.05.2025	-	0,381	0,005	81,49	81,29	79,81	79,79	0,02	24	0	0	68,1	63,3	4,73	0,7	0,5
08.05.2025	-	0,425	0,008	84,45	84,18	82,64	82,62	0,02	24	0	0	69	63,9	5,08	0,7	0,5
09.05.2025	-	0,406	0,01	83,9	83,64	82,11	82,05	0,06	24	0	0	68,9	64,1	4,85	0,7	0,5
10.05.2025	-	0,434	0,007	85,35	85,05	83,47	83,47	0	24	0	0	69	63,8	5,16	0,7	0,5
11.05.2025	-	0,352	0,009	84,51	84,27	82,73	82,69	0,04	24	0	0	68,6	64,4	4,17	0,7	0,5
12.05.2025	-	0,394	0,005	81,74	81,53	80	80,02	-0,02	24	0	0	68,9	64	4,9	0,7	0,5
13.05.2025	-	0,396	0,004	79,31	79,15	77,63	77,68	-0,05	24	0	0	68,7	63,6	5,12	0,7	0,5
14.05.2025	-	0,432	0,009	70,6	70,37	69,14	69,09	0,05	24	0	0	68,4	62,3	6,15	0,7	0,5
15.05.2025	-	0,423	0,013	73,53	73,15	72,01	71,85	0,16	24	0	0	68	62,3	5,69	0,7	0,5
16.05.2025	-	0,398	0,01	76,45	76,08	74,81	74,71	0,1	24	0	0	68,1	62,9	5,21	0,7	0,5
17.05.2025	-	0,388	0,016	80,07	79,69	78,39	78,21	0,18	24	0	0	68,6	63,9	4,74	0,7	0,5
18.05.2025	-	0,39	0,02	80,91	80,51	79,23	78,99	0,24	24	0	0	68,8	64,1	4,7	0,7	0,5
19.05.2025	-	0,381	0,009	82,5	82,25	80,76	80,7	0,06	24	0	0	68,4	63,7	4,68	0,7	0,5
20.05.2025	-	0,335	0,005	89,03	88,94	87,09	87,19	-0,1	24	0	0	69,3	65,4	3,9	0,7	0,5
21.05.2025	-	0,364	0,004	91,33	91,28	89,39	89,52	-0,13	24	0	0	68,9	64,8	4,14	0,7	0,5
22.05.2025	-	0,379	0,014	104,14	103,77	101,89	101,76	0,13	24	0	0	69,2	65,5	3,61	0,7	0,5
23.05.2025	-	0,416	0,014	103,51	103,18	101,35	101,21	0,14	24	0	0	68,9	65	3,97	0,7	0,5
Итого:	-	11,654	0,375	2532,02	2522,17	2478,26	2474,74	3,52	720	0	-	68,68	64,08	4,6	0,7	0,5

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	131,905	7418,87	7401,59	7254,78	7307,75
23.05.2025	143,559	9950,89	9923,76	9733,04	9782,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения