

#133058#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 11-15, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00211275	Показания прибора, Гкал 22.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	149,065	143,559	5.506

Подпись исполнителя _____



#133079#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 22.06.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211275
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,338	0,011	105,09	104,8	102,85	102,73	0,12	24	0	0	69,2	66	3,18	0,7	0,5
25.05.2025	-	0,338	0,014	106,55	106,24	104,27	104,13	0,14	24	0	0	69,1	66	3,09	0,7	0,5
26.05.2025	-	0,377	0,02	112,84	112,37	110,42	110,16	0,26	24	0	0	68,8	65,6	3,22	0,7	0,5
27.05.2025	-	0,396	0,025	119,69	119,08	117,17	116,76	0,41	24	0	0	68,4	65,3	3,11	0,7	0,5
28.05.2025	-	0,068	-0,022	44,01	45,8	43,09	44,92	-1,83	24	0	1	67,8	64	3,86	0,7	0,5
29.05.2025	-	-0,035	-0,036	0,56	3,22	0,56	3,22	-2,66	24	0	1	20,2	21,7	-1,47	0,7	0,5
30.05.2025	-	-0,032	-0,032	0	3,2	0	3,2	-3,2	24	0	1	19,6	18,8	0,85	0,7	0,5
31.05.2025	-	-0,04	-0,04	0,01	3,27	0,01	3,27	-3,26	24	0	1	19,1	18,4	0,75	0,7	0,5
01.06.2025	-	-0,046	-0,046	0,01	3,38	0,01	3,38	-3,37	24	0	1	18,7	18	0,7	0,7	0,5
02.06.2025	-	-0,048	-0,048	0	3,46	0	3,46	-3,46	24	0	1	18,6	18	0,58	0,7	0,5
03.06.2025	-	-0,047	-0,047	0,04	3,49	0,04	3,49	-3,45	24	0	1	18,3	17,9	0,42	0,7	0,5
04.06.2025	-	-0,049	-0,05	0,51	4,32	0,51	4,32	-3,81	24	0	1	19,2	18,4	0,78	0,7	0,5
05.06.2025	-	-0,069	-0,069	0	4,29	0	4,29	-4,29	24	0	1	18,9	20,2	-1,32	0,7	0,5
06.06.2025	-	-0,069	-0,069	0	4,27	0	4,27	-4,27	24	0	1	18,9	20,4	-1,57	0,7	0,5
07.06.2025	-	-0,068	-0,068	0	4,26	0	4,26	-4,26	24	0	1	18,8	20,4	-1,55	0,7	0,5
08.06.2025	-	-0,066	-0,066	0	4,26	0	4,26	-4,26	24	0	1	18,8	20,2	-1,38	0,7	0,5
09.06.2025	-	-0,05	-0,05	0,25	4,12	0,25	4,12	-3,87	24	0	1	18,1	18,9	-0,81	0,7	0,5
10.06.2025	-	0,081	-0,006	11,9	12,76	11,76	12,67	-0,91	24	0	1	46,7	37,4	9,32	0,7	0,5
11.06.2025	-	0,358	-0,001	37,19	37,45	36,47	36,91	-0,44	24	0	0	65	54,6	10,41	0,7	0,5
12.06.2025	-	0,342	-0,002	36,26	36,51	35,54	35,97	-0,43	24	0	0	65,3	55,1	10,24	0,7	0,5
13.06.2025	-	0,36	0,014	56,06	55,76	54,91	54,81	0,1	24	0	0	67,4	61	6,41	0,7	0,5
14.06.2025	-	0,364	0,04	69,04	68,25	67,59	66,98	0,61	24	0	0	68,7	63,9	4,78	0,7	0,5
15.06.2025	-	0,418	0,053	73,07	72,03	71,5	70,7	0,8	24	0	0	68,8	63,7	5,07	0,7	0,5
16.06.2025	-	0,414	0,046	75,45	74,56	73,87	73,18	0,69	24	0	0	68,7	63,7	4,97	0,7	0,5
17.06.2025	-	0,389	0,028	69,91	69,28	68,47	68,03	0,44	24	0	0	68,6	63,4	5,25	0,7	0,5
18.06.2025	-	0,367	0,018	62,84	62,54	61,55	61,37	0,18	24	0	0	68,6	62,8	5,75	0,7	0,5
19.06.2025	-	0,387	0,016	61,83	61,48	60,56	60,38	0,18	24	0	0	68,4	62,2	6,13	0,7	0,5
20.06.2025	-	0,381	0,018	62,34	61,93	61,06	60,83	0,23	24	0	0	68,6	62,6	5,96	0,7	0,5
21.06.2025	-	0,374	0,016	63,06	62,67	61,75	61,51	0,24	24	0	0	68,7	62,9	5,77	0,7	0,5
22.06.2025	-	0,373	0,018	62,85	62,47	61,56	61,34	0,22	24	0	0	68,7	62,8	5,82	0,7	0,5
Итого:	-	5,506	-0,315	1231,36	1271,52	1205,77	1248,92	-43,15	720	0	-	47,76	44,48	3,28	0,7	0,5

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	143,559	9950,89	9923,76	9733,04	9782,49
22.06.2025	149,065	11182,25	11195,28	10938,81	11031,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения