

#148394#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Зоологическая 11-15, Калининград

13

5788

ВКТ-7

00211275

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,321	0,001	51,45	51,47	50,41	50,57	-0,16	24	0	0	67,8	61,2	6,53	0,7	0,5	-
25.08.2025	0,345	-0,001	46,79	46,89	45,86	46,13	-0,27	24	0	0	66,3	58,5	7,82	0,7	0,5	-
26.08.2025	0,167	0,001	39,85	40,28	39,28	39,76	-0,48	24	0	1	53,6	48,9	4,77	0,7	0,5	-
27.08.2025	0,325	0,004	64,01	63,97	62,74	62,89	-0,15	24	0	0	65,9	60,6	5,3	0,7	0,5	-
28.08.2025	0,353	0,005	70,68	70,68	69,15	69,36	-0,21	24	0	1	68,6	63,4	5,21	0,7	0,5	-
29.08.2025	0,374	0,029	74,66	74,02	73,05	72,61	0,44	23	1	1	69,4	64,7	4,71	0,7	0,5	-
30.08.2025	0,402	0,058	78,7	77,62	77,02	76,15	0,87	24	0	0	68,8	64,3	4,48	0,7	0,5	-
31.08.2025	0,424	0,043	78,57	77,71	76,89	76,23	0,66	24	0	0	68,8	63,9	4,94	0,7	0,5	-
01.09.2025	0,375	0,031	76,61	75,91	74,97	74,46	0,51	24	0	0	69	64,5	4,49	0,7	0,5	-
02.09.2025	0,389	0,028	76,54	75,84	74,87	74,4	0,47	24	0	0	68,9	64,1	4,77	0,7	0,5	-
03.09.2025	0,377	0,026	76,17	75,51	74,5	74,08	0,42	24	0	0	68,7	64	4,69	0,7	0,5	-
04.09.2025	0,393	0,03	76,39	75,71	74,77	74,29	0,48	24	0	0	68,7	63,8	4,84	0,7	0,5	-
05.09.2025	0,38	0,047	83,84	82,93	82,06	81,35	0,71	24	0	0	69,2	65,2	4,01	0,7	0,5	-
06.09.2025	0,365	0,051	84,33	83,4	82,52	81,77	0,75	24	0	0	69,2	65,5	3,78	0,7	0,5	-
07.09.2025	0,371	0,046	83,95	83,05	82,18	81,47	0,71	24	0	0	69	65,2	3,9	0,7	0,5	-
08.09.2025	0,372	0,053	88,85	87,9	86,97	86,2	0,77	24	0	0	69,2	65,6	3,67	0,7	0,5	-
09.09.2025	0,345	0,036	83,35	82,64	81,59	81,01	0,58	24	0	0	69,3	65,6	3,71	0,7	0,5	-
10.09.2025	0,329	0,03	82,38	81,71	80,6	80,11	0,49	24	0	0	69,4	65,8	3,61	0,7	0,5	-
11.09.2025	0,363	0,035	83,56	82,84	81,81	81,23	0,58	24	0	0	68,9	65	3,93	0,7	0,5	-
12.09.2025	0,316	0,032	83,03	82,36	81,25	80,75	0,5	24	0	0	69,3	65,8	3,45	0,7	0,5	-
13.09.2025	0,321	0,031	83,78	83,1	81,97	81,47	0,5	24	0	0	69,2	65,8	3,46	0,7	0,5	-
14.09.2025	0,338	0,031	83,59	82,91	81,81	81,32	0,49	24	0	0	69,2	65,5	3,67	0,7	0,5	-
15.09.2025	0,371	0,016	75,46	75,01	73,81	73,61	0,2	24	0	0	69,3	64,5	4,81	0,7	0,5	-
16.09.2025	0,333	0,003	60,49	60,38	59,15	59,24	-0,09	24	0	0	69,6	63,9	5,71	0,7	0,5	-
17.09.2025	0,347	0,006	61,24	61,1	59,9	59,94	-0,04	24	0	0	69,7	63,9	5,83	0,7	0,5	-
18.09.2025	0,38	0,022	79,29	78,73	77,51	77,17	0,34	24	0	0	70,2	65,7	4,55	0,7	0,5	-
19.09.2025	0,36	0,027	83,18	82,59	81,37	80,96	0,41	24	0	0	70	66	4,03	0,7	0,5	-
20.09.2025	0,353	0,02	82,88	82,31	81,01	80,7	0,31	24	0	0	70,2	66,1	4,06	0,7	0,5	-
21.09.2025	0,362	0,023	83,75	83,16	81,83	81,51	0,32	24	0	0	70,3	66,2	4,12	0,7	0,5	-
22.09.2025	0,35	0,026	83,45	82,88	81,56	81,19	0,37	24	0	0	70,3	66,4	3,91	0,7	0,5	-
23.09.2025	0,347	0,026	82,2	81,68	80,42	80,03	0,39	24	0	0	70,1	66,2	3,94	0,7	0,5	-
Итого:	10,948	0	2343,02	2326,29	2292,83	2281,96	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,948															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	169,531	15262,77	15259,75	14934,01	15020,86
23.09.2025	180,479	17605,79	17586,04	17226,84	17302,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МПП«Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 7:58:37