

#162525#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Зоологическая 11-15, Калининград

13

5788

ВКТ-7

00211275

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,386	0,025	82	81,43	80,21	79,85	0,36	24	0	0	70,2	65,7	4,48	0,7	0,5	-
25.09.2025	0,34	0,024	81,36	80,84	79,59	79,25	0,34	24	0	0	70,2	66,2	3,96	0,7	0,5	-
26.09.2025	0,392	0,023	80,75	80,22	78,97	78,67	0,3	24	0	0	70,4	65,7	4,66	0,7	0,5	-
27.09.2025	0,376	0,021	81,03	80,52	79,29	78,98	0,31	24	0	0	70,1	65,7	4,43	0,7	0,5	-
28.09.2025	0,372	0,021	81,51	80,98	79,73	79,41	0,32	24	0	0	70,1	65,7	4,37	0,7	0,5	-
29.09.2025	0,344	0,019	78,75	78,31	77,03	76,79	0,24	24	0	0	69,8	65,7	4,18	0,7	0,5	-
30.09.2025	0,368	0,016	76	75,6	74,31	74,13	0,18	24	0	0	70,2	65,5	4,73	0,7	0,5	-
01.10.2025	0,359	0,049	77,63	76,79	75,99	75,37	0,62	24	0	1	68,2	64,1	4,14	0,7	0,5	-
02.10.2025	0,463	0,082	124,35	122,88	121,69	120,46	1,23	24	0	0	69,1	66	3,11	0,7	0,5	-
03.10.2025	0,56	0,088	134,28	132,67	131,42	130,07	1,35	24	0	0	68,9	65,3	3,54	0,7	0,5	-
04.10.2025	1,686	0,137	149,03	145,84	145,83	143,51	2,32	24	0	0	68,9	58,4	10,57	0,7	0,5	-
05.10.2025	2,329	0,077	149,59	147	146,42	145,03	1,39	24	0	0	68,8	53,4	15,36	0,7	0,5	-
06.10.2025	1,972	0,074	129,98	127,54	127,17	125,81	1,36	24	0	0	69	54,1	14,9	0,7	0,5	-
07.10.2025	2,16	0,114	121,47	118,27	118,88	116,78	2,1	24	0	0	69,1	51,9	17,2	0,7	0,5	-
08.10.2025	2,149	0,057	110,67	108,4	108,29	107,14	1,15	24	0	0	68,8	49,5	19,29	0,7	0,5	-
09.10.2025	2,013	0,062	112,32	110,01	109,99	108,7	1,29	24	0	0	68,3	50,6	17,7	0,7	0,5	-
10.10.2025	2,068	0,072	113,26	110,81	110,83	109,45	1,38	24	0	0	68,7	50,7	18,01	0,7	0,5	-
11.10.2025	2,233	0,09	119,24	116,31	116,67	114,91	1,76	24	0	0	69,1	50,7	18,35	0,7	0,5	-
12.10.2025	2,209	0,089	118,04	115,2	115,52	113,82	1,7	24	0	0	69	50,6	18,34	0,7	0,5	-
13.10.2025	2,297	0,087	116,88	113,95	114,42	112,62	1,8	24	0	0	68,6	49,3	19,26	0,7	0,5	-
14.10.2025	2,469	0,107	120,48	117,07	117,93	115,73	2,2	24	0	0	68,9	48,9	20	0,7	0,5	-
15.10.2025	2,497	0,118	128,11	124,55	125,36	123,06	2,3	24	0	0	69,3	50,4	18,98	0,7	0,5	-
16.10.2025	2,497	0,113	130,61	127,08	127,78	125,58	2,2	24	0	0	69,3	50,6	18,65	0,7	0,5	-
17.10.2025	2,477	0,102	127,55	124,26	124,81	122,78	2,03	24	0	0	69,2	50,2	19,02	0,7	0,5	-
18.10.2025	2,413	0,088	121,16	118,15	118,61	116,81	1,8	24	0	0	68,6	49,1	19,56	0,7	0,5	-
19.10.2025	2,445	0,082	121,36	118,44	118,78	117,1	1,68	24	0	0	68,9	49	19,87	0,7	0,5	-
20.10.2025	2,457	0,058	116,85	114,33	114,27	113,04	1,23	24	0	0	70	49	20,96	0,7	0,5	-
Итого:	42,331	0	3004,26	2947,45	2939,79	2904,85	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,331															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

648

648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	180,479	17605,79	17586,04	17226,84	17302,82
20.10.2025	225,262	20728,45	20649,28	20282,46	20322,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 10:04:43