

#165644#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2025 по 01.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 11-15, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00211275	Показания прибора, Гкал 01.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	248,15	230,346	17.804

Подпись исполнителя _____



*2024 21.10.25
СММ 21.10.25*

ТЕПЛОСЧЁТЧИКИ
Микролаборатория
ОТЧЕТ ПЕРИОДА

#165643#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 01.11.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 5788
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211275
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °С	t2, °С	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2025	-	2,539	0,079	130,65	127,8	127,73	126,24	1,49	24	0	0	70,7	51,4	19,25	0,7	0,5
25.10.2025	-	2,566	0,069	127,79	125,1	124,94	123,59	1,35	24	0	0	70,6	50,6	19,97	0,7	0,5
26.10.2025	-	2,592	0,065	127,27	124,65	124,42	123,16	1,26	24	0	0	70,8	50,4	20,32	0,7	0,5
27.10.2025	-	2,542	0,055	123,15	120,72	120,4	119,28	1,12	24	0	0	70,7	50,1	20,63	0,7	0,5
28.10.2025	-	2,584	0,054	125,07	122,61	122,23	121,13	1,1	24	0	0	70,9	50,3	20,66	0,7	0,5
29.10.2025	-	2,583	0,051	127,04	124,7	124,17	123,2	0,97	24	0	0	71	50,6	20,38	0,7	0,5
30.10.2025	-	2,398	-0,001	120,64	119,49	117,95	118,06	-0,11	24	0	0	70,7	50,4	20,37	0,7	0,5
31.10.2025	-	0	-0,002	0,16	0,21	0,16	0,21	-0,05	24	0	1	69,7	51,8	17,83	0,7	0,5
01.11.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	71,3	50,8	20,49	0,7	0,5
Итого:	-	17,804	0,37	881,77	865,28	862	854,87	7,13	216	0	-	70,71	50,71	19,99	0,7	0,5

Общее время работы системы 216 час.
Период нормальной работы системы 216 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2025	230,346	20987,13	20902,03	20535,52	20571,9
01.11.2025	248,15	21868,9	21767,31	21397,52	21426,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения