

#282600#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Чайковского 4-10, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9946
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 22172501
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	13,22	0	86,767	86,042	0	84,012	85,106	0	24	0	85,9	48,3	0,26	0,26	-11,6
19.02.2026	12,417	0	87,433	86,893	0	84,858	85,989	0	24	0	82,2	47,3	0,26	0,26	-
20.02.2026	12,53	0	90,896	90,341	0	88,237	89,369	0	24	0	81,9	48	0,27	0,26	-
21.02.2026	12,334	0	90,306	89,754	0	87,702	88,798	0	24	0	81,3	47,7	0,27	0,26	-
22.02.2026	11,76	0	97,243	96,872	0	94,658	95,83	0	24	0	77,6	48	0,28	0,26	-
23.02.2026	11,408	0	96,085	95,775	0	93,589	94,763	0	24	0	76,7	47,6	0,27	0,26	-
24.02.2026	11,092	0	93,426	93,091	0	91,05	92,145	0	24	0	75,8	46,7	0,27	0,25	-
25.02.2026	11,504	0	92,296	91,898	0	89,83	90,938	0	24	0	77,8	47,2	0,27	0,26	-
26.02.2026	11,239	0	93,517	93,168	0	91,099	92,213	0	24	0	76,4	46,9	0,27	0,25	-
27.02.2026	10,888	0	102,061	101,922	0	99,595	100,852	0	24	0	73,6	47,5	0,28	0,26	-
28.02.2026	10,914	0	106,672	106,625	0	104,102	105,454	0	24	0	73,5	48,5	0,29	0,25	-
01.03.2026	10,743	0	103,688	103,623	0	101,203	102,515	0	24	0	73,2	47,8	0,28	0,25	-
02.03.2026	10,962	0	105,115	105,03	0	102,581	103,903	0	24	0	73,4	47,9	0,28	0,25	-
03.03.2026	11,215	0	112,004	111,952	0	109,3	110,701	0	24	0	73,5	49	0,29	0,25	-
04.03.2026	10,998	0	107,683	107,624	0	105,112	106,461	0	24	0	73,2	48,2	0,28	0,25	-
05.03.2026	11,164	0	110,618	110,538	0	107,953	109,311	0	24	0	73,4	48,7	0,29	0,25	-
06.03.2026	11,337	0	112,246	112,17	0	109,515	110,9	0	24	0	73,9	49,2	0,29	0,25	-
07.03.2026	11,17	0	113,254	113,222	0	110,538	111,943	0	24	0	73,3	49,2	0,29	0,25	-
08.03.2026	11,129	0	117,875	117,889	0	115,055	116,501	0	24	0	73,3	50,2	0,29	0,25	-
09.03.2026	11,124	0	120,439	120,48	0	117,55	119,039	0	24	0	73,2	50,6	0,3	0,24	-
10.03.2026	11,035	0	122,343	122,435	0	119,428	120,955	0	24	0	73	50,9	0,3	0,24	-
11.03.2026	11,106	0	126,376	126,493	0	123,357	124,917	0	24	0	73,1	51,7	0,3	0,24	-
12.03.2026	10,875	0	126,025	126,149	0	123	124,538	0	24	0	73,3	52,2	0,3	0,24	-
13.03.2026	10,985	0	130,089	130,239	0	126,96	128,548	0	24	0	73,4	52,8	0,31	0,24	-
14.03.2026	10,702	0	131,894	132,098	0	128,746	130,36	0	24	0	73	53,2	0,31	0,24	-
15.03.2026	10,587	0	126,572	126,732	0	123,578	125,114	0	24	0	72,7	52,2	0,3	0,24	-
16.03.2026	11,06	0	124,443	124,531	0	121,444	122,971	0	24	0	73,5	51,7	0,3	0,24	-
17.03.2026	11,407	0	127,72	127,792	0	124,674	126,228	0	24	0	73,1	51,2	0,31	0,24	-
18.03.2026	11,275	0	123,369	123,416	0	120,431	121,937	0	24	0	73	50,6	0,29	0,24	-
Итого:	328,18	0	3178,455	3174,794	0	3099,157	3138,299	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,384														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	3555,159	34279,16	33838,635	0	33443,866	33466,914	0	12695	11
18.03.2026	3883,339	37457,615	37013,429	0	36543,024	36605,213	0	13391	11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 8:01:43