

#162523#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2025 по 20.10.2025

Потребитель	Управление Судебного департамента в Калининградской области
Адрес потребителя	Дюнная 18А, Калининград (Московский районный суд)
Номер абонента	554
Порядковый номер	3948
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00104204
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2025	0,371	20,11	19,21	19,74	19,02	0,72	24	0	0	64,2	45,4	18,8	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,529	32,14	30,72	31,54	30,37	1,17	24	0	0	65	48,2	16,77	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,488	29,69	28,42	29,16	28,15	1,01	24	0	0	64,4	47,6	16,81	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,401	20,44	19,67	20,07	19,54	0,53	24	0	0	63,7	43,8	19,92	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,412	21,99	21,07	21,55	20,9	0,65	24	0	0	64,4	45,2	19,29	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,475	31,52	30,18	30,92	29,82	1,1	24	0	0	64,7	49,3	15,41	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,405	24,9	23,9	24,42	23,63	0,79	24	0	0	65,1	48,5	16,56	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,291	12,95	12,6	12,68	12,49	0,19	24	0	0	64,3	41,2	23,11	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,312	14,59	14,14	14,3	14,03	0,27	24	0	0	64	42,1	21,91	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,284	12,67	12,32	12,42	12,21	0,21	24	0	0	63,9	41	22,93	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,296	13,89	13,47	13,6	13,36	0,24	24	0	0	63,7	42	21,77	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,417	24,49	23,52	24,02	23,29	0,73	24	0	0	64,7	47,4	17,35	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,48	33,17	31,8	32,51	31,43	1,08	24	0	0	65,6	50,7	14,89	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,399	23,95	23,06	23,43	22,82	0,61	24	0	0	65,2	48,2	17,02	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,337	17,06	16,5	16,71	16,39	0,32	24	0	0	64,4	44,1	20,29	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,346	17,3	16,73	16,95	16,62	0,33	24	0	0	64,4	43,9	20,45	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,395	24,55	23,59	24,12	23,33	0,79	24	0	0	64	47,6	16,44	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,416	25,33	24,35	24,86	24,04	0,82	24	0	0	65,1	48,3	16,84	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,553	49,72	47,69	48,76	47,04	1,72	24	0	0	65,4	54	11,3	0,7	0,7	-
Итого:	7,607	450,46	432,94	441,76	428,48	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,607														

Общее время работы системы, ч 456
Период нормальной работы системы, ч 456

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
01.10.2025	50,904	3459,93	3307,09	3381,54	3258,07
20.10.2025	58,511	3910,39	3740,03	3823,3	3686,55

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2025 8:03:41