

#165899#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель	Управление Судебного департамента в Калининградской области
Адрес потребителя	Дюнная 18А, Калининград (Московский районный суд)
Номер абонента	554
Порядковый номер	3948
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00104204
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,577	59,28	56,96	58,12	56,14	1,98	24	0	0	65,5	55,6	9,95	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,439	31,03	29,87	30,43	29,53	0,9	24	0	0	64,9	50,4	14,51	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,327	16,1	15,62	15,76	15,51	0,25	24	0	0	64,2	43,5	20,71	0,7	0,7	-
24.10.2025	0,327	16,73	16,2	16,38	16,09	0,29	24	0	0	63,5	43,4	20,02	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,359	20,53	19,84	20,14	19,69	0,45	24	0	0	63,7	45,9	17,84	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,346	20,17	19,44	19,81	19,25	0,56	24	0	0	63,8	46,3	17,47	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,473	34,24	32,85	33,66	32,45	1,21	24	0	0	63,9	49,8	14,14	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,507	37,68	36,11	37	35,69	1,31	24	0	0	64,1	50,4	13,7	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,451	30,77	29,56	30,21	29,25	0,96	24	0	0	64,2	49,3	14,94	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,396	23,06	22,25	22,66	22,05	0,61	24	0	0	63,4	45,8	17,55	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,407	25,28	24,38	24,79	24,1	0,69	24	0	0	62,4	46	16,45	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,448	30,06	28,94	29,48	28,64	0,84	24	0	0	63,9	48,8	15,08	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,358	18,9	18,29	18,53	18,16	0,37	24	0	0	64,6	45,1	19,5	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,392	22,06	21,31	21,62	21,12	0,5	24	0	0	64,6	46,4	18,2	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,465	31,64	30,4	31,07	30,07	1	24	0	0	64,7	49,6	15,05	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,374	20,39	19,72	19,98	19,54	0,44	24	0	0	64,8	46	18,83	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,362	17,15	16,64	16,82	16,52	0,3	24	0	0	66,1	44,7	21,36	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,428	23,21	22,41	22,78	22,15	0,63	24	0	0	66,4	47,5	18,88	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,418	26,98	26,01	26,46	25,66	0,8	24	0	0	66,4	50,5	15,84	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,458	27,92	26,95	27,38	26,6	0,78	24	0	0	66,5	49,9	16,65	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,492	30,16	29,06	29,56	28,65	0,91	24	0	0	66,7	50	16,74	0,7	0,7	-
11.11.2025	0,506	32,14	30,95	31,52	30,59	0,93	24	0	0	66,7	50,6	16,15	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,413	29,29	28,1	28,75	27,75	1	24	0	0	62,7	48,3	14,34	0,7	0,7	-
13.11.2025	0,393	22,56	21,79	22,16	21,6	0,56	24	0	0	64,1	46,3	17,79	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,389	21,3	20,61	20,91	20,42	0,49	24	0	0	64	45,4	18,62	0,7	0,7	-
15.11.2025	0,495	36,46	35,14	35,76	34,68	1,08	24	0	0	65,2	51,3	13,91	0,7	0,7	-
16.11.2025	0,582	50,7	48,82	49,65	48,11	1,54	24	0	0	68,1	56,4	11,73	0,7	0,7	-
17.11.2025	0,585	48,17	46,33	47,19	45,67	1,52	24	0	0	67,3	54,9	12,42	0,7	0,7	-
18.11.2025	0,651	65,54	63	64,2	62,04	2,16	24	0	0	67,4	57,2	10,14	0,7	0,7	-
19.11.2025	0,557	41,66	40,05	40,81	39,5	1,31	24	0	0	67,5	53,9	13,62	0,7	0,7	-
20.11.2025	0,586	42,03	40,4	41,15	39,87	1,28	24	0	0	69,1	54,8	14,28	0,7	0,7	-
Итого:	13,961	953,19	918	934,74	907,09	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,961														

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2025	58,511	3910,39	3740,03	3823,3	3686,55
20.11.2025	72,472	4863,58	4658,03	4758,04	4593,64

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2025 10:51:18