

#282599#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Благовещенская 17, Калининград
Номер абонента 3341
Порядковый номер 10076
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 24217229
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	14,049	0	133,145	129,86	0	129,466	128,116	0	24	0	79,5	53,6	0,37	0,29	-
22.02.2026	11,302	0	103,863	100,93	0	101,012	99,634	0	24	0	79,1	52,4	0,37	0,29	-
23.02.2026	11,168	0	103,08	100,548	0	100,257	99,261	0	24	0	79	52,4	0,37	0,29	-
24.02.2026	12,079	0	105,408	102,32	0	102,514	101,083	0	24	0	79,1	51	0,37	0,29	-
25.02.2026	12,861	0	113,515	110,805	0	110,426	109,458	0	24	0	78,7	51	0,37	0,29	-
26.02.2026	13,184	0	119,425	116,567	0,001	116,195	115,132	0,001	24	0	78,5	51,4	0,37	0,29	-
27.02.2026	10,94	0	97,457	94,677	0	94,803	93,516	0	24	0	78,8	51,3	0,37	0,3	-
28.02.2026	9,425	0	92,82	90,583	0	90,328	89,388	0	24	0	78,1	53,2	0,37	0,3	-
01.03.2026	10,202	0	97,855	95,302	0	95,2	94,056	0	24	0	78,6	53	0,37	0,29	-
02.03.2026	11,072	0	101,23	98,945	0	98,562	97,764	0	24	0	77,3	50,5	0,37	0,29	-
03.03.2026	10,332	0	95,493	92,89	0	92,974	91,765	0	24	0	77,4	50,9	0,37	0,3	-
04.03.2026	11,358	0	100,958	98,265	0	98,217	97,067	0	24	0	78,7	51,1	0,36	0,29	-
05.03.2026	11,421	0	101,558	98,738	0	98,774	97,517	0	24	0	79,1	51,5	0,35	0,28	-
06.03.2026	11,403	0	101,775	99,107	0	98,983	97,876	0	24	0	79	51,6	0,35	0,28	-
07.03.2026	10,184	0	98,17	95,41	0	95,474	94,123	0	24	0	79,2	53,8	0,35	0,28	-
08.03.2026	9,179	0	90,923	88,097	0	88,428	86,887	0	24	0	79,1	54,3	0,36	0,28	-
09.03.2026	8,952	0	89,613	87,155	0	87,149	85,946	0	24	0	79,1	54,6	0,35	0,28	-
10.03.2026	8,388	0	79,99	77,345	0	77,816	76,332	0	24	0	78,7	53	0,34	0,28	-
11.03.2026	7,518	0	71,927	69,418	0	69,973	68,513	0	24	0	78,6	52,9	0,29	0,28	-
12.03.2026	7,824	0	73,988	71,675	0	71,995	70,761	0	24	0	78,2	52,2	0,23	0,28	-
13.03.2026	7,922	0	75,45	73,188	0	73,449	72,276	0	24	0	77,4	51,7	0,22	0,28	-
14.03.2026	5,934	0	65,66	63,435	0	63,909	62,529	0	24	0	77,6	55,4	0,12	0,28	-
15.03.2026	6,981	0	72,245	69,863	0	70,296	68,903	0	24	0	78,1	54,3	0,08	0,28	-
16.03.2026	8,736	0	79,195	76,66	0	77,017	75,699	0	24	0	79	51,8	0,09	0,28	-
17.03.2026	8,826	0	78,91	76,497	0	76,738	75,549	0	24	0	79	51,5	0,09	0,28	-
18.03.2026	10,24	0	88,935	86,245	0	86,497	85,214	0	24	0	78,8	50,5	0,05	0,23	-
19.03.2026	9,911	0	86,47	83,997	0	84,069	82,962	0	24	0	79,5	51,3	0,05	0,21	-
20.03.2026	9,447	0	82,503	79,488	0	80,202	78,508	0	24	0	79,5	51,4	0,05	0,21	-
Итого:	280,838	0	2601,561	2528,01	0,001	2530,723	2495,835	0,001	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,077														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	2844,401	34828,35	33976,818	0,804	34015,325	33542,696	0,795	8671	1
20.03.2026	3125,239	37429,907	36504,828	0,805	36546,048	36038,532	0,796	9343	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:55:05