

#135047#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Благовещенская 17, Калининград
3341

Заводской номер счётчика 24217229	Показания прибора, ГДж 20.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	933,425	873,648	59.777	14.277

Подпись исполнителя



#134737#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 3341
Порядковый номер 10076
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 24217229
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	1,887	0	36,585	34,815	0	35,835	34,332	0	24	0	67,2	54,7	0,37	0,31
22.06.2025	-	1,866	0	36,592	34,82	0	35,843	34,334	0	24	0	67,2	54,8	0,38	0,32
23.06.2025	-	2,126	0	36,625	34,812	0	35,874	34,355	0	24	0	67,2	53	0,38	0,32
24.06.2025	-	2,147	0	36,573	34,768	0	35,819	34,31	0	24	0	67,4	53,1	0,37	0,31
25.06.2025	-	2,13	0	36,59	34,768	0	35,838	34,308	0	24	0	67,4	53,2	0,37	0,31
26.06.2025	-	2,156	0	36,575	34,775	0	35,825	34,323	0	24	0	67,2	52,9	0,38	0,32
27.06.2025	-	2,144	0	36,6	34,79	0	35,848	34,336	0	24	0	67,3	53	0,37	0,31
28.06.2025	-	1,885	0	36,557	34,785	0	35,806	34,299	0	24	0	67,3	54,8	0,37	0,31
29.06.2025	-	1,875	0	36,555	34,775	0	35,804	34,287	0	24	0	67,4	54,9	0,37	0,31
30.06.2025	-	2,09	0	36,57	34,753	0	35,821	34,291	0	24	0	67,3	53,3	0,37	0,31
01.07.2025	-	2,094	0	36,585	34,763	0	35,836	34,305	0	24	0	67,2	53,2	0,38	0,32
02.07.2025	-	2,053	0	36,6	34,785	0	35,851	34,321	0	24	0	67,2	53,5	0,38	0,32
03.07.2025	-	2,029	0	36,595	34,778	0	35,848	34,311	0	24	0	67,2	53,7	0,38	0,32
04.07.2025	-	2,064	0	36,612	34,788	0	35,862	34,325	0	24	0	67,2	53,5	0,38	0,32
05.07.2025	-	1,792	0	36,615	34,83	0	35,862	34,334	0	24	0	67,3	55,4	0,38	0,32
06.07.2025	-	1,8	0	36,632	34,847	0	35,879	34,352	0	24	0	67,3	55,3	0,38	0,32
07.07.2025	-	2,017	0	36,603	34,787	0	35,853	34,321	0	24	0	67,2	53,8	0,38	0,32
08.07.2025	-	2,063	0	36,605	34,775	0	35,855	34,31	0	24	0	67,3	53,6	0,38	0,32
09.07.2025	-	2,065	0	36,607	34,775	0	35,854	34,31	0	24	0	67,4	53,6	0,38	0,31
10.07.2025	-	2,092	0	36,592	34,77	0	35,842	34,309	0	24	0	67,3	53,4	0,38	0,31
11.07.2025	-	2,033	0	36,612	34,79	0	35,86	34,32	0	24	0	67,3	53,8	0,38	0,31
12.07.2025	-	1,851	0	36,595	34,81	0	35,842	34,321	0	24	0	67,3	55	0,37	0,31
13.07.2025	-	1,835	0	36,612	34,833	0	35,859	34,338	0	24	0	67,4	55,2	0,38	0,31
14.07.2025	-	2,036	0	36,61	34,79	0	35,858	34,322	0	24	0	67,3	53,8	0,38	0,31
15.07.2025	-	2,023	0	36,62	34,795	0	35,87	34,326	0	24	0	67,2	53,7	0,38	0,31
16.07.2025	-	1,999	0	36,62	34,79	0	35,871	34,318	0	24	0	67,2	53,9	0,38	0,32
17.07.2025	-	2,012	0	36,605	34,78	0	35,854	34,312	0	24	0	67,2	53,8	0,38	0,32
18.07.2025	-	2,004	0	36,597	34,775	0	35,849	34,306	0	24	0	67,2	53,8	0,38	0,31
19.07.2025	-	1,814	0	36,627	34,823	0	35,874	34,328	0	24	0	67,3	55,3	0,38	0,31
20.07.2025	-	1,795	0	36,638	34,827	0	35,886	34,333	0	24	0	67,2	55,3	0,38	0,32
Итого:	-	59,777	0	1098,004	1043,772	0	1075,478	1029,597	0	720	0	67,27	54,01	0,38	0,31

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	873,648	10355,245	10063,55	0	10127,679	9949,647	0	2791	1
20.07.2025	933,425	11453,253	11107,32	0	11203,158	10979,242	0	3511	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения