

#144365#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Благовещенская 17, Калининград
3341

Заводской номер счётчика 24217229	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	991,719	933,425	58.294	13.923

Подпись исполнителя



#143518#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3341
 Порядковый номер 10076
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 24217229
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	1,979	0	36,618	34,803	0	35,866	34,329	0	24	0	67,2	54	0,38	0,32
22.07.2025	-	2,009	0	36,615	34,803	0	35,859	34,33	0	24	0	67,4	54	0,38	0,32
23.07.2025	-	2	0	36,615	34,812	0	35,864	34,339	0	24	0	67,3	54	0,38	0,31
24.07.2025	-	2,057	0	36,62	34,792	0	35,868	34,327	0	24	0	67,3	53,6	0,37	0,31
25.07.2025	-	1,986	0	36,625	34,82	0	35,874	34,346	0	24	0	67,3	54,1	0,38	0,31
26.07.2025	-	1,777	0	36,615	34,862	0	35,861	34,362	0	24	0	67,3	55,5	0,38	0,31
27.07.2025	-	1,766	0	36,625	34,865	0	35,874	34,362	0	24	0	67,4	55,6	0,38	0,31
28.07.2025	-	1,93	0	36,625	34,833	0	35,868	34,348	0	24	0	67,4	54,6	0,38	0,31
29.07.2025	-	1,973	0	36,632	34,835	0	35,883	34,358	0	24	0	67,3	54,1	0,38	0,31
30.07.2025	-	1,999	0	36,618	34,818	0	35,868	34,344	0	24	0	67,2	53,9	0,37	0,31
31.07.2025	-	1,871	0	34,5	33,108	0,316	33,796	32,656	0,314	24	0	67	54,1	0,36	0,31
01.08.2025	-	1,871	0,046	36,272	34,63	0,005	35,519	34,14	0,005	24	0	67,6	55	0,27	0,21
02.08.2025	-	1,722	0,001	36,26	34,592	0,002	35,502	34,083	0,002	24	0	67,8	56,3	0,27	0,21
03.08.2025	-	1,73	0	36,237	34,553	0,002	35,476	34,04	0,002	24	0	68	56,4	0,27	0,21
04.08.2025	-	1,891	0	36,222	34,482	0,001	35,463	33,99	0,001	24	0	68	55,3	0,27	0,21
05.08.2025	-	1,942	0	36,195	34,45	0	35,435	33,967	0	24	0	68	54,9	0,27	0,21
06.08.2025	-	1,899	0	36,182	34,45	0	35,419	33,955	0	24	0	68,2	55,4	0,27	0,21
07.08.2025	-	1,901	0	36,14	34,417	0	35,377	33,926	0	24	0	68,2	55,3	0,27	0,21
08.08.2025	-	1,899	0	36,103	34,42	0,001	35,343	33,929	0,001	24	0	68,1	55,3	0,27	0,21
09.08.2025	-	1,747	0	37,483	35,807	0	36,711	35,287	0	24	0	67,2	55,9	0,27	0,21
10.08.2025	-	1,767	0	36,118	34,47	0	35,356	33,962	0	24	0	68,2	56,3	0,27	0,21
11.08.2025	-	1,883	0	36,103	34,445	0	35,341	33,949	0	24	0	68,2	55,4	0,27	0,21
12.08.2025	-	1,895	0	36,085	34,445	0,001	35,328	33,954	0,001	24	0	68	55,2	0,27	0,21
13.08.2025	-	1,874	0	36,08	34,447	0,001	35,323	33,955	0,001	24	0	68	55,3	0,27	0,21
14.08.2025	-	1,854	0	35,99	34,382	0	35,234	33,888	0	24	0	68,1	55,5	0,27	0,21
15.08.2025	-	1,824	0	35,915	34,305	0	35,162	33,812	0	24	0	68	55,6	0,27	0,21
16.08.2025	-	1,688	0	38,525	36,927	0	37,754	36,396	0	24	0	66,3	55,6	0,27	0,21
17.08.2025	-	1,729	0	36,04	34,45	0	35,283	33,939	0	24	0	68,1	56,4	0,27	0,21
18.08.2025	-	1,938	0	36,028	34,415	0	35,273	33,93	0	24	0	68	54,9	0,27	0,21
19.08.2025	-	1,956	0	36,005	34,417	0	35,248	33,937	0	24	0	68	54,8	0,27	0,21
20.08.2025	-	1,939	0	36	34,423	0	35,238	33,936	0	24	0	68,2	55,1	0,27	0,21
Итого:	-	58,296	0,047	1126,691	1074,278	0,329	1103,266	1059,076	0,327	744	0	67,69	55,08	0,31	0,25

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	933,425	11453,253	11107,32	0	11203,158	10979,242	0	3511	1
20.08.2025	991,719	12579,943	12181,6	0,329	12306,424	12038,319	0,326	4255	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения