

#146291#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Благовещенская 17, Калининград
3341

Заводской номер счётчика 24217229	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1050,839	991,719	59.12	14.121

Подпись исполнителя _____



#146270#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3341
Порядковый номер 10076
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 24217229
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	1,977	0	35,987	34,42	0	35,231	33,94	0	24	0	68,1	54,7	0,27	0,21
22.08.2025	-	1,939	0	35,987	34,438	0	35,229	33,952	0	24	0	68,2	55,1	0,27	0,2
23.08.2025	-	1,813	0	36,002	34,467	0	35,24	33,963	0	24	0	68,3	56	0,26	0,2
24.08.2025	-	1,807	0	35,985	34,475	0	35,224	33,97	0	24	0	68,3	56,1	0,26	0,2
25.08.2025	-	1,986	0	35,967	34,427	0	35,209	33,947	0	24	0	68,1	54,7	0,27	0,2
26.08.2025	-	2,003	0	35,96	34,438	0	35,205	33,961	0	24	0	68	54,4	0,27	0,2
27.08.2025	-	1,976	0	35,952	34,442	0,001	35,201	33,963	0,001	24	0	67,9	54,5	0,27	0,21
28.08.2025	-	1,955	0	36,035	34,493	0,08	35,291	34,018	0,079	24	0	67,4	54,3	0,3	0,24
29.08.2025	-	1,94	0,016	35,97	34,495	0	35,236	34,025	0	24	0	67	53,9	0,33	0,26
30.08.2025	-	1,773	0	35,91	34,52	0	35,175	34,033	0	24	0	67,1	55,1	0,32	0,26
31.08.2025	-	1,76	0	35,9	34,533	0	35,167	34,042	0	24	0	67,1	55,2	0,32	0,26
01.09.2025	-	1,923	0	35,89	34,51	0	35,157	34,04	0	24	0	67,1	54,1	0,32	0,26
02.09.2025	-	1,943	0	35,9	34,522	0,014	35,166	34,054	0,014	24	0	67,1	54	0,33	0,27
03.09.2025	-	1,919	0,003	35,927	34,545	0	35,19	34,073	0	24	0	67,1	54,1	0,34	0,28
04.09.2025	-	1,976	0	35,912	34,54	0	35,178	34,075	0	24	0	67,1	53,7	0,34	0,27
05.09.2025	-	1,926	0	35,91	34,557	0	35,175	34,087	0	24	0	67,2	54,1	0,34	0,28
06.09.2025	-	1,73	0	35,91	34,59	0	35,174	34,095	0	24	0	67,2	55,5	0,34	0,28
07.09.2025	-	1,729	0	35,925	34,597	0	35,187	34,102	0	24	0	67,2	55,5	0,34	0,28
08.09.2025	-	1,913	0	35,923	34,573	0	35,186	34,098	0	24	0	67,2	54,2	0,34	0,27
09.09.2025	-	1,959	0	35,912	34,577	0	35,174	34,109	0	24	0	67,2	53,9	0,34	0,27
10.09.2025	-	1,941	0	35,938	34,597	0	35,2	34,126	0	24	0	67,2	54	0,34	0,27
11.09.2025	-	1,985	0	35,938	34,628	0	35,202	34,162	0	24	0	67,1	53,7	0,34	0,27
12.09.2025	-	1,983	0	35,938	34,635	0	35,203	34,17	0	24	0	67	53,6	0,34	0,27
13.09.2025	-	1,749	0	35,952	34,68	0	35,218	34,187	0	24	0	67,1	55,3	0,34	0,28
14.09.2025	-	1,744	0	35,952	34,705	0	35,216	34,212	0	24	0	67,1	55,3	0,34	0,27
15.09.2025	-	1,959	0	35,94	34,667	0	35,206	34,201	0	24	0	67	53,8	0,34	0,28
16.09.2025	-	2,019	0	35,95	34,675	0	35,216	34,213	0	24	0	67,1	53,4	0,34	0,27
17.09.2025	-	2,007	0	35,947	34,663	0	35,211	34,199	0	24	0	67,2	53,6	0,34	0,27
18.09.2025	-	2,03	0	35,943	34,658	0,001	35,206	34,197	0,001	24	0	67,2	53,4	0,34	0,27
19.09.2025	-	1,99	0	35,908	34,638	0	35,17	34,172	0	24	0	67,2	53,7	0,34	0,28
20.09.2025	-	1,764	0	35,925	34,68	0	35,191	34,19	0	24	0	67,1	55,2	0,35	0,28
Итого:	-	59,118	0,019	1114,195	1071,385	0,096	1091,234	1056,576	0,095	744	0	67,36	54,45	0,32	0,26

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	991,719	12579,943	12181,6	0,329	12306,424	12038,319	0,326	4255	1
20.09.2025	1050,839	13694,14	13252,985	0,425	13397,661	13094,895	0,421	4999	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения