

#150886#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Благовещенская 17, Калининград
3341

Заводской номер счётчика 24217229	Показания прибора, ГДж 20.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1238,727	1050,839	187.888	44.876

Подпись исполнителя _____



#150294#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента 3341
Порядковый номер 10076
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 24217229
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	1,744	0	35,927	34,688	0	35,193	34,195	0	24	0	67,1	55,3	0,35	0,28
22.09.2025	-	1,955	0	35,923	34,663	0	35,188	34,193	0	24	0	67,2	53,9	0,34	0,28
23.09.2025	-	2,013	0	35,938	34,665	0	35,204	34,205	0	24	0	67,1	53,4	0,34	0,28
24.09.2025	-	2,003	0	35,92	34,655	0	35,185	34,191	0	24	0	67,1	53,5	0,34	0,27
25.09.2025	-	2,027	0	35,923	34,643	0	35,188	34,182	0	24	0	67,1	53,4	0,34	0,27
26.09.2025	-	2,019	0	35,917	34,632	0	35,182	34,17	0	24	0	67,1	53,4	0,34	0,27
27.09.2025	-	1,835	0	35,923	34,67	0	35,189	34,187	0	24	0	67,1	54,7	0,34	0,27
28.09.2025	-	1,837	0	35,938	34,67	0	35,2	34,187	0	24	0	67,2	54,8	0,34	0,27
29.09.2025	-	5,082	0	61,455	59,695	0	60,181	59,07	0	24	0	67,6	47,5	0,33	0,27
30.09.2025	-	7,38	0	82,283	80,35	0	80,569	79,562	0	24	0	67,7	45,9	0,33	0,27
01.10.2025	-	7,442	0	81,753	79,798	0	80,051	79,028	0	24	0	67,8	45,6	0,33	0,27
02.10.2025	-	8,152	0	88,1	85,982	0	86,253	85,157	0	24	0	68,1	45,5	0,33	0,27
03.10.2025	-	8,045	0	88,897	86,85	0	87,03	85,993	0	24	0	68,1	46	0,33	0,26
04.10.2025	-	6,808	0	80,997	79,135	0	79,32	78,318	0	24	0	67,6	47,1	0,33	0,27
05.10.2025	-	6,183	0	73,577	71,743	0	72,054	71,005	0	24	0	67,5	47	0,33	0,27
06.10.2025	-	7,222	0	79,577	77,588	0,033	77,929	76,838	0,033	24	0	67,6	45,5	0,33	0,26
07.10.2025	-	7,865	0,005	87,465	85,405	0	85,627	84,559	0	24	0	68	46,1	0,32	0,25
08.10.2025	-	8,134	0	88,332	86,32	0,054	86,472	85,477	0,053	24	0	68,2	45,8	0,31	0,25
09.10.2025	-	7,218	0,009	79,8	77,845	0	78,142	77,091	0	24	0	67,7	45,6	0,29	0,23
10.10.2025	-	7,63	0	83,21	81,143	0	81,471	80,357	0	24	0	67,9	45,5	0,29	0,23
11.10.2025	-	6,726	0	83,213	81,323	0	81,543	80,499	0	24	0	66,3	46,6	0,29	0,23
12.10.2025	-	6,917	0	81,292	79,37	0	79,603	78,552	0	24	0	67,7	46,9	0,28	0,23
13.10.2025	-	8,508	0	90,728	88,615	0,065	88,804	87,759	0,064	24	0	68,4	45,6	0,28	0,25
14.10.2025	-	9,159	0,011	95,695	93,565	0	93,65	92,672	0	24	0	68,8	45,4	0,32	0,28
15.10.2025	-	8,667	0	90,7	88,605	0	88,778	87,768	0	24	0	68,4	45,1	0,31	0,28
16.10.2025	-	8,447	0	87,85	85,713	0	85,987	84,913	0	24	0	68,4	44,9	0,25	0,28
17.10.2025	-	8,602	0	89,755	87,613	0,001	87,85	86,787	0,001	24	0	68,5	45,1	0,32	0,28
18.10.2025	-	8,86	0	98,808	96,692	0	96,688	95,698	0	24	0	68,9	47	0,33	0,28
19.10.2025	-	8,768	0	98,467	96,38	0	96,372	95,399	0	24	0	68,6	46,9	0,32	0,28
20.10.2025	-	10,641	0	111,48	109,137	0	109,037	108,041	0	24	0	69,8	46,5	0,33	0,28
Итого:	-	187,889	0,025	2190,843	2136,153	0,153	2144,94	2114,053	0,151	720	0	67,82	48,18	0,32	0,27

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	1050,839	13694,14	13252,985	0,425	13397,661	13094,895	0,421	4999	1
20.10.2025	1238,727	15884,982	15389,135	0,578	15542,601	15208,95	0,573	5719	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения