

#282598#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Калужская 4-10, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7170
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209277
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,528	-0,206	101,26	104,02	98,07	102,89	-4,82	24	0	1	85,5	47,2	38,25	0,6	0,4	-
19.02.2026	3,346	-0,188	103,59	106,22	100,54	105,1	-4,56	24	0	1	82,2	46,9	35,34	0,6	0,4	-
20.02.2026	3,43	-0,193	104,9	107,63	101,81	106,54	-4,73	24	0	1	81,9	46,1	35,8	0,6	0,4	-
21.02.2026	3,227	-0,178	103,97	106,48	101	105,35	-4,35	24	0	1	80,9	47	33,96	0,6	0,4	-
22.02.2026	3,05	-0,166	106,93	109,34	104,12	108,22	-4,1	24	0	1	77,4	46,3	31,09	0,6	0,4	-
23.02.2026	3,037	-0,16	106,82	109,19	104,1	108,14	-4,04	24	0	1	76,4	45,5	30,93	0,6	0,4	-
24.02.2026	2,961	-0,158	106,08	108,43	103,39	107,36	-3,97	24	0	1	76,2	45,8	30,36	0,6	0,4	-
25.02.2026	3,072	-0,169	105,19	107,66	102,4	106,58	-4,18	24	0	1	77,6	45,8	31,84	0,6	0,4	-
26.02.2026	3,054	-0,158	105,6	107,96	102,89	106,96	-4,07	24	0	1	75,8	44,4	31,41	0,6	0,4	-
27.02.2026	2,924	-0,141	108,91	111,12	106,3	110,07	-3,77	24	0	0	73,1	44,1	29,06	0,6	0,4	-
28.02.2026	2,815	-0,15	112,03	114,37	109,36	113,24	-3,88	24	0	1	73,3	46	27,36	0,6	0,4	-
01.03.2026	2,835	-0,143	110,09	112,34	107,48	111,24	-3,76	24	0	0	73	45	27,95	0,6	0,4	-
02.03.2026	2,851	-0,139	108,63	110,79	106,05	109,77	-3,72	24	0	0	72,4	44	28,4	0,6	0,4	-
03.03.2026	2,825	-0,14	111,49	113,72	108,9	112,67	-3,77	24	0	1	71,6	44,2	27,44	0,6	0,4	-
04.03.2026	2,793	-0,128	109,01	111,12	106,55	110,11	-3,56	24	0	0	71,1	43,4	27,66	0,6	0,4	-
05.03.2026	2,812	-0,127	108,53	110,53	106,06	109,56	-3,5	24	0	0	71	43,1	27,93	0,6	0,4	-
06.03.2026	2,828	-0,133	109,42	111,56	106,92	110,53	-3,61	24	0	0	71,7	43,8	27,92	0,6	0,4	-
07.03.2026	2,751	-0,14	112,67	114,81	110,07	113,68	-3,61	24	0	1	72	45,5	26,48	0,6	0,4	-
08.03.2026	2,711	-0,151	114,91	117,19	112,2	115,97	-3,77	24	0	0	72,6	46,8	25,73	0,6	0,4	-
09.03.2026	2,813	-0,158	116,03	118,38	113,26	117,17	-3,91	24	0	1	73	46,5	26,41	0,6	0,4	-
10.03.2026	2,89	-0,159	117,84	120,24	115,03	119,01	-3,98	24	0	1	73	46,2	26,71	0,6	0,4	-
11.03.2026	2,791	-0,162	119,31	121,68	116,47	120,39	-3,92	24	0	1	73	47,4	25,53	0,6	0,4	-
12.03.2026	2,844	-0,157	118,07	120,36	115,24	119,1	-3,86	24	0	0	73,2	46,9	26,22	0,6	0,4	-
13.03.2026	2,89	-0,154	118,58	120,8	115,76	119,58	-3,82	24	0	0	72,6	46,1	26,47	0,6	0,4	-
14.03.2026	2,698	-0,165	121,32	123,67	118,44	122,33	-3,89	24	0	0	72,6	48,2	24,35	0,6	0,4	-
15.03.2026	2,726	-0,154	118,49	120,77	115,71	119,48	-3,77	24	0	0	72,6	47,5	25,1	0,6	0,4	-
16.03.2026	2,92	-0,149	116,2	118,53	113,48	117,34	-3,86	24	0	1	72,8	45,6	27,24	0,6	0,4	-
17.03.2026	2,611	-0,13	111,4	113,36	108,91	112,25	-3,34	24	0	0	70,8	45,4	25,35	0,6	0,4	-
18.03.2026	2,955	-0,141	113,57	115,75	110,9	114,66	-3,76	24	0	1	72,6	44,4	28,14	0,6	0,4	-
Итого:	84,988	0	3220,84	3288,02	3141,41	3255,29	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,988															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	594,808	25452,59	25836,54	24822,56	25536,43
18.03.2026	679,796	28673,43	29124,56	27963,97	28791,72

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:34:47