

#147682#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Калужская 4-10, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00209277	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	163,84	147,982	15.858

Подпись исполнителя



#146888#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 7170
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209277
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,002	0,002	0,1	0,18	0,1	0,18	-0,08	24	0	1	21,4	21,9	-0,56	0,6	0,4
25.08.2025	-	0,015	0,015	1,72	1,19	1,72	1,19	0,53	24	0	1	20,4	21,6	-1,21	0,6	0,4
26.08.2025	-	0,149	0,029	16,55	15,28	16,44	15,24	1,2	24	0	1	34,4	27,4	7	0,6	0,4
27.08.2025	-	0,626	0,015	39,45	38,83	38,69	38,4	0,29	24	0	0	63,8	48	15,79	0,6	0,4
28.08.2025	-	0,533	0,039	41,88	40,95	40,92	40,33	0,59	24	0	0	69,3	57,1	12,15	0,6	0,4
29.08.2025	-	0,616	0,037	41,87	40,91	40,91	40,33	0,58	24	0	0	70,2	56	14,3	0,6	0,4
30.08.2025	-	0,626	0,042	42,1	41,03	41,14	40,45	0,69	24	0	0	70	55,8	14,22	0,6	0,4
31.08.2025	-	0,584	0,053	41,95	40,7	40,99	40,11	0,88	24	0	1	70	57,1	12,97	0,6	0,4
01.09.2025	-	0,575	0,045	42,11	41,02	41,15	40,4	0,75	24	0	0	70,3	57,5	12,81	0,6	0,4
02.09.2025	-	0,554	0,024	41,96	41,26	41	40,66	0,34	24	0	0	70,2	57,2	12,98	0,6	0,4
03.09.2025	-	0,568	0,013	41,9	41,4	40,94	40,82	0,12	24	0	0	70,1	56,5	13,66	0,6	0,4
04.09.2025	-	0,557	0,007	42,31	41,94	41,36	41,34	0,02	24	0	0	69,9	56,5	13,38	0,6	0,4
05.09.2025	-	0,544	0,005	43,9	43,7	42,94	43,03	-0,09	24	0	0	70,4	57,6	12,82	0,6	0,4
06.09.2025	-	0,522	0,004	43,84	43,66	42,88	42,96	-0,08	24	0	0	70,5	58,2	12,23	0,6	0,4
07.09.2025	-	0,501	0,007	43,74	43,54	42,78	42,83	-0,05	24	0	0	70,3	58,6	11,74	0,6	0,4
08.09.2025	-	0,526	0,001	44,13	43,95	43,17	43,28	-0,11	24	0	0	70,4	58,1	12,29	0,6	0,4
09.09.2025	-	0,511	0,004	43,81	43,65	42,85	42,95	-0,1	24	0	1	70,4	58,4	12,01	0,6	0,4
10.09.2025	-	0,53	0,005	43,92	43,72	42,96	43,03	-0,07	24	0	0	70,5	58,1	12,41	0,6	0,4
11.09.2025	-	0,488	0,004	43,84	43,66	42,88	42,96	-0,08	24	0	0	70,3	58,8	11,51	0,6	0,4
12.09.2025	-	0,537	0,006	43,73	43,51	42,77	42,84	-0,07	24	0	0	70,5	57,9	12,62	0,6	0,4
13.09.2025	-	0,52	0,009	43,56	43,32	42,6	42,63	-0,03	24	0	0	70,5	58,3	12,24	0,6	0,4
14.09.2025	-	0,503	0,006	43,3	43,12	42,34	42,42	-0,08	24	0	0	70,5	58,5	11,97	0,6	0,4
15.09.2025	-	0,513	0,003	42,36	42,15	41,4	41,49	-0,09	24	0	0	70,8	58,3	12,47	0,6	0,4
16.09.2025	-	0,585	0,006	40,86	40,55	39,9	39,95	-0,05	24	0	0	71,2	56,5	14,65	0,6	0,4
17.09.2025	-	0,589	0,006	41,82	41,59	40,86	40,98	-0,12	24	0	0	71,4	56,9	14,5	0,6	0,4
18.09.2025	-	0,558	0,003	44,92	44,79	43,96	44,06	-0,1	24	0	0	71,8	58,9	12,82	0,6	0,4
19.09.2025	-	0,589	0,007	44,79	44,62	43,84	43,9	-0,06	24	0	0	71,4	57,9	13,52	0,6	0,4
20.09.2025	-	0,637	0,006	45,3	45,13	44,34	44,41	-0,07	24	0	0	71,5	57,1	14,43	0,6	0,4
21.09.2025	-	0,594	0,006	45,28	45,11	44,32	44,38	-0,06	24	0	0	71,7	58,2	13,49	0,6	0,4
22.09.2025	-	0,627	0,005	45,46	45,28	44,5	44,56	-0,06	24	0	0	71,6	57,5	14,11	0,6	0,4
23.09.2025	-	0,579	0,008	45,51	45,31	44,55	44,59	-0,04	24	0	0	71,5	58,5	13,02	0,6	0,4
Итого:	-	15,858	0,422	1227,97	1215,05	1201,2	1196,7	4,5	744	0	-	66,04	54,03	12,01	0,6	0,4

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	147,982	8323,71	8271,84	8138,6	8164,1
23.09.2025	163,84	9551,68	9486,89	9339,8	9360,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения