

#162521#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Калужская 4-10, Калининград

13

7170

ВКТ-7

00209277

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,675	0,007	45,43	45,24	44,47	44,55	-0,08	24	0	0	71,5	56,3	15,2	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,643	0,006	45,16	44,97	44,2	44,3	-0,1	24	0	0	71,6	57	14,59	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,666	0,005	45,07	44,93	44,1	44,22	-0,12	24	0	0	71,7	56,6	15,18	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,632	0,006	44,98	44,77	44,02	44,08	-0,06	24	0	0	71,5	57,1	14,41	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,6	0,011	45,01	44,78	44,05	44,04	0,01	24	0	0	71,5	57,9	13,53	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,671	0,007	44,55	44,31	43,6	43,67	-0,07	24	0	0	71	55,6	15,45	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,739	0,003	43,93	43,71	42,97	43,11	-0,14	24	0	0	71,6	54,3	17,29	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,645	0,009	44,1	43,82	43,16	43,19	-0,03	24	0	1	70,9	56	14,96	0,6	0,4	-
02.10.2025	2,005	-0,162	103,92	106,5	101,52	105,21	-3,69	24	0	1	71,6	50,1	21,54	0,6	0,4	-
03.10.2025	2,869	-0,273	147,15	151,39	143,73	149,61	-5,88	24	0	1	72	50	21,98	0,6	0,4	-
04.10.2025	2,837	-0,202	138,13	141,24	135,01	139,67	-4,66	24	0	0	71,2	48,5	22,67	0,6	0,4	-
05.10.2025	2,719	-0,244	137,71	141,63	134,55	139,98	-5,43	24	0	1	71,7	49,5	22,18	0,6	0,4	-
06.10.2025	2,726	-0,253	133,45	137,58	130,38	135,99	-5,61	24	0	1	72	48,9	23,02	0,6	0,4	-
07.10.2025	2,657	-0,244	129,11	133,09	126,09	131,55	-5,46	24	0	1	72,3	49,1	23,17	0,6	0,4	-
08.10.2025	2,664	-0,233	125,98	129,84	123,05	128,39	-5,34	24	0	1	71,9	48,1	23,73	0,6	0,4	-
09.10.2025	2,637	-0,233	126,13	130	123,25	128,54	-5,29	24	0	1	72,2	48,8	23,46	0,6	0,4	-
10.10.2025	2,701	-0,233	126	129,88	123,11	128,44	-5,33	24	0	1	72,3	48,3	24,02	0,6	0,4	-
11.10.2025	2,685	-0,237	128,52	132,4	125,51	130,9	-5,39	24	0	1	72,3	48,8	23,5	0,6	0,4	-
12.10.2025	2,56	-0,244	127,54	131,47	124,58	129,97	-5,39	24	0	1	72,1	49,4	22,67	0,6	0,4	-
13.10.2025	2,572	-0,235	126,32	130,11	123,4	128,59	-5,19	24	0	1	72,2	49,3	22,89	0,6	0,4	-
14.10.2025	2,661	-0,23	125,27	129,05	122,39	127,63	-5,24	24	0	1	72,2	48,4	23,79	0,6	0,4	-
15.10.2025	2,652	-0,233	126,19	130,04	123,31	128,57	-5,26	24	0	1	72,3	48,8	23,56	0,6	0,4	-
16.10.2025	2,613	-0,235	126,32	130,13	123,42	128,66	-5,24	24	0	1	72,2	48,9	23,24	0,6	0,4	-
17.10.2025	2,696	-0,226	125,41	129,21	122,52	127,77	-5,25	24	0	1	72,1	48,1	24,05	0,6	0,4	-
18.10.2025	2,692	-0,228	123,07	126,82	120,19	125,46	-5,27	24	0	1	72,2	47,7	24,48	0,6	0,4	-
19.10.2025	2,648	-0,229	122,64	126,36	119,76	124,99	-5,23	24	0	1	72,2	48	24,18	0,6	0,4	-
20.10.2025	2,669	-0,219	120,85	124,56	118,06	123,23	-5,17	24	0	1	71,9	47,3	24,65	0,6	0,4	-
21.10.2025	2,686	-0,226	121,31	125,04	118,5	123,71	-5,21	24	0	1	72	47,3	24,74	0,6	0,4	-
22.10.2025	2,754	-0,235	123,75	127,7	120,87	126,31	-5,44	24	0	1	72,4	47,5	24,9	0,6	0,4	-
Итого:	60,974	0	3023	3100,57	2953,77	3064,33	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,974															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	163,84	9551,68	9486,89	9339,8	9360,8
22.10.2025	227,487	12699,13	12715,78	12415,14	12552,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 12:07:11