

#189984#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Калужская 4-10, Калининград
13
7170
ВКТ-7
00209277
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	3,331	-0,251	112,88	116,7	109,66	115,43	-5,77	24	0	1	80,8	47,9	32,87	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	3,11	-0,237	113,09	116,66	110,01	115,39	-5,38	24	0	1	78,7	48	30,61	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	3,131	-0,218	110,95	114,4	107,99	113,21	-5,22	24	0	1	78,1	46,9	31,25	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	3,043	-0,205	109,37	112,63	106,49	111,44	-4,95	24	0	1	77,3	46,6	30,71	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	3,134	-0,204	110,16	113,4	107,28	112,29	-5,01	24	0	1	76,8	45,5	31,3	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	3,088	-0,202	108,92	112,11	106,04	110,98	-4,94	24	0	1	76,9	45,7	31,21	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	3,099	-0,194	107,56	110,61	104,72	109,53	-4,81	24	0	1	76,9	45,3	31,66	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	3,014	-0,193	109,12	112,23	106,41	111,13	-4,72	24	0	1	75,9	45,6	30,32	0,6	0,4	-
02.12.2025	3,164	-0,2	107,91	111,09	105,04	109,96	-4,92	24	0	1	77,6	45,4	32,22	0,6	0,4	-
03.12.2025	2,843	-0,176	109,62	112,53	106,98	111,44	-4,46	24	0	1	73,8	45,4	28,45	0,6	0,4	-
04.12.2025	2,953	-0,176	111,39	114,34	108,75	113,3	-4,55	24	0	1	73,2	44,2	29	0,6	0,4	-
05.12.2025	2,919	-0,176	112,83	115,82	110,19	114,7	-4,51	24	0	1	73,2	44,9	28,31	0,6	0,4	-
06.12.2025	2,903	-0,181	114,29	117,29	111,61	116,11	-4,5	24	0	1	73,3	45,4	27,85	0,6	0,4	-
07.12.2025	2,844	-0,176	112,2	115,07	109,56	113,94	-4,38	24	0	1	73,1	45,4	27,76	0,6	0,4	-
08.12.2025	2,934	-0,174	113,31	116,23	110,67	115,13	-4,46	24	0	1	73,1	44,8	28,31	0,6	0,4	-
09.12.2025	2,875	-0,197	117,26	120,36	114,41	119,15	-4,74	24	0	1	73,2	46,2	27,05	0,6	0,4	-
10.12.2025	2,873	-0,198	117,73	120,88	114,85	119,65	-4,8	24	0	1	73,4	46,4	26,96	0,6	0,4	-
11.12.2025	2,858	-0,192	117,22	120,31	114,44	119,1	-4,66	24	0	1	73,1	46,3	26,83	0,6	0,4	-
12.12.2025	2,832	-0,184	115,97	118,96	113,26	117,76	-4,5	24	0	1	73	46,2	26,83	0,6	0,4	-
13.12.2025	2,822	-0,179	113,15	116,07	110,51	114,92	-4,41	24	0	1	73	45,6	27,35	0,6	0,4	-
14.12.2025	2,814	-0,184	114,57	117,58	111,89	116,37	-4,48	24	0	1	73,3	46,3	27,02	0,6	0,4	-
15.12.2025	2,615	-0,159	106,04	108,68	103,58	107,6	-4,02	23	1	1	72,4	45,4	26,99	0,6	0,4	-
16.12.2025	2,878	-0,171	110,21	113,07	107,55	111,96	-4,41	24	0	1	73,6	45,1	28,59	0,6	0,4	-
17.12.2025	3,026	-0,193	109,6	112,64	106,77	111,54	-4,77	24	0	1	76	45,6	30,36	0,6	0,4	-
18.12.2025	2,945	-0,185	109,37	112,31	106,63	111,15	-4,52	24	0	1	75,5	46	29,55	0,6	0,4	-
19.12.2025	2,835	-0,176	112,01	114,8	109,35	113,66	-4,31	24	0	1	73,3	45,5	27,74	0,6	0,4	-
20.12.2025	2,838	-0,176	114,1	117	111,46	115,82	-4,36	24	0	1	73	45,8	27,25	0,6	0,4	-
21.12.2025	2,846	-0,176	113,99	116,91	111,35	115,74	-4,39	24	0	1	73,1	45,8	27,37	0,6	0,4	-
22.12.2025	2,827	-0,177	112,7	115,63	110,06	114,47	-4,41	24	0	1	73,4	45,9	27,51	0,6	0,4	-
23.12.2025	3,044	-0,196	109,29	112,19	106,33	110,98	-4,65	24	0	1	78,2	47,5	30,68	0,6	0,4	-
Итого:	88,438	0	3356,81	3448,5	3273,84	3413,85	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	88,438															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	313,249	16371,42	16500,8	16000	16297,45
23.12.2025	401,687	19728,23	19949,3	19273,84	19711,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 13:52:24