

#207117#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Кирова 49-55, Калининград
13
6388
ВКТ-7
00257166
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,582	0,117	95,3	91,75	92,33	90,3	2,03	24	0	0	85,2	58,6	26,62	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	2,64	0,127	100,95	97,27	97,83	95,68	2,15	24	0	0	84,8	59,2	25,61	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	2,453	0,124	102,36	98,8	99,4	97,25	2,15	24	0	0	81,8	58,5	23,33	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	2,49	0,133	104,46	100,8	101,42	99,2	2,22	24	0	0	82	58,8	23,21	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	2,437	0,124	99,48	95,91	96,57	94,41	2,16	24	0	0	81,9	58	23,91	0,6	0,4	-6
29.01.2026	2,599	0,128	96,5	92,84	93,43	91,28	2,15	24	0	0	86,1	59,7	26,38	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	2,575	0,12	90,89	87,33	87,97	85,94	2,03	24	0	0	86,7	58,9	27,85	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	2,653	0,113	88,8	85,24	85,89	83,93	1,96	24	0	0	87,6	58,1	29,51	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	2,682	0,11	83,88	80,35	81,09	79,14	1,95	24	0	0	88,2	56,5	31,64	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	2,784	0,117	86,76	83,07	83,78	81,76	2,02	24	0	0	89,5	57,8	31,74	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	3,454	0,152	94,25	89,36	91,04	88,17	2,87	24	0	1	89,7	53,5	36,2	0,6	0,4	-18
04.02.2026	2,464	0,208	94,51	89,76	91,27	88,05	3,22	23	1	1	89,6	64,9	24,63	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	2,945	0,211	107,58	102,37	104,08	100,61	3,47	24	0	0	87,4	61,2	26,15	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	2,7	0,215	111,66	106,61	108,3	104,77	3,53	24	0	0	83,9	61	22,88	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	2,59	0,196	108,74	103,99	105,58	102,29	3,29	24	0	0	82	59,3	22,63	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	2,685	0,192	106,25	101,43	103,05	99,76	3,29	24	0	0	83	58,9	24,12	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	2,733	0,19	99,31	94,58	96,17	93,01	3,16	24	0	0	86,2	59,8	26,37	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	2,761	0,193	102,12	97,28	98,89	95,67	3,22	24	0	0	85,9	60	25,88	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	2,602	0,199	109,53	104,72	106,36	103,01	3,35	24	0	0	81,8	59,2	22,54	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	2,424	0,191	109,27	104,62	106,33	103	3,33	24	0	0	78,6	57,6	20,94	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	2,464	0,186	108,11	103,47	105,1	101,86	3,24	24	0	0	79,5	57,9	21,6	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	2,656	0,195	106,87	102,05	103,64	100,38	3,26	24	0	0	83,3	59,6	23,69	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	2,861	0,198	104,36	99,41	100,93	97,69	3,24	24	0	0	87,4	61,1	26,31	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	2,938	0,201	102,1	97,06	98,59	95,37	3,22	24	0	0	89,7	62	27,7	0,6	0,4	-
17.02.2026	2,863	0,204	102,4	97,38	98,98	95,67	3,31	24	0	0	88,4	61,6	26,79	0,6	0,4	-
Итого:	67,035	0	2516,44	2407,45	2438,02	2368,2	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,035															

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 599

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	564,975	29903,07	28771,91	29196,65	28364,84
17.02.2026	632,01	32419,51	31179,36	31634,67	30733,04

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.02.2026 13:38:37