

# #282597#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Кирова 49-55, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 6388  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00257166  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,679	0,204	107,4	102,48	104,11	100,73	3,38	24	0	0	84,2	60,5	23,71	0,6	0,4	-
19.02.2026	2,56	0,193	108,13	103,42	105,08	101,78	3,3	24	0	0	80,8	58,3	22,5	0,6	0,4	-
20.02.2026	2,509	0,194	109,2	104,49	106,13	102,82	3,31	24	0	0	80,4	58,6	21,75	0,6	0,4	-
21.02.2026	2,484	0,189	107,56	102,88	104,56	101,31	3,25	24	0	0	79,7	57,7	21,93	0,6	0,4	-
22.02.2026	2,326	0,186	111,41	106,85	108,55	105,27	3,28	24	0	0	76	56,3	19,72	0,6	0,4	-
23.02.2026	2,262	0,186	110,76	106,25	108,04	104,71	3,33	24	0	0	75	55,8	19,2	0,6	0,4	-
24.02.2026	2,218	0,181	109,16	104,73	106,46	103,22	3,24	24	0	0	74,6	55,5	19,12	0,6	0,4	-
25.02.2026	2,3	0,185	108,52	103,99	105,74	102,46	3,28	24	0	0	76,1	56,1	19,99	0,6	0,4	-
26.02.2026	2,246	0,183	108,23	103,76	105,56	102,28	3,28	24	0	0	74,8	55,3	19,52	0,6	0,4	-
27.02.2026	2,092	0,179	111,49	107,12	108,93	105,64	3,29	24	0	0	71,9	54,4	17,56	0,6	0,4	-
28.02.2026	2,107	0,185	115,17	110,68	112,5	109,1	3,4	24	0	0	72	55	17,03	0,6	0,4	-
01.03.2026	2,137	0,177	112,74	108,27	110,14	106,79	3,35	24	0	0	71,6	53,9	17,74	0,6	0,4	-
02.03.2026	2,11	0,186	111,97	107,47	109,4	105,99	3,41	24	0	0	71,8	54,3	17,57	0,6	0,4	-
03.03.2026	2,139	0,189	115,89	111,32	113,21	109,74	3,47	24	0	0	71,9	54,7	17,17	0,6	0,4	-
04.03.2026	2,131	0,185	112,42	107,89	109,85	106,41	3,44	24	0	0	71,8	54,1	17,7	0,6	0,4	-
05.03.2026	2,11	0,184	109,9	105,41	107,39	104	3,39	24	0	0	71,6	53,7	17,94	0,6	0,4	-
06.03.2026	2,157	0,183	110,53	105,98	107,96	104,52	3,44	24	0	0	72,2	53,9	18,23	0,6	0,4	-
07.03.2026	2,148	0,19	114,07	109,46	111,42	107,95	3,47	24	0	0	72	54,4	17,55	0,6	0,4	-
08.03.2026	2,151	0,188	117,64	113,05	114,92	111,47	3,45	24	0	0	72	55	17,04	0,6	0,4	-
09.03.2026	2,181	0,19	118,54	113,95	115,81	112,34	3,47	24	0	0	72	54,8	17,17	0,6	0,4	-
10.03.2026	2,027	0,181	109,9	105,55	107,37	104,07	3,3	24	0	0	71,9	54,8	17,16	0,6	0,4	-
11.03.2026	1,94	0,17	96,71	92,54	94,49	91,3	3,19	24	0	0	71,7	53	18,69	0,6	0,4	-
12.03.2026	1,939	0,17	95,33	91,13	93,14	89,93	3,21	24	0	0	71,8	52,9	18,95	0,6	0,4	-
13.03.2026	1,942	0,17	95,31	91,11	93,17	89,95	3,22	24	0	1	71,3	52,2	19,02	0,6	0,4	-
14.03.2026	1,935	0,174	97,65	93,4	95,46	92,16	3,3	24	0	0	71,3	52,9	18,43	0,6	0,4	-
15.03.2026	1,917	0,172	95,53	91,39	93,39	90,17	3,22	24	0	0	71,2	52,6	18,67	0,6	0,4	-
16.03.2026	1,903	0,159	92,55	88,51	90,41	87,39	3,02	24	0	0	71,5	52,2	19,28	0,6	0,4	-
17.03.2026	1,803	0,149	88,75	84,86	86,77	83,83	2,94	24	0	1	70	50,9	19,04	0,6	0,4	-
18.03.2026	1,907	0,154	87,79	83,79	85,81	82,77	3,04	24	0	0	70,7	50,3	20,41	0,6	0,4	-
Итого:	62,36	0	3090,25	2961,73	3015,77	2920,1	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,36															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	632,01	32419,51	31179,36	31634,67	30733,04
18.03.2026	694,37	35509,76	34141,09	34650,44	33653,14

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 8:52:53