

#162520#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Кирова 49-55, Калининград

13

6388

ВКТ-7

00257166

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.09.2025 | 0,433       | 0,074        | 43,19      | 41,78      | 42,23   | 41,07   | 1,16      | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 62,2      | 8,43  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 25.09.2025 | 0,44        | 0,088        | 43,29      | 41,63      | 42,32   | 40,91   | 1,41      | 24          | 0          | 1      | 70,8      | 62,5      | 8,27  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 26.09.2025 | 0,429       | 0,072        | 42,92      | 41,54      | 41,96   | 40,82   | 1,14      | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 62,4      | 8,52  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 27.09.2025 | 0,442       | 0,073        | 42,89      | 41,48      | 41,93   | 40,76   | 1,17      | 24          | 0          | 0      | 70,6      | 61,8      | 8,83  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 28.09.2025 | 0,481       | 0,072        | 42,87      | 41,44      | 41,91   | 40,73   | 1,18      | 24          | 0          | 1      | 70,6      | 60,9      | 9,7   | 0,6        | 0,4        | -              |
| 29.09.2025 | 0,425       | 0,07         | 42,32      | 40,93      | 41,37   | 40,23   | 1,14      | 24          | 0          | 1      | 70,2      | 61,7      | 8,5   | 0,6        | 0,4        | -              |
| 30.09.2025 | 0,438       | 0,07         | 41,88      | 40,49      | 40,92   | 39,77   | 1,15      | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 61,8      | 8,91  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 01.10.2025 | 0,471       | 0,077        | 46,8       | 45,33      | 45,74   | 44,52   | 1,22      | 24          | 0          | 1      | 70,3      | 61,7      | 8,58  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.10.2025 | 0,43        | 0,075        | 44,82      | 43,4       | 43,83   | 42,65   | 1,18      | 24          | 0          | 0      | 69        | 60,8      | 8,17  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.10.2025 | 0,969       | 0,145        | 68,19      | 65,19      | 66,66   | 64,18   | 2,48      | 24          | 0          | 1      | 70,4      | 58,1      | 12,34 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.10.2025 | 1,821       | 0,187        | 132,02     | 127,8      | 129,13  | 125,86  | 3,27      | 24          | 0          | 0      | 70,1      | 57,5      | 12,61 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.10.2025 | 1,782       | 0,192        | 130,02     | 125,81     | 127,1   | 123,83  | 3,27      | 24          | 0          | 0      | 70,6      | 58,1      | 12,49 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.10.2025 | 1,741       | 0,175        | 126,71     | 122,77     | 123,84  | 120,82  | 3,02      | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 58,3      | 12,59 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.10.2025 | 1,677       | 0,167        | 112,3      | 108,51     | 109,78  | 106,85  | 2,93      | 24          | 0          | 1      | 71,2      | 57,5      | 13,71 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.10.2025 | 1,222       | 0,102        | 79,56      | 77,13      | 77,8    | 75,97   | 1,83      | 24          | 0          | 1      | 70,7      | 56,4      | 14,34 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.10.2025 | 1,055       | 0,128        | 80,53      | 77,82      | 78,7    | 76,56   | 2,14      | 24          | 0          | 1      | 71        | 59,4      | 11,69 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.10.2025 | 1,538       | 0,094        | 79,99      | 77,38      | 78,16   | 76,4    | 1,76      | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 52,6      | 18,48 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.10.2025 | 1,535       | 0,093        | 81,29      | 78,71      | 79,41   | 77,69   | 1,72      | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 52,9      | 18,17 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.10.2025 | 1,533       | 0,094        | 80,81      | 78,33      | 79,02   | 77,3    | 1,72      | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 52,7      | 18,22 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.10.2025 | 1,492       | 0,083        | 77,63      | 75,22      | 75,85   | 74,25   | 1,6       | 24          | 0          | 0      | 71        | 52,5      | 18,53 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.10.2025 | 1,346       | 0,076        | 65,8       | 63,61      | 64,36   | 62,88   | 1,48      | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 51,2      | 19,73 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.10.2025 | 1,351       | 0,08         | 66,54      | 64,38      | 65,1    | 63,59   | 1,51      | 24          | 0          | 0      | 71        | 51,5      | 19,55 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.10.2025 | 1,344       | 0,079        | 66,45      | 64,26      | 65,01   | 63,48   | 1,53      | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 51,4      | 19,45 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.10.2025 | 1,34        | 0,077        | 65,63      | 63,46      | 64,18   | 62,69   | 1,49      | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 51,1      | 19,66 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.10.2025 | 1,358       | 0,078        | 64,32      | 62,15      | 62,88   | 61,42   | 1,46      | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 50,4      | 20,4  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.10.2025 | 1,358       | 0,076        | 64,14      | 61,95      | 62,7    | 61,23   | 1,47      | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 50,5      | 20,45 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.10.2025 | 1,326       | 0,074        | 63,03      | 60,82      | 61,6    | 60,11   | 1,49      | 24          | 0          | 0      | 70,6      | 50,3      | 20,31 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.10.2025 | 1,395       | 0,08         | 63,79      | 61,49      | 62,34   | 60,78   | 1,56      | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 49,7      | 21,11 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.10.2025 | 1,384       | 0,078        | 64,74      | 62,47      | 63,3    | 61,73   | 1,57      | 24          | 0          | 1      | 71,1      | 50,5      | 20,62 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.10.2025 | 1,337       | 0,075        | 63,26      | 61,14      | 61,82   | 60,37   | 1,45      | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 50,6      | 20,5  | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 33,893      | 0            | 2087,73    | 2018,42    | 2040,95 | 1989,45 | 0         | 720         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 33,893      |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.09.2025 | 336,051  | 18258,16 | 17523,52 | 17841,55 | 17281,51 |
| 23.10.2025 | 369,944  | 20345,89 | 19541,94 | 19882,5  | 19270,96 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 12:31:49