

#165895#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Кирова 49-55, Калининград

13

6388

ВКТ-7

00257166

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,291	0,061	61,45	59,5	60,01	58,78	1,23	24	0	0	71	50,6	20,43	0,6	0,4	-
25.10.2025	1,286	0,047	61,04	59,35	59,6	58,63	0,97	24	0	0	70,8	50,1	20,73	0,6	0,4	-
26.10.2025	1,294	0,064	60,6	58,56	59,18	57,86	1,32	24	0	1	70,7	50	20,72	0,6	0,4	-
27.10.2025	1,551	0,117	77,8	74,71	75,99	73,76	2,23	24	0	0	71,1	52,2	18,84	0,6	0,4	-
28.10.2025	2,117	0,247	128,47	123	125,59	121,2	4,39	24	0	0	71,1	56,2	14,86	0,6	0,4	-
29.10.2025	2,103	0,251	127,3	121,73	124,39	119,95	4,44	24	0	0	71,3	56,4	14,88	0,6	0,4	-
30.10.2025	2,068	0,241	127,39	122,1	124,51	120,27	4,24	24	0	0	71,2	56,6	14,65	0,6	0,4	-
31.10.2025	2	0,186	125,87	121,54	123,02	119,72	3,3	24	0	0	71,3	56,6	14,7	0,6	0,4	-
01.11.2025	2,015	0,183	124,25	119,87	121,39	118,1	3,29	24	0	0	71,4	56,4	15,02	0,6	0,4	-
02.11.2025	2,027	0,189	126,68	122,27	123,8	120,45	3,35	24	0	0	71,4	56,6	14,82	0,6	0,4	-
03.11.2025	2,021	0,192	130,11	125,68	127,14	123,77	3,37	24	0	0	71,5	57,1	14,35	0,6	0,4	-
04.11.2025	2,043	0,191	130,47	126,06	127,52	124,17	3,35	24	0	0	71,3	56,8	14,5	0,6	0,4	-
05.11.2025	2,03	0,195	132,24	127,82	129,21	125,84	3,37	24	0	0	71,6	57,4	14,2	0,6	0,4	-
06.11.2025	1,777	0,163	111,49	107,67	108,96	106,03	2,93	24	0	1	71,4	56,6	14,77	0,6	0,4	-
07.11.2025	1,363	0,093	61,58	59,13	60,23	58,41	1,82	24	0	1	71,4	50,3	21,06	0,6	0,4	-
08.11.2025	1,624	0,111	77,77	74,81	76,02	73,89	2,13	24	0	0	71,3	51,4	19,91	0,6	0,4	-
09.11.2025	1,646	0,104	77,04	74,19	75,32	73,29	2,03	24	0	0	71,1	50,6	20,44	0,6	0,4	-
10.11.2025	1,614	0,107	77,75	74,93	76,02	74	2,02	24	0	0	71	51,2	19,83	0,6	0,4	-
11.11.2025	1,619	0,097	77,51	74,73	75,73	73,81	1,92	24	0	0	71,2	51,1	20,07	0,6	0,4	-
12.11.2025	1,58	0,088	75,72	73,17	74,01	72,28	1,73	24	0	0	70,9	50,8	20,14	0,6	0,4	-
13.11.2025	1,565	0,093	76,43	73,86	74,75	72,94	1,81	24	0	0	70,8	51,1	19,72	0,6	0,4	-
14.11.2025	1,552	0,094	77,1	74,56	75,36	73,62	1,74	24	0	0	71,1	51,8	19,35	0,6	0,4	-
15.11.2025	1,611	0,095	74,71	72,1	73,02	71,2	1,82	24	0	0	71,6	50,8	20,77	0,6	0,4	-
16.11.2025	1,772	0,087	73,28	70,56	71,37	69,68	1,69	24	0	0	75,4	51,8	23,56	0,6	0,4	-
17.11.2025	1,66	0,097	73,51	70,84	71,77	69,95	1,82	24	0	0	73,4	51,7	21,77	0,6	0,4	-
18.11.2025	1,615	0,087	70,99	68,44	69,35	67,64	1,71	24	0	0	71,9	49,8	22,01	0,6	0,4	-
19.11.2025	1,605	0,067	71,85	69,64	70,16	68,82	1,34	24	0	0	72,6	50,8	21,86	0,6	0,4	-
20.11.2025	1,967	0,115	92,45	89,28	90,19	88,07	2,12	24	0	0	74,4	53,9	20,5	0,6	0,4	-
21.11.2025	2,153	0,139	113,89	110,23	111,14	108,63	2,51	24	0	0	73,9	55,8	18,1	0,6	0,4	-
22.11.2025	2,168	0,127	112,14	108,72	109,4	107,14	2,26	24	0	0	74,3	55,7	18,62	0,6	0,4	-
23.11.2025	2,354	0,121	111,95	108,55	108,87	106,79	2,08	24	0	0	79,1	58,6	20,45	0,6	0,4	-
Итого:	55,091	0	2920,83	2817,6	2853,02	2778,69	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,091															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	369,944	20345,89	19541,94	19882,5	19270,96
23.11.2025	425,035	23266,72	22359,54	22735,52	22049,65

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 16:00:26