

#189983#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Кирова 49-55, Калининград
13
6388
ВКТ-7
00257166
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,365	0,119	111,48	108,14	108,42	106,39	2,03	24	0	0	79,7	59	20,68	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	2,257	0,12	111,76	108,49	108,8	106,78	2,02	24	0	0	77,6	58	19,64	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	2,221	0,118	109,15	105,93	106,31	104,28	2,03	24	0	0	77	57,2	19,76	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	2,186	0,116	107,7	104,46	104,95	102,91	2,04	24	0	0	76,2	56,5	19,7	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	2,198	0,114	109,02	105,79	106,27	104,23	2,04	24	0	0	75,7	56,2	19,55	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	2,225	0,114	108,09	104,84	105,38	103,32	2,06	24	0	0	75,8	55,8	19,99	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	2,178	0,113	106,79	103,59	104,08	102,06	2,02	24	0	0	75,9	56,1	19,81	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	2,168	0,11	108,83	105,57	106,13	104,07	2,06	24	0	0	74,8	55,5	19,31	0,6	0,4	-
02.12.2025	2,224	0,12	107,11	103,76	104,35	102,21	2,14	24	0	0	76,6	56,4	20,11	0,6	0,4	-
03.12.2025	2,053	0,116	108,45	105,2	105,85	103,72	2,13	24	0	0	72,8	54,5	18,27	0,6	0,4	-
04.12.2025	2,032	0,12	111,08	107,79	108,45	106,27	2,18	24	0	0	72,3	54,7	17,6	0,6	0,4	-
05.12.2025	2,038	0,121	114	110,75	111,34	109,19	2,15	24	0	0	72,2	55	17,2	0,6	0,4	-
06.12.2025	2,023	0,119	115,19	111,92	112,49	110,34	2,15	24	0	0	72,3	55,4	16,87	0,6	0,4	-
07.12.2025	2,079	0,119	112,09	108,81	109,47	107,3	2,17	24	0	0	72,2	54,3	17,89	0,6	0,4	-
08.12.2025	2,07	0,12	115,45	112,14	112,75	110,55	2,2	24	0	0	72,1	54,9	17,24	0,6	0,4	-
09.12.2025	2,031	0,128	118,85	115,47	116,06	113,77	2,29	24	0	1	72,1	55,8	16,34	0,6	0,4	-
10.12.2025	2,001	0,121	119,86	116,62	117,05	114,9	2,15	24	0	0	72,3	56,3	16,05	0,6	0,4	-
11.12.2025	1,997	0,118	119,26	116,13	116,54	114,41	2,13	24	0	0	72	55,9	16,08	0,6	0,4	-
12.12.2025	1,996	0,12	118,34	115,16	115,63	113,46	2,17	24	0	0	72	55,8	16,19	0,6	0,4	-
13.12.2025	1,991	0,114	115,32	112,21	112,65	110,59	2,06	24	0	0	72	55,4	16,61	0,6	0,4	-
14.12.2025	2,045	0,112	116,64	113,5	113,93	111,9	2,03	24	0	0	72,2	55,3	16,92	0,6	0,4	-
15.12.2025	1,948	0,106	110,76	107,77	108,27	106,32	1,95	24	0	0	71	54	17	0,6	0,4	-
16.12.2025	2,02	0,107	112	108,94	109,38	107,4	1,98	24	0	0	72,4	55	17,44	0,6	0,4	-
17.12.2025	2,148	0,111	110,86	107,7	108,1	106,11	1,99	24	0	0	74,9	56,1	18,8	0,6	0,4	-
18.12.2025	2,105	0,111	110,75	107,57	108	106	2	24	0	0	74,7	56,3	18,42	0,6	0,4	-
19.12.2025	2,037	0,111	112,71	109,57	110,06	108,03	2,03	24	0	0	72,4	54,9	17,47	0,6	0,4	-
20.12.2025	2,024	0,115	115,12	111,97	112,48	110,38	2,1	24	0	0	72	55	16,93	0,6	0,4	-
21.12.2025	2,03	0,113	115,34	112,21	112,67	110,63	2,04	24	0	0	72,1	55	17,01	0,6	0,4	-
22.12.2025	2,023	0,115	115,12	112	112,46	110,4	2,06	24	0	0	72,3	55,4	16,94	0,6	0,4	-
23.12.2025	2,216	0,118	112,31	109,03	109,38	107,37	2,01	24	0	0	76,5	57,4	19,17	0,6	0,4	-
Итого:	62,929	0	3379,43	3283,03	3297,7	3235,29	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,929															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	425,035	23266,72	22359,54	22735,52	22049,65
23.12.2025	487,964	26646,15	25642,57	26033,22	25284,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:26:04