

#193556#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Кирова 49-55, Калининград

13

6388

ВКТ-7

00257166

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2025 | 2,507    | 0,146     | 108,57  | 104,71  | 105,36  | 102,94 | 2,42   | 24       | 0       | 0      | 82,7   | 60,4   | 22,37 | 0,6     | 0,4     | -6,3        |
| 25.12.2025 | 2,391    | 0,132     | 107,4   | 103,78  | 104,35  | 102,1  | 2,25   | 24       | 0       | 0      | 80,3   | 58,7   | 21,61 | 0,6     | 0,4     | -5,6        |
| 26.12.2025 | 2,113    | 0,117     | 113,53  | 110,25  | 110,83  | 108,68 | 2,15   | 24       | 0       | 0      | 73,4   | 55,5   | 17,95 | 0,6     | 0,4     | 4,4         |
| 27.12.2025 | 2,042    | 0,113     | 113,06  | 109,87  | 110,45  | 108,36 | 2,09   | 24       | 0       | 0      | 72     | 54,5   | 17,46 | 0,6     | 0,4     | 5,4         |
| 28.12.2025 | 2,035    | 0,115     | 109,61  | 106,47  | 107,11  | 104,99 | 2,12   | 24       | 0       | 0      | 72     | 54,1   | 17,92 | 0,6     | 0,4     | 3,8         |
| 29.12.2025 | 2,083    | 0,11      | 108,39  | 105,22  | 105,83  | 103,77 | 2,06   | 24       | 0       | 0      | 73,1   | 54,5   | 18,6  | 0,6     | 0,4     | 2,5         |
| 30.12.2025 | 2,336    | 0,121     | 108,78  | 105,38  | 105,9   | 103,77 | 2,13   | 24       | 0       | 0      | 78     | 57,1   | 20,88 | 0,6     | 0,4     | -1,1        |
| 31.12.2025 | 2,498    | 0,12      | 107,11  | 103,59  | 104,1   | 101,97 | 2,13   | 24       | 0       | 0      | 80,6   | 57,9   | 22,76 | 0,6     | 0,4     | -4,2        |
| 01.01.2026 | 2,373    | 0,124     | 108,23  | 104,73  | 105,2   | 103,05 | 2,15   | 24       | 0       | 0      | 80,2   | 58,9   | 21,29 | 0,6     | 0,4     | -5,2        |
| 02.01.2026 | 2,24     | 0,123     | 111,24  | 107,89  | 108,33  | 106,2  | 2,13   | 24       | 0       | 0      | 77,2   | 57,7   | 19,51 | 0,6     | 0,4     | 1,2         |
| 03.01.2026 | 2,261    | 0,119     | 107,86  | 104,47  | 104,98  | 102,9  | 2,08   | 24       | 0       | 0      | 77,7   | 57,4   | 20,35 | 0,6     | 0,4     | -0,6        |
| 04.01.2026 | 2,353    | 0,125     | 105,62  | 102,18  | 102,72  | 100,58 | 2,14   | 24       | 0       | 0      | 79,5   | 57,8   | 21,67 | 0,6     | 0,4     | -4          |
| 05.01.2026 | 2,389    | 0,124     | 107,24  | 103,78  | 104,23  | 102,13 | 2,1    | 24       | 0       | 0      | 80,2   | 58,5   | 21,7  | 0,6     | 0,4     | -3          |
| 06.01.2026 | 2,51     | 0,128     | 107,46  | 103,84  | 104,27  | 102,11 | 2,16   | 24       | 0       | 0      | 82,4   | 59,7   | 22,78 | 0,6     | 0,4     | -5,5        |
| 07.01.2026 | 2,585    | 0,133     | 104,6   | 100,89  | 101,39  | 99,2   | 2,19   | 24       | 0       | 0      | 84,3   | 60,2   | 24,14 | 0,6     | 0,4     | -7,8        |
| 08.01.2026 | 2,617    | 0,13      | 100,1   | 96,38   | 96,94   | 94,79  | 2,15   | 24       | 0       | 0      | 85,6   | 60     | 25,61 | 0,6     | 0,4     | -11         |
| 09.01.2026 | 2,64     | 0,134     | 101,5   | 97,74   | 98,33   | 96,1   | 2,23   | 24       | 0       | 0      | 85,5   | 60,1   | 25,41 | 0,6     | 0,4     | -9,6        |
| 10.01.2026 | 2,543    | 0,137     | 104,96  | 101,17  | 101,87  | 99,56  | 2,31   | 24       | 0       | 0      | 82,5   | 59     | 23,55 | 0,6     | 0,4     | -5,2        |
| 11.01.2026 | 2,557    | 0,158     | 105,18  | 100,98  | 102,12  | 99,4   | 2,72   | 24       | 0       | 0      | 81,8   | 58,4   | 23,45 | 0,6     | 0,4     | -5,2        |
| 12.01.2026 | 2,648    | 0,221     | 104,44  | 99,09   | 101,33  | 97,54  | 3,79   | 24       | 0       | 1      | 82,7   | 58,8   | 23,88 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 13.01.2026 | 2,729    | 0,254     | 103,26  | 97,37   | 100,03  | 95,79  | 4,24   | 24       | 0       | 1      | 84,6   | 60     | 24,67 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 14.01.2026 | 2,602    | 0,184     | 101,77  | 97,14   | 98,69   | 95,58  | 3,11   | 24       | 0       | 0      | 83,7   | 59,2   | 24,45 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 15.01.2026 | 2,378    | 0,189     | 104,79  | 100,14  | 101,92  | 98,63  | 3,29   | 24       | 0       | 0      | 78,9   | 57,5   | 21,45 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 16.01.2026 | 2,514    | 0,197     | 102,83  | 98,01   | 99,86   | 96,48  | 3,38   | 24       | 0       | 0      | 81,3   | 58,1   | 23,18 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 17.01.2026 | 2,713    | 0,211     | 102,56  | 97,38   | 99,4    | 95,81  | 3,59   | 24       | 0       | 1      | 84,2   | 59,1   | 25,1  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 18.01.2026 | 2,777    | 0,219     | 99,61   | 94,33   | 96,5    | 92,8   | 3,7    | 24       | 0       | 1      | 85,6   | 59,1   | 26,44 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 19.01.2026 | 2,757    | 0,224     | 99,76   | 94,42   | 96,53   | 92,84  | 3,69   | 24       | 0       | 1      | 86,6   | 60,4   | 26,16 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 20.01.2026 | 2,762    | 0,226     | 101,23  | 95,83   | 98,06   | 94,26  | 3,8    | 24       | 0       | 1      | 85,5   | 59,6   | 25,82 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 21.01.2026 | 2,773    | 0,237     | 102,4   | 96,92   | 99,12   | 95,24  | 3,88   | 24       | 0       | 1      | 86,6   | 61     | 25,52 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 22.01.2026 | 2,643    | 0,194     | 94,51   | 89,69   | 91,5    | 88,22  | 3,28   | 24       | 0       | 1      | 86,2   | 59,6   | 26,68 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 23.01.2026 | 2,642    | 0,125     | 99,32   | 95,7    | 96,18   | 94,11  | 2,07   | 24       | 0       | 0      | 86,1   | 60     | 26,1  | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 77,011   | 0         | 3256,92 | 3129,34 | 3163,43 | 3079,9 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 77,011   |           |         |         |         |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.12.2025 | 487,964  | 26646,15 | 25642,57 | 26033,22 | 25284,94 |
| 23.01.2026 | 564,975  | 29903,07 | 28771,91 | 29196,65 | 28364,84 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2026 15:29:22