#207116#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель	УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя	Чайковского 33-37, Калининград
Номер абонента	13
Порядковый номер	7172
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00207531
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,992	-0,017	85,43	84,53	82,76	83,6	-0,84	24	0	0	85	48,4	36,61	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	3,056	-0,023	89,46	88,69	86,68	87,66	-0,98	24	0	0	84,8	49	35,79	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	2,9	-0,022	90,91	90,28	88,24	89,27	-1,03	24	0	0	81,8	48,4	33,41	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	2,896	-0,024	93,35	92,66	90,63	91,6	-0,97	24	0	0	82	49,5	32,45	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	2,854	-0,011	88,22	87,41	85,67	86,43	-0,76	24	0	0	81,8	48,1	33,69	0,6	0,4	-6
29.01.2026	3,065	-0,01	85,94	84,89	83,22	83,93	-0,71	24	0	0	86	48,8	37,2	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	3,043	-0,006	81,28	80,11	78,67	79,29	-0,62	24	0	0	86,4	47,4	39,03	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	3,052	-0,004	79,74	78,53	77,13	77,7	-0,57	24	0	0	87,3	47,4	39,85	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	3,04	0	75,32	73,99	72,84	73,23	-0,39	24	0	0	87,8	45,8	41,92	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	3,22	-0,001	77,8	76,41	75,16	75,6	-0,44	24	0	0	89,6	46,6	43,05	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	3,265	-0,012	83,52	82,23	80,62	81,3	-0,68	24	0	0	90	49,2	40,85	0,6	0,4	-18
04.02.2026	3,305	-0,009	84,81	83,46	81,91	82,52	-0,61	24	0	0	89,9	49,2	40,64	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	3,256	-0,012	90,41	89,19	87,42	88,15	-0,73	24	0	0	87,7	50,1	37,63	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	3,129	-0,015	94,34	93,32	91,46	92,25	-0,79	24	0	0	84,2	49,6	34,6	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	2,941	-0,014	92,02	91,09	89,33	90,09	-0,76	24	0	0	82,3	49	33,29	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	2,941	-0,013	90,2	89,19	87,48	88,16	-0,68	24	0	0	83,2	49,3	33,97	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	3,048	-0,007	84,64	83,42	81,96	82,5	-0,54	24	0	0	86,3	48,9	37,45	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	3,051	-0,006	86,68	85,54	83,93	84,52	-0,59	24	0	0	86,2	49,6	36,63	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	2,914	-0,012	92,18	91,27	89,47	90,22	-0,75	24	0	0	82,2	49,3	32,93	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	2,781	-0,01	91,82	91	89,32	89,98	-0,66	24	0	0	78,9	47,4	31,46	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	2,741	-0,01	91,16	90,29	88,63	89,27	-0,64	24	0	0	79,8	48,5	31,25	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	2,981	-0,008	90,34	89,26	87,6	88,23	-0,63	24	0	0	83,5	49,2	34,38	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	3,149	-0,01	88,53	87,28	85,64	86,25	-0,61	24	0	0	87,6	50,6	37,04	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	3,249	-0,008	87,05	85,66	84,07	84,6	-0,53	24	0	0	89,9	51	38,89	0,6	0,4	-
17.02.2026	3,212	-0,004	87,09	85,71	84,17	84,68	-0,51	24	0	0	88,6	50,2	38,42	0,6	0,4	-
Итого:	76,081	0	2182,24	2155,41	2114,01	2131,03	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,081															

Общее время работы системы, ч	600
Период нормальной работы системы, ч	600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1268,622	74282,37	74519,27	72573,31	73502,89
17.02.2026	1344,703	76464,61	76674,68	74687,32	75633,92

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.02.2026 7:47:34