

#282596#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Чайковского 33-37, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7172
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207531
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 18.02.2026 | 3,027 | -0,007 | 91,04 | 89,96 | 88,25 | 88,9 | -0,65 | 24 | 0 | 0 | 84,6 | 50 | 34,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.02.2026 | 2,886 | -0,005 | 91,26 | 90,31 | 88,65 | 89,31 | -0,66 | 24 | 0 | 0 | 81,2 | 48,3 | 32,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.02.2026 | 2,816 | -0,01 | 92,55 | 91,65 | 89,9 | 90,61 | -0,71 | 24 | 0 | 0 | 80,7 | 49,1 | 31,66 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.02.2026 | 2,758 | -0,005 | 91,17 | 90,25 | 88,63 | 89,27 | -0,64 | 24 | 0 | 0 | 80 | 48,6 | 31,47 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.02.2026 | 2,625 | -0,006 | 94,45 | 93,64 | 92 | 92,61 | -0,61 | 24 | 0 | 0 | 76,5 | 47,7 | 28,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.02.2026 | 2,599 | -0,004 | 93,89 | 93,08 | 91,5 | 92,1 | -0,6 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 46,7 | 28,69 | 0,6 | 0,4 | - |
| 24.02.2026 | 2,547 | -0,005 | 92,66 | 91,83 | 90,36 | 90,88 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 75 | 46,6 | 28,39 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.02.2026 | 2,606 | -0,001 | 92,28 | 91,37 | 89,93 | 90,39 | -0,46 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 47,2 | 29,2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.02.2026 | 2,473 | -0,001 | 91,94 | 91,11 | 89,66 | 90,13 | -0,47 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 47,4 | 27,83 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.02.2026 | 2,378 | -0,001 | 94,28 | 93,56 | 92,1 | 92,6 | -0,5 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 46,2 | 26,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.02.2026 | 2,438 | -0,001 | 97,12 | 96,4 | 94,87 | 95,42 | -0,55 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 46,5 | 25,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.03.2026 | 2,434 | -0,001 | 95,33 | 94,59 | 93,14 | 93,63 | -0,49 | 24 | 0 | 0 | 72 | 45,7 | 26,36 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.03.2026 | 2,391 | 0 | 94,75 | 94,02 | 92,56 | 93,07 | -0,51 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 46,1 | 26,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.03.2026 | 2,495 | -0,002 | 101,79 | 101,1 | 99,42 | 100,05 | -0,63 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 46,8 | 25,39 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.03.2026 | 2,479 | -0,003 | 100,48 | 99,8 | 98,17 | 98,76 | -0,59 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 46,7 | 25,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.03.2026 | 2,384 | -0,004 | 95,72 | 95,03 | 93,48 | 94,06 | -0,58 | 24 | 0 | 0 | 72 | 46,2 | 25,79 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.03.2026 | 2,401 | -0,001 | 94,55 | 93,82 | 92,34 | 92,87 | -0,53 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 46,3 | 26,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.03.2026 | 2,448 | -0,003 | 97,48 | 96,75 | 95,22 | 95,8 | -0,58 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 46,4 | 25,97 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.03.2026 | 2,376 | -0,008 | 100,58 | 99,94 | 98,22 | 98,85 | -0,63 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 48 | 24,47 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.03.2026 | 2,473 | -0,006 | 101,36 | 100,69 | 98,97 | 99,64 | -0,67 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 47,1 | 25,3 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.03.2026 | 2,49 | -0,02 | 111,04 | 110,57 | 108,44 | 109,33 | -0,89 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 49 | 23,35 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.03.2026 | 2,412 | -0,024 | 114,81 | 114,42 | 112,14 | 113,07 | -0,93 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 50,4 | 21,91 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.03.2026 | 2,413 | -0,017 | 111,24 | 110,73 | 108,64 | 109,44 | -0,8 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 49,9 | 22,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.03.2026 | 2,424 | -0,011 | 110,94 | 110,4 | 108,36 | 109,12 | -0,76 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 49,1 | 22,68 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.03.2026 | 2,433 | -0,017 | 114,26 | 113,83 | 111,64 | 112,51 | -0,87 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 49,7 | 22,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.03.2026 | 2,438 | -0,02 | 111,43 | 110,99 | 108,88 | 109,74 | -0,86 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 49 | 22,77 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.03.2026 | 2,433 | -0,009 | 106,4 | 105,86 | 103,92 | 104,66 | -0,74 | 24 | 0 | 0 | 72 | 48,3 | 23,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.03.2026 | 2,222 | -0,008 | 99,64 | 99,1 | 97,41 | 98,05 | -0,64 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 47,6 | 23,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.03.2026 | 2,315 | -0,005 | 98,28 | 97,69 | 96,05 | 96,66 | -0,61 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 46,7 | 24,38 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 72,614 | 0 | 2882,72 | 2862,49 | 2812,85 | 2831,53 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 72,614 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 17.02.2026 | 1344,703 | 76464,61 | 76674,68 | 74687,32 | 75633,92 |
| 18.03.2026 | 1417,317 | 79347,33 | 79537,17 | 77500,17 | 78465,45 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:34:54