

#165894#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Чайковского 33-37, Калининград

13

7172

ВКТ-7

00207531

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.10.2025	2,444	-0,132	131,21	132,85	128,19	131,24	-3,05	24	0	0	71,6	51,4	20,26	0,6	0,4	-
23.10.2025	2,388	-0,121	128,05	129,58	125,11	127,96	-2,85	24	0	0	71,6	51,4	20,23	0,6	0,4	-
24.10.2025	2,311	-0,122	123,79	125,33	120,96	123,79	-2,83	24	0	0	71,5	51,2	20,29	0,6	0,4	-
25.10.2025	2,347	-0,114	122,68	124,16	119,9	122,65	-2,75	24	0	0	71,4	50,7	20,73	0,6	0,4	-
26.10.2025	2,342	-0,108	121,4	122,82	118,67	121,32	-2,65	24	0	0	71,2	50,4	20,83	0,6	0,4	-
27.10.2025	2,393	-0,116	121,62	123,12	118,84	121,64	-2,8	24	0	0	71,5	50,2	21,3	0,6	0,4	-
28.10.2025	2,359	-0,123	122,87	124,4	120,07	122,93	-2,86	24	0	0	71,4	50,6	20,84	0,6	0,4	-
29.10.2025	2,349	-0,113	121,54	123,03	118,77	121,54	-2,77	24	0	0	71,6	50,7	20,92	0,6	0,4	-
30.10.2025	2,337	-0,117	121,85	123,38	119,06	121,88	-2,82	24	0	0	71,5	50,7	20,8	0,6	0,4	-
31.10.2025	2,349	-0,116	120,28	121,78	117,52	120,3	-2,78	24	0	0	71,6	50,4	21,15	0,6	0,4	-
01.11.2025	2,329	-0,112	118,32	119,78	115,63	118,36	-2,73	24	0	0	71,6	50,3	21,32	0,6	0,4	-
02.11.2025	2,338	-0,114	120,42	121,89	117,64	120,39	-2,75	24	0	0	71,7	50,6	21,03	0,6	0,4	-
03.11.2025	2,357	-0,128	123,7	125,29	120,83	123,77	-2,94	24	0	0	71,8	51	20,72	0,6	0,4	-
04.11.2025	2,395	-0,121	123,88	125,42	121,03	123,91	-2,88	24	0	0	71,6	50,6	20,97	0,6	0,4	-
05.11.2025	2,396	-0,124	125,77	127,3	122,86	125,72	-2,86	24	0	0	71,9	51,2	20,67	0,6	0,4	-
06.11.2025	2,368	-0,116	125,38	126,89	122,5	125,32	-2,82	24	0	0	71,7	51,2	20,49	0,6	0,4	-
07.11.2025	2,383	-0,112	123,27	124,69	120,47	123,14	-2,67	24	0	0	71,9	51	20,88	0,6	0,4	-
08.11.2025	2,408	-0,105	120,19	121,47	117,44	120,02	-2,58	24	0	0	71,6	50,1	21,57	0,6	0,4	-
09.11.2025	2,445	-0,102	119,36	120,62	116,65	119,22	-2,57	24	0	0	71,5	49,4	22,03	0,6	0,4	-
10.11.2025	2,38	-0,105	120,65	121,99	117,92	120,52	-2,6	24	0	0	71,4	50,2	21,27	0,6	0,4	-
11.11.2025	2,394	-0,107	120,38	121,69	117,64	120,23	-2,59	24	0	0	71,6	50,2	21,41	0,6	0,4	-
12.11.2025	2,369	-0,098	118,06	119,28	115,37	117,87	-2,5	24	0	0	71,3	49,7	21,6	0,6	0,4	-
13.11.2025	2,363	-0,105	119,09	120,39	116,36	118,95	-2,59	24	0	0	71,2	49,8	21,4	0,6	0,4	-
14.11.2025	2,351	-0,108	120,25	121,59	117,51	120,13	-2,62	24	0	0	71,6	50,4	21,12	0,6	0,4	-
15.11.2025	2,412	-0,107	116,05	117,33	113,36	115,98	-2,62	24	0	0	72	49,6	22,4	0,6	0,4	-
16.11.2025	2,64	-0,104	114,05	115,1	111,17	113,7	-2,53	24	0	0	75,8	50,9	24,89	0,6	0,4	-
17.11.2025	2,52	-0,102	114,16	115,28	111,39	113,89	-2,5	24	0	0	73,9	50,2	23,7	0,6	0,4	-
18.11.2025	2,415	-0,094	110,43	111,52	107,85	110,28	-2,43	24	0	0	72,2	48,8	23,46	0,6	0,4	-
19.11.2025	2,476	-0,122	112,86	114,41	110,16	113,11	-2,95	24	0	0	73,1	49,3	23,77	0,6	0,4	-
20.11.2025	2,524	-0,113	109,57	110,93	106,85	109,62	-2,77	24	0	0	74,7	49,8	24,89	0,6	0,4	-
21.11.2025	2,517	-0,107	110,47	111,76	107,78	110,49	-2,71	24	0	0	74,1	49,5	24,57	0,6	0,4	-
22.11.2025	2,585	-0,109	108,97	110,32	106,3	109,07	-2,77	24	0	0	74,4	48,8	25,57	0,6	0,4	-
23.11.2025	2,846	-0,117	109,02	110,13	106,01	108,79	-2,78	24	0	0	79,2	51	28,15	0,6	0,4	-
Итого:	79,83	0	3939,59	3985,52	3847,81	3937,73	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,83															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

792

792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.10.2025	1024,396	64387,86	64597,38	62928,23	63694,66
23.11.2025	1104,226	68327,45	68582,9	66776,04	67632,39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 9:49:30