

#189982#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Чайковского 33-37, Калининград

13

7172

ВКТ-7

00207531

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,835	-0,101	104,41	105,31	101,52	104,03	-2,51	24	0	0	79,8	50,7	29,15	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	2,671	-0,099	102,85	103,78	100,1	102,56	-2,46	24	0	0	77,8	49,9	27,9	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	2,672	-0,084	100,79	101,52	98,14	100,37	-2,23	24	0	0	77,1	48,8	28,3	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	2,674	-0,062	99,43	99,79	96,9	98,72	-1,82	24	0	0	76,3	47,9	28,43	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	2,62	-0,058	100,41	100,61	97,86	99,53	-1,67	24	0	0	75,8	48,3	27,56	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	2,667	-0,044	99,54	99,49	97	98,44	-1,44	24	0	0	75,9	47,7	28,17	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	2,636	-0,034	98,41	98,19	95,93	97,14	-1,21	24	0	0	75,9	47,9	28,07	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	2,587	-0,025	98,78	98,41	96,31	97,38	-1,07	24	0	0	75	47,6	27,38	0,6	0,4	-
02.12.2025	2,683	-0,019	96,4	95,86	93,91	94,84	-0,93	24	0	0	76,6	47,6	29,03	0,6	0,4	-
03.12.2025	2,445	-0,014	96,7	96,29	94,44	95,29	-0,85	24	0	0	72,9	46,6	26,28	0,6	0,4	-
04.12.2025	2,421	-0,025	98,83	98,65	96,53	97,62	-1,09	24	0	0	72,4	46,8	25,58	0,6	0,4	-
05.12.2025	2,415	-0,027	101,44	101,32	99,06	100,25	-1,19	24	0	0	72,4	47,4	24,94	0,6	0,4	-
06.12.2025	2,431	-0,031	102,94	102,77	100,53	101,68	-1,15	24	0	0	72,4	47,7	24,7	0,6	0,4	-
07.12.2025	2,427	-0,025	100,13	99,94	97,81	98,89	-1,08	24	0	0	72,2	46,9	25,3	0,6	0,4	-
08.12.2025	2,401	-0,035	103,18	103,12	100,76	102,02	-1,26	24	0	0	72,3	47,9	24,41	0,6	0,4	-
09.12.2025	2,433	-0,056	106,26	106,64	103,81	105,44	-1,63	24	0	0	72,4	48,2	24,16	0,6	0,4	-
10.12.2025	2,381	-0,07	107,41	108,09	104,88	106,84	-1,96	24	0	0	72,6	49	23,6	0,6	0,4	-
11.12.2025	2,349	-0,073	106,99	107,79	104,51	106,55	-2,04	24	0	0	72,3	48,9	23,39	0,6	0,4	-
12.12.2025	2,374	-0,081	106,2	107,08	103,73	105,87	-2,14	24	0	0	72,3	48,4	23,86	0,6	0,4	-
13.12.2025	2,353	-0,076	103,45	104,26	101,05	103,13	-2,08	24	0	0	72,2	47,9	24,24	0,6	0,4	-
14.12.2025	2,421	-0,07	104,68	105,34	102,22	104,18	-1,96	24	0	0	72,5	47,9	24,58	0,6	0,4	-
15.12.2025	2,313	-0,041	99,32	99,47	97,06	98,45	-1,39	24	0	0	71,3	46,8	24,5	0,6	0,4	-
16.12.2025	2,439	-0,031	100,71	100,62	98,34	99,58	-1,24	24	0	0	72,6	47,2	25,38	0,6	0,4	-
17.12.2025	2,576	-0,03	99,99	99,75	97,5	98,67	-1,17	24	0	0	75	48	26,98	0,6	0,4	-
18.12.2025	2,605	-0,033	99,74	99,52	97,24	98,47	-1,23	24	0	0	74,9	47,5	27,38	0,6	0,4	-
19.12.2025	2,398	-0,048	101,2	101,38	98,82	100,32	-1,5	24	0	0	72,6	47,6	24,95	0,6	0,4	-
20.12.2025	2,418	-0,048	103,48	103,72	101,08	102,63	-1,55	24	0	0	72,2	47,6	24,64	0,6	0,4	-
21.12.2025	2,42	-0,059	103,72	104,19	101,31	103,07	-1,76	24	0	0	72,3	47,6	24,68	0,6	0,4	-
22.12.2025	2,41	-0,063	103,59	104,12	101,18	102,99	-1,81	24	0	0	72,5	47,9	24,64	0,6	0,4	-
Итого:	72,475	0	2950,98	2957,02	2879,53	2924,95	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,475															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	1104,226	68327,45	68582,9	66776,04	67632,39
22.12.2025	1179,327	71379,68	71641,37	69754,18	70657,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 13:37:12