

#193555#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Чайковского 33-37, Калининград

13

7172

ВКТ-7

00207531

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2025	2,626	-0,058	101,25	101,45	98,61	100,29	-1,68	24	0	0	76,5	49,1	27,45	0,6	0,4	0
24.12.2025	2,978	-0,057	98,08	97,95	95,18	96,74	-1,56	24	0	0	82,8	50,8	32,09	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	2,877	-0,026	96,65	96,02	93,9	94,92	-1,02	24	0	0	80,6	49,4	31,12	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	2,518	-0,026	101,64	101,3	99,18	100,26	-1,08	24	0	0	73,8	47,8	25,94	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	2,462	-0,016	101,38	100,98	99,04	99,91	-0,87	24	0	0	72,3	47,1	25,24	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	2,469	-0,005	98,69	98,04	96,43	97,01	-0,58	24	0	0	72,3	46,4	25,87	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	2,522	-0,005	97,51	96,81	95,18	95,83	-0,65	24	0	0	73,3	46,5	26,81	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	2,773	-0,007	97,74	96,84	95,11	95,79	-0,68	24	0	0	78,1	48,6	29,47	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	2,998	-0,01	96,36	95,35	93,62	94,29	-0,67	24	0	0	80,7	48,4	32,32	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	2,811	-0,013	97,16	96,22	94,39	95,07	-0,68	24	0	0	80,4	50,3	30,06	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	2,684	-0,01	99,51	98,69	96,87	97,56	-0,69	24	0	0	77,4	49,4	28,05	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	2,682	-0,006	96,68	95,86	94,13	94,8	-0,67	24	0	0	77,8	49	28,8	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	2,832	-0,006	94,87	93,96	92,23	92,93	-0,7	24	0	0	79,6	48,5	31,07	0,6	0,4	-4
05.01.2026	2,87	-0,01	96,36	95,45	93,62	94,36	-0,74	24	0	0	80,4	49,4	31	0,6	0,4	-3
06.01.2026	2,977	-0,013	96,53	95,53	93,69	94,39	-0,7	24	0	0	82,5	50,4	32,09	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	3,037	-0,01	93,92	92,82	91,04	91,72	-0,68	24	0	0	84,4	50,7	33,7	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	3,06	-0,009	90,1	88,96	87,25	87,91	-0,66	24	0	0	85,7	50,3	35,39	0,6	0,4	-11
09.01.2026	3,091	-0,01	91,25	90,13	88,37	89,05	-0,68	24	0	0	85,6	50,2	35,35	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	2,982	-0,009	93,55	92,54	90,79	91,48	-0,69	24	0	0	82,6	49,4	33,2	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	2,936	-0,013	93,47	92,55	90,73	91,51	-0,78	24	0	0	81,8	49,1	32,73	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	2,543	-0,015	81,03	80,27	78,6	79,33	-0,73	21	3	1	83	50,3	32,77	0,6	0,4	-
13.01.2026	3,051	-0,017	91,7	90,82	88,88	89,75	-0,87	24	0	0	84,8	50,1	34,75	0,6	0,4	-
14.01.2026	2,988	-0,019	90,75	89,96	87,99	88,94	-0,95	24	0	0	83,7	49,3	34,44	0,6	0,4	-
15.01.2026	2,758	-0,02	92,54	91,98	90,02	90,98	-0,96	24	0	0	79	47,9	31,14	0,6	0,4	-
16.01.2026	2,846	-0,02	91,3	90,65	88,68	89,66	-0,98	24	0	0	81,2	48,6	32,58	0,6	0,4	-
17.01.2026	3,028	-0,023	91,29	90,52	88,52	89,49	-0,97	24	0	0	84,2	49,5	34,72	0,6	0,4	-
18.01.2026	3,092	-0,024	88,93	88,09	86,12	87,09	-0,97	24	0	0	85,4	49	36,42	0,6	0,4	-
19.01.2026	3,102	-0,026	89,02	88,21	86,16	87,15	-0,99	24	0	0	86,6	50	36,53	0,6	0,4	-
20.01.2026	3,056	-0,026	90,05	89,33	87,23	88,27	-1,04	24	0	0	85,4	49,8	35,59	0,6	0,4	-
21.01.2026	3,116	-0,031	91,15	90,36	88,21	89,3	-1,09	24	0	0	86,6	50,6	35,92	0,6	0,4	-
22.01.2026	3,04	-0,015	84,53	83,64	81,86	82,71	-0,85	24	0	0	86	48,4	37,59	0,6	0,4	-
23.01.2026	3,116	-0,021	88,95	88,07	86,11	87,06	-0,95	24	0	0	86	49,3	36,68	0,6	0,4	-
Итого:	91,921	0	3003,94	2979,35	2917,74	2945,55	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,921															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

765

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2025	1176,701	71278,43	71539,92	69655,57	70557,34
23.01.2026	1268,622	74282,37	74519,27	72573,31	73502,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.01.2026 9:53:36