

#207115#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 20-24, Калининград
13
5853
ВКТ-7
00207555
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,078	-0,018	121,72	120,56	117,94	118,65	-0,71	24	0	0	84,9	58,5	26,41	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	3,134	-0,023	127,77	126,67	123,83	124,6	-0,77	24	0	0	84,6	59	25,63	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	2,964	-0,022	130,03	129,11	126,25	127,06	-0,81	24	0	0	81,8	58	23,81	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	3,074	-0,033	133,11	132,29	129,22	130,24	-1,02	24	0	0	81,9	57,7	24,2	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	2,904	-0,031	125,99	125,23	122,33	123,31	-0,98	24	0	0	81,7	57,5	24,13	0,6	0,4	-6
29.01.2026	3,067	-0,029	122,65	121,72	118,74	119,73	-0,99	24	0	0	85,7	59,5	26,25	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	3,102	-0,025	115,83	114,81	112,14	112,99	-0,85	24	0	0	86,2	58,2	28,03	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	3,047	-0,021	113,75	112,69	110,09	110,86	-0,77	24	0	0	87	59	28,03	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	3,059	-0,019	107,35	106,22	103,82	104,57	-0,75	24	0	0	87,5	57,7	29,82	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	3,181	-0,016	111,17	109,86	107,41	108,06	-0,65	24	0	0	89,3	59,4	29,9	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	3,364	-0,017	119,89	118,48	115,79	116,49	-0,7	24	0	0	89,7	60,4	29,32	0,6	0,4	-18
04.02.2026	3,294	-0,016	121,87	120,47	117,72	118,38	-0,66	24	0	0	89,6	61,4	28,24	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	3,341	-0,021	130,33	128,97	126,05	126,78	-0,73	24	0	0	87,6	60,8	26,79	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	3,215	-0,017	136	134,73	131,86	132,51	-0,65	24	0	0	84,1	59,5	24,6	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	3,044	-0,018	132,67	131,59	128,79	129,5	-0,71	24	0	0	82,1	58,2	23,91	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	3,093	-0,019	129,99	128,89	126,1	126,86	-0,76	24	0	0	83	58,2	24,81	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	3,125	-0,018	121,79	120,59	117,91	118,61	-0,7	24	0	0	86,1	59,3	26,79	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	3,142	-0,019	124,74	123,51	120,79	121,48	-0,69	24	0	0	86	59,7	26,29	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	3,036	-0,021	133,27	132,26	129,38	130,17	-0,79	24	0	0	82,1	58,4	23,76	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	2,862	-0,023	132,78	131,92	129,15	129,96	-0,81	24	0	0	78,8	56,4	22,46	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	2,871	-0,023	131,77	130,88	128,12	128,92	-0,8	24	0	0	79,6	56,9	22,72	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	3,009	-0,023	130,67	129,6	126,74	127,48	-0,74	24	0	0	83,3	59,3	24,02	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	3,188	-0,021	128,08	126,83	123,91	124,63	-0,72	24	0	0	87,3	61,3	26,02	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	3,275	-0,02	125,84	124,47	121,54	122,25	-0,71	24	0	0	89,6	62,3	27,23	0,6	0,4	-
17.02.2026	3,306	-0,013	125,99	124,58	121,8	122,45	-0,65	24	0	0	88,4	61	27,38	0,6	0,4	-
Итого:	77,775	0	3135,05	3106,93	3037,42	3056,54	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,775															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	778,356	69870,53	69767,7	68282,79	68613,02
17.02.2026	856,131	73005,58	72874,63	71320,21	71669,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 8:12:45