

#282595#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Чайковского 20-24, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 5853
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207555
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,1	-0,017	126,2	124,95	122,31	122,95	-0,64	24	0	0	84,4	58,8	25,6	0,6	0,4	-
19.02.2026	3,012	-0,017	132,49	131,45	128,73	129,41	-0,68	24	0	0	81,1	57,4	23,64	0,6	0,4	-
20.02.2026	2,98	-0,018	134,36	133,37	130,56	131,3	-0,74	24	0	0	80,6	57,5	23,12	0,6	0,4	-
21.02.2026	2,915	-0,022	132,17	131,22	128,48	129,25	-0,77	24	0	0	79,9	57	22,99	0,6	0,4	-
22.02.2026	2,757	-0,022	136,78	135,96	133,26	134,03	-0,77	24	0	0	76,5	55,5	20,97	0,6	0,4	-
23.02.2026	2,648	-0,025	135,66	135,01	132,23	133,11	-0,88	24	0	0	75,2	54,9	20,35	0,6	0,4	-
24.02.2026	2,587	-0,029	133,57	133,09	130,29	131,23	-0,94	24	0	0	74,6	54,4	20,21	0,6	0,4	-
25.02.2026	2,678	-0,041	132,58	132,19	129,19	130,35	-1,16	24	0	0	75,9	54,7	21,19	0,6	0,4	-
26.02.2026	2,563	-0,043	131,87	131,61	128,57	129,79	-1,22	24	0	0	74,8	54,4	20,41	0,6	0,4	-
27.02.2026	2,435	-0,047	135,13	135,11	132,02	133,36	-1,34	24	0	0	72	53	18,94	0,6	0,4	-
28.02.2026	2,445	-0,054	139,09	139,2	135,88	137,32	-1,44	24	0	0	72,1	53,5	18,55	0,6	0,4	-
01.03.2026	2,387	-0,054	136,39	136,54	133,25	134,7	-1,45	24	0	0	71,7	53,2	18,47	0,6	0,4	-
02.03.2026	2,403	-0,058	135,48	135,7	132,37	133,91	-1,54	24	0	0	71,8	53,1	18,74	0,6	0,4	-
03.03.2026	2,48	-0,067	146,13	146,44	142,78	144,45	-1,67	24	0	0	71,7	53,8	17,97	0,6	0,4	-
04.03.2026	2,479	-0,066	144,55	144,84	141,22	142,9	-1,68	24	0	0	71,6	53,5	18,16	0,6	0,4	-
05.03.2026	2,415	-0,053	137,24	137,33	134,07	135,5	-1,43	24	0	0	71,5	53	18,53	0,6	0,4	-
06.03.2026	2,413	-0,06	134,92	135,13	131,8	133,36	-1,56	24	0	0	72,2	53,2	18,91	0,6	0,4	-
07.03.2026	2,387	-0,06	139,12	139,36	135,92	137,47	-1,55	24	0	0	72	53,9	18,15	0,6	0,4	-
08.03.2026	2,395	-0,051	143,94	143,97	140,59	141,99	-1,4	24	0	0	72,1	54,5	17,55	0,6	0,4	-
09.03.2026	2,457	-0,04	145,19	144,96	141,81	142,93	-1,12	24	0	0	72	54,3	17,75	0,6	0,4	-
10.03.2026	2,489	-0,05	159,6	159,55	155,93	157,28	-1,35	24	0	0	71,8	55,4	16,39	0,6	0,4	-
11.03.2026	2,502	-0,047	165,29	165,18	161,49	162,8	-1,31	24	0	0	71,7	55,8	15,92	0,6	0,4	-
12.03.2026	2,57	-0,045	160,03	159,87	156,35	157,58	-1,23	24	0	0	72	55,1	16,85	0,6	0,4	-
13.03.2026	2,493	-0,053	159,21	159,2	155,58	156,97	-1,39	24	0	0	71,4	54,9	16,48	0,6	0,4	-
14.03.2026	2,459	-0,044	164,03	163,87	160,27	161,5	-1,23	24	0	0	71,5	55,7	15,74	0,6	0,4	-
15.03.2026	2,484	-0,05	159,94	159,9	156,29	157,62	-1,33	24	0	0	71,4	55	16,33	0,6	0,4	-
16.03.2026	2,387	-0,045	152,28	152,33	148,82	150,16	-1,34	24	0	0	71,6	55,1	16,52	0,6	0,4	-
17.03.2026	2,308	-0,04	141,79	141,73	138,64	139,85	-1,21	24	0	0	70,5	53,4	17,09	0,6	0,4	-
18.03.2026	2,394	-0,043	139,33	139,25	136,21	137,43	-1,22	24	0	0	70,7	52,7	18,02	0,6	0,4	-
Итого:	74,022	0	4134,36	4128,31	4034,91	4070,5	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,022															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	856,131	73005,58	72874,63	71320,21	71669,56
18.03.2026	930,153	77139,94	77002,94	75355,12	75740,06

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:11:20