

#162085#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 08.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 20-24, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00207555	Показания прибора, Гкал 08.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	605,028	583,596	21.432

Подпись исполнителя _____



08.10.2025
08.10.2025

Межрайонный
отдел по
Калининградской
области
Федеральной
службы
по труду и
социальному
развитию
отчет о
занятости
на 31.10.2025

#151064#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 08.10.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 5853
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207555
Номер системы 1
Отчёт сформирован 31.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0,593	-0,026	175,99	176,39	172,03	172,77	-0,74	24	0	0	70,8	67,1	3,7	0,6	0,4
25.09.2025	-	0,615	-0,029	175,12	175,6	171,22	172	-0,78	24	0	0	70,8	67	3,86	0,6	0,4
26.09.2025	-	0,581	-0,025	174,21	174,62	170,3	171,04	-0,74	24	0	0	71	67,3	3,65	0,6	0,4
27.09.2025	-	0,588	-0,019	173,85	174,22	169,98	170,65	-0,67	24	0	0	70,8	67,1	3,67	0,6	0,4
28.09.2025	-	0,609	-0,018	173,92	174,28	170,04	170,69	-0,65	24	0	0	70,8	67	3,8	0,6	0,4
29.09.2025	-	0,639	-0,037	171,62	172,12	167,8	168,66	-0,86	24	0	0	70,4	66,2	4,12	0,6	0,4
30.09.2025	-	0,635	-0,032	169,78	170,25	165,99	166,8	-0,81	24	0	0	70,9	66,8	4,1	0,6	0,4
01.10.2025	-	1,59	-0,042	219,29	219,41	214,4	215,41	-1,01	24	0	0	70,7	63	7,67	0,6	0,4
02.10.2025	-	2,597	-0,053	193,69	193,61	189,51	190,9	-1,39	24	0	0	69,1	55	14,08	0,6	0,4
03.10.2025	-	2,161	-0,011	111,94	111,42	109,42	110,03	-0,61	24	0	0	71	51	20,03	0,6	0,4
04.10.2025	-	1,898	-0,001	95,86	95,27	93,7	94,17	-0,47	24	0	0	70,2	49,7	20,47	0,6	0,4
05.10.2025	-	1,888	0	93,69	93,05	91,57	91,99	-0,42	24	0	0	70,7	49,9	20,83	0,6	0,4
06.10.2025	-	1,865	0	87,37	86,64	85,37	85,67	-0,3	24	0	0	71	49	22	0,6	0,4
07.10.2025	-	1,794	0,004	78,31	77,51	76,54	76,69	-0,15	24	0	0	71,5	48	23,51	0,6	0,4
08.10.2025	-	1,708	0	74,66	74,08	72,98	73,29	-0,31	24	0	0	71	47,4	23,62	0,6	0,4
Итого:	-	19,761	-0,289	2169,3	2168,47	2120,85	2130,76	-9,91	360	0	-	70,71	58,77	11,94	0,6	0,4

Общее время работы системы

360 час.

Период нормальной работы системы

360 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2025	583,596	58984,46	58914,55	57673,93	57925,34
08.10.2025	605,028	61228,62	61157,56	59867,96	60129,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
