

#167088#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 06.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 20-24, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00207555	Показания прибора, Гкал 06.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	649,325	612,693	36.632

Подпись исполнителя _____



с 24. 11. 25 по показаниям
ОЭДУ



#167087#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 06.12.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 5853
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207555
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 08.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	2,61	-0,007	115,44	114,49	112,29	112,8	-0,51	24	0	0	79,1	55,6	23,42	0,6	0,4
25.11.2025	-0,9	2,929	0	153,8	152,27	149,75	149,88	-0,13	24	0	0	77,5	58	19,56	0,6	0,4
26.11.2025	-0,4	2,732	-0,033	147,75	147,13	143,91	144,88	-0,97	24	0	0	76,9	57,5	19,34	0,6	0,4
27.11.2025	-1,3	2,764	-0,039	145,09	144,63	141,4	142,51	-1,11	24	0	0	76,1	56,1	19,93	0,6	0,4
28.11.2025	-0,4	2,79	-0,031	145,88	145,28	142,19	143,17	-0,98	24	0	0	75,6	55,7	19,97	0,6	0,4
29.11.2025	-0,3	2,784	-0,03	143,72	143,1	140,11	141,07	-0,96	24	0	0	75,6	55,4	20,23	0,6	0,4
30.11.2025	-0,5	2,679	-0,035	141,49	141,02	137,92	138,95	-1,03	24	0	0	75,7	55,9	19,81	0,6	0,4
01.12.2025	-	2,585	-0,062	140,93	141,02	137,43	138,99	-1,56	24	0	0	74,8	55,4	19,42	0,6	0,4
02.12.2025	-	2,592	-0,082	136,55	136,94	133,05	134,93	-1,88	24	0	0	76,5	56,2	20,23	0,6	0,4
03.12.2025	-	2,38	-0,077	136,08	136,67	132,89	134,76	-1,87	24	0	0	72,9	54,2	18,64	0,6	0,4
04.12.2025	-	2,393	-0,06	139,12	139,36	135,87	137,45	-1,58	24	0	0	72,4	54,2	18,21	0,6	0,4
05.12.2025	-	2,529	-0,038	143,04	142,76	139,69	140,83	-1,14	24	0	0	72,3	53,8	18,51	0,6	0,4
06.12.2025	-	2,459	-0,049	144,36	144,3	140,96	142,28	-1,32	24	0	0	72,4	54,5	17,93	0,6	0,4
Итого:	-1,5	34,226	-0,543	1833,25	1828,97	1787,46	1802,5	-15,04	312	0	-	75,22	55,58	19,63	0,6	0,4

Общее время работы системы 312 час.

Период нормальной работы системы 312 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	612,693	61523,35	61450,03	60155,52	60419,24
06.12.2025	649,325	63496,97	63419,2	62080,13	62360

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
