

#189981#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Чайковского 20-24, Калининград

13

5853

ВКТ-7

00207555

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,61	-0,007	115,44	114,49	112,29	112,8	-0,51	24	0	0	79,1	55,6	23,42	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	2,929	0	153,8	152,27	149,75	149,88	-0,13	24	0	0	77,5	58	19,56	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	2,732	-0,033	147,75	147,13	143,91	144,88	-0,97	24	0	0	76,9	57,5	19,34	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	2,764	-0,039	145,09	144,63	141,4	142,51	-1,11	24	0	0	76,1	56,1	19,93	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	2,79	-0,031	145,88	145,28	142,19	143,17	-0,98	24	0	0	75,6	55,7	19,97	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	2,784	-0,03	143,72	143,1	140,11	141,07	-0,96	24	0	0	75,6	55,4	20,23	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	2,679	-0,035	141,49	141,02	137,92	138,95	-1,03	24	0	0	75,7	55,9	19,81	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	2,585	-0,062	140,93	141,02	137,43	138,99	-1,56	24	0	0	74,8	55,4	19,42	0,6	0,4	-
02.12.2025	2,592	-0,082	136,55	136,94	133,05	134,93	-1,88	24	0	0	76,5	56,2	20,23	0,6	0,4	-
03.12.2025	2,38	-0,077	136,08	136,67	132,89	134,76	-1,87	24	0	0	72,9	54,2	18,64	0,6	0,4	-
04.12.2025	2,393	-0,06	139,12	139,36	135,87	137,45	-1,58	24	0	0	72,4	54,2	18,21	0,6	0,4	-
05.12.2025	2,529	-0,038	143,04	142,76	139,69	140,83	-1,14	24	0	0	72,3	53,8	18,51	0,6	0,4	-
06.12.2025	2,459	-0,049	144,36	144,3	140,96	142,28	-1,32	24	0	0	72,4	54,5	17,93	0,6	0,4	-
07.12.2025	2,406	-0,037	140,37	140,2	137,15	138,26	-1,11	24	0	0	72,2	54,3	17,94	0,6	0,4	-
08.12.2025	2,473	-0,036	144,74	144,43	141,37	142,42	-1,05	24	0	0	72,3	54,4	17,87	0,6	0,4	-
09.12.2025	2,458	-0,041	148,97	148,75	145,46	146,64	-1,18	24	0	0	72,4	55,1	17,29	0,6	0,4	-
10.12.2025	2,496	-0,048	150,24	150,09	146,71	147,96	-1,25	24	0	0	72,5	55,1	17,45	0,6	0,4	-
11.12.2025	2,437	-0,044	149,35	149,23	145,91	147,1	-1,19	24	0	0	72,3	55,2	17,12	0,6	0,4	-
12.12.2025	2,384	-0,044	148,18	148,07	144,75	145,95	-1,2	24	0	0	72,2	55,4	16,89	0,6	0,4	-
13.12.2025	2,382	-0,043	144,03	143,88	140,68	141,88	-1,2	24	0	0	72,1	54,8	17,37	0,6	0,4	-
14.12.2025	2,398	-0,039	145,58	145,36	142,15	143,28	-1,13	24	0	0	72,4	55,1	17,28	0,6	0,4	-
15.12.2025	2,339	-0,038	138,09	137,94	134,98	136,11	-1,13	24	0	0	71,2	53,5	17,75	0,6	0,4	-
16.12.2025	2,412	-0,045	140,2	140,12	136,92	138,16	-1,24	24	0	0	72,4	54,3	18,07	0,6	0,4	-
17.12.2025	2,52	-0,041	139,06	138,75	135,6	136,75	-1,15	24	0	0	74,8	55,8	19,01	0,6	0,4	-
18.12.2025	2,63	-0,036	138,77	138,33	135,3	136,39	-1,09	24	0	0	74,7	54,9	19,85	0,6	0,4	-
19.12.2025	2,468	-0,027	140,86	140,46	137,55	138,52	-0,97	24	0	0	72,5	54,2	18,29	0,6	0,4	-
20.12.2025	2,493	-0,035	143,96	143,64	140,62	141,69	-1,07	24	0	0	72,1	54	18,11	0,6	0,4	-
21.12.2025	2,499	-0,035	144,29	143,98	140,95	142,03	-1,08	24	0	0	72,2	54,1	18,11	0,6	0,4	-
22.12.2025	2,461	-0,04	143,98	143,71	140,6	141,73	-1,13	24	0	0	72,5	54,6	17,92	0,6	0,4	-
23.12.2025	2,689	-0,035	140,7	140,19	137,07	138,11	-1,04	24	0	0	76,3	56,3	20,01	0,6	0,4	-
Итого:	76,171	0	4274,62	4266,1	4171,23	4205,48	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,171															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	612,693	61523,35	61450,03	60155,52	60419,24
23.12.2025	688,864	65797,97	65716,13	64326,75	64624,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:24:27