

#193554#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 20-24, Калининград
13
5853
ВКТ-7
00207555
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	2,887	-0,056	136	135,54	131,97	133,27	-1,3	24	0	0	82,6	60,2	22,42	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	2,829	-0,041	134,21	133,65	130,43	131,54	-1,11	24	0	0	80,4	58,3	22,15	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	2,57	-0,039	141,25	140,91	137,83	138,95	-1,12	24	0	0	73,8	54,7	19,07	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	2,447	-0,034	140,75	140,42	137,49	138,51	-1,02	24	0	0	72,3	54,2	18,14	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	2,52	-0,031	136,89	136,52	133,7	134,72	-1,02	24	0	0	72,2	53	19,23	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	2,473	-0,034	135,32	135,01	132,1	133,16	-1,06	24	0	0	73,2	54,1	19,11	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	2,789	-0,031	135,69	135,07	132,07	133,06	-0,99	24	0	0	78	56,5	21,47	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	2,985	-0,023	134,51	133,61	130,73	131,57	-0,84	24	0	0	80,5	57,3	23,17	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	2,768	-0,027	135,92	135,22	132,13	133,06	-0,93	24	0	0	80,3	59	21,32	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	2,688	-0,036	139,22	138,72	135,57	136,64	-1,07	24	0	0	77,3	57,1	20,23	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	2,73	-0,024	135,23	134,58	131,69	132,56	-0,87	24	0	0	77,5	56,5	21,07	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	2,759	-0,029	132,55	131,92	128,93	129,89	-0,96	24	0	0	79,2	57,4	21,8	0,6	0,4	-4
05.01.2026	2,824	-0,054	134,45	134,13	130,71	132,05	-1,34	24	0	0	80	57,9	22,14	0,6	0,4	-3
06.01.2026	2,953	-0,057	134,95	134,56	131,01	132,37	-1,36	24	0	0	82,1	59	23,1	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	2,959	-0,048	131,18	130,62	127,21	128,43	-1,22	24	0	0	83,9	60,1	23,78	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	3,063	-0,039	125,74	124,97	121,8	122,93	-1,13	24	0	0	85,2	59,6	25,63	0,6	0,4	-11
09.01.2026	3,097	-0,026	127,8	126,71	123,81	124,62	-0,81	24	0	0	85,1	59,8	25,32	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	2,958	-0,024	130,86	129,94	127,03	127,84	-0,81	24	0	0	82,3	58,7	23,62	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	2,974	-0,035	130,81	130,07	127,05	128,07	-1,02	24	0	0	81,5	57,7	23,81	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	2,994	-0,03	129,58	128,76	125,77	126,73	-0,96	24	0	0	82,5	58,3	24,2	0,6	0,4	-
13.01.2026	2,979	-0,033	128,34	127,53	124,37	125,4	-1,03	24	0	0	84,5	60,2	24,37	0,6	0,4	-
14.01.2026	3,032	-0,04	126,81	126,06	122,97	124,09	-1,12	24	0	0	83,5	58,4	25,15	0,6	0,4	-
15.01.2026	2,836	-0,034	129,17	128,55	125,64	126,68	-1,04	24	0	0	78,9	55,9	23	0,6	0,4	-
16.01.2026	2,853	-0,05	127,17	126,75	123,56	124,83	-1,27	24	0	0	81	57,4	23,64	0,6	0,4	-
17.01.2026	2,959	-0,044	127,73	127,05	123,82	124,97	-1,15	24	0	0	84	59,6	24,39	0,6	0,4	-
18.01.2026	3,045	-0,039	124,47	123,67	120,56	121,64	-1,08	24	0	0	85,2	59,5	25,7	0,6	0,4	-
19.01.2026	3,128	-0,038	124,75	123,89	120,78	121,82	-1,04	24	0	0	86,4	60	26,35	0,6	0,4	-
20.01.2026	3,052	-0,041	126,68	125,86	122,71	123,79	-1,08	24	0	0	85,3	59,9	25,32	0,6	0,4	-
21.01.2026	3,11	-0,036	128,6	127,67	124,48	125,48	-1	24	0	0	86,4	61	25,39	0,6	0,4	-
22.01.2026	3,081	-0,024	119,7	118,61	115,9	116,69	-0,79	24	0	0	85,9	59	26,9	0,6	0,4	-
23.01.2026	3,15	-0,02	126,23	125	122,22	122,94	-0,72	24	0	0	85,9	59,8	26,07	0,6	0,4	-
Итого:	89,492	0	4072,56	4051,57	3956,04	3988,3	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	89,492															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	688,864	65797,97	65716,13	64326,75	64624,72
23.01.2026	778,356	69870,53	69767,7	68282,79	68613,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 8:38:47