

#130442#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Мира пр-т 58-60 / Леонова 2, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00272059	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	358,244	344,326	13.918

Подпись исполнителя



#130441#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272059
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,455	58,36	57,08	57,08	24	0	0	70,2	62,3	7,96	0,53	0,5
25.04.2025	-	0,468	55,58	54,38	54,38	24	0	0	70	61,4	8,62	0,53	0,5
26.04.2025	-	0,466	55,68	54,48	54,48	24	0	0	70,2	61,7	8,53	0,53	0,5
27.04.2025	-	0,47	55,79	54,59	54,59	24	0	0	70	61,3	8,66	0,54	0,5
28.04.2025	-	0,479	57,74	56,54	56,54	24	0	0	70	61,6	8,46	0,54	0,5
29.04.2025	-	0,451	58,69	57,4	57,4	24	0	0	70,2	62,4	7,87	0,54	0,5
30.04.2025	-	0,469	59,1	57,81	57,81	24	0	0	70,5	62,4	8,1	0,54	0,5
01.05.2025	-	0,466	59,92	58,58	58,58	24	0	0	70,4	62,5	7,94	0,54	0,5
02.05.2025	-	0,456	59,53	58,21	58,21	24	0	0	70,2	62,3	7,86	0,52	0,49
03.05.2025	-	0,424	53,89	52,77	52,77	24	0	1	68,8	60,8	8,04	0,53	0,5
04.05.2025	-	0,414	54,29	53,05	53,05	22	2	1	70,5	62,7	7,8	0,53	0,5
05.05.2025	-	0,428	57,45	56,22	56,22	24	0	0	70,1	62,5	7,62	0,52	0,48
06.05.2025	-	0,398	57,34	56,17	56,17	22	2	1	67,3	60,2	7,09	0,53	0,49
07.05.2025	-	0,463	53,28	52,13	52,13	23	1	1	69,4	60,5	8,9	0,53	0,49
08.05.2025	-	0,499	57,73	56,53	56,53	24	0	0	70,2	61,4	8,81	0,52	0,49
09.05.2025	-	0,509	57,64	56,44	56,44	24	0	0	70,1	61,1	9,01	0,53	0,49
10.05.2025	-	0,492	58,4	57,16	57,16	24	0	0	70,2	61,6	8,61	0,53	0,49
11.05.2025	-	0,5	57,81	56,61	56,61	24	0	0	69,8	61	8,83	0,52	0,49
12.05.2025	-	0,495	55,88	54,68	54,68	24	0	0	70,3	61,2	9,02	0,52	0,49
13.05.2025	-	0,478	54,51	53,31	53,31	24	0	0	70	61,1	8,98	0,51	0,49
14.05.2025	-	0,449	48,25	47,23	47,23	24	0	1	69,9	60,4	9,51	0,52	0,49
15.05.2025	-	0,466	50,1	49	49	24	0	0	69,3	59,8	9,48	0,52	0,5
16.05.2025	-	0,458	52,22	51,02	51,02	24	0	0	69,5	60,5	8,94	0,53	0,5
17.05.2025	-	0,46	54,52	53,32	53,32	24	0	0	70	61,3	8,65	0,53	0,5
18.05.2025	-	0,476	55,06	53,86	53,86	24	0	0	70,1	61,3	8,78	0,52	0,49
19.05.2025	-	0,441	56,24	55,04	55,04	24	0	0	69,7	61,7	8,01	0,52	0,48
20.05.2025	-	0,46	61,01	59,67	59,67	24	0	0	70,6	63	7,69	0,52	0,47
21.05.2025	-	0,469	62,39	60,95	60,95	24	0	0	70,3	62,5	7,72	0,54	0,48
22.05.2025	-	0,473	71,4	69,8	69,8	24	0	0	70,3	63,5	6,77	0,54	0,48
23.05.2025	-	0,486	71,29	69,7	69,7	24	0	0	70,1	63,1	6,99	0,54	0,48
Итого:	-	13,918	1721,09	1683,73	1683,73	715	5	-	69,94	61,64	8,31	0,53	0,49

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 715 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	344,326	20802,95	20315,12	20315,12
23.05.2025	358,244	22524,04	21998,85	21998,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения