

#133112#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Мира пр-т 58-60 / Леонова 2, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00272059	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	365,098	358,244	6.854

Подпись исполнителя



#133111#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272059
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,496	72,27	70,62	70,62	24	0	0	70,3	63,3	7,02	0,54	0,48
25.05.2025	-	0,496	73,19	71,52	71,52	24	0	0	70,2	63,3	6,93	0,55	0,48
26.05.2025	-	0,486	77,58	75,81	75,81	24	0	0	69,9	63,5	6,4	0,55	0,47
27.05.2025	-	0,49	82,72	80,95	80,95	24	0	0	69,4	63,3	6,04	0,27	0,25
28.05.2025	-	0,166	30,19	29,52	29,52	24	0	1	69,4	63,8	5,53	0,19	0,21
29.05.2025	-	0	0,01	0,01	0,01	24	0	1	24,1	31,5	-7,33	0,34	0,35
30.05.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	22,1	21	1,07	0,34	0,35
31.05.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	21,5	20,4	1,12	0,34	0,35
01.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	20,9	19,3	1,64	0,34	0,35
02.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	21,5	19,2	2,24	0,33	0,34
03.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	20,7	18,5	2,21	0,19	0,2
04.06.2025	-	0	0,01	0,01	0,01	24	0	1	20	18,8	1,1	0,12	0,13
05.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	20,4	19,5	0,92	0,13	0,14
06.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	20,1	19,1	1,06	0,13	0,14
07.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	19,9	18,8	1,18	0,13	0,14
08.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	19,9	18,6	1,24	0,12	0,14
09.06.2025	-	0	0	0	0	24	0	1	19	18	0,97	0,29	0,3
10.06.2025	-	0,093	8,62	8,48	8,48	24	0	1	56,4	46,1	10,3	0,5	0,51
11.06.2025	-	0,296	24,2	23,72	23,72	24	0	0	68	55,5	12,48	0,51	0,51
12.06.2025	-	0,279	23,75	23,27	23,27	24	0	0	68,2	56,2	11,98	0,51	0,5
13.06.2025	-	0,357	37,7	36,89	36,89	24	0	0	69,4	59,7	9,71	0,52	0,5
14.06.2025	-	0,37	47,42	46,38	46,38	24	0	0	70,3	62,3	7,99	0,52	0,5
15.06.2025	-	0,372	49,54	48,42	48,42	24	0	0	70,3	62,6	7,66	0,52	0,5
16.06.2025	-	0,366	50,53	49,4	49,4	24	0	0	70,2	62,8	7,43	0,52	0,5
17.06.2025	-	0,377	50,93	49,8	49,8	24	0	0	70,2	62,6	7,59	0,52	0,49
18.06.2025	-	0,379	51,7	50,53	50,53	24	0	0	70,2	62,7	7,5	0,52	0,5
19.06.2025	-	0,366	50,77	49,68	49,68	24	0	0	70	62,6	7,37	0,52	0,5
20.06.2025	-	0,365	51,1	49,94	49,94	24	0	0	70,2	62,9	7,31	0,52	0,5
21.06.2025	-	0,361	51,64	50,46	50,46	24	0	0	70,3	63,2	7,15	0,52	0,5
22.06.2025	-	0,378	51,38	50,23	50,23	24	0	0	70,3	62,8	7,51	0,52	0,5
23.06.2025	-	0,361	50,95	49,8	49,8	24	0	0	70,1	62,8	7,25	0,52	0,5
Итого:	-	6,854	936,2	915,44	915,44	744	0	-	50,43	45,31	5,12	0,39	0,38

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	358,244	22524,04	21998,85	21998,85
23.06.2025	365,098	23460,24	22914,29	22914,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения