

#141846#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Мира пр-т 58-60 / Леонова 2, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00272059	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	375,884	365,098	10.786

Подпись исполнителя



#141734#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 6984
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272059
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,341	51,19	50,06	50,06	24	0	0	70,2	63,4	6,83	0,52	0,5
25.06.2025	-	0,351	48,64	47,62	47,62	24	0	0	69,9	62,5	7,39	0,52	0,5
26.06.2025	-	0,352	48,92	47,87	47,87	24	0	0	70,1	62,8	7,35	0,52	0,5
27.06.2025	-	0,366	48,8	47,75	47,75	24	0	0	70,2	62,6	7,6	0,53	0,49
28.06.2025	-	0,339	43,43	42,5	42,5	21	3	1	70,2	62,3	7,93	0,52	0,5
29.06.2025	-	0,374	49,26	48,22	48,22	24	0	0	70,1	62,4	7,73	0,52	0,5
30.06.2025	-	0,368	49,28	48,23	48,23	24	0	0	70,2	62,6	7,59	0,52	0,5
01.07.2025	-	0,375	48,72	47,64	47,64	24	0	0	70	62,2	7,8	0,52	0,5
02.07.2025	-	0,367	49,8	48,7	48,7	24	0	0	70,3	62,8	7,51	0,51	0,49
03.07.2025	-	0,356	49,9	48,8	48,8	24	0	0	70,3	63	7,28	0,51	0,49
04.07.2025	-	0,381	49,62	48,57	48,57	24	0	0	70,3	62,5	7,84	0,51	0,49
05.07.2025	-	0,387	50,18	49,06	49,06	24	0	0	70,3	62,4	7,89	0,52	0,5
06.07.2025	-	0,367	50,3	49,19	49,19	24	0	0	70,3	62,8	7,45	0,52	0,5
07.07.2025	-	0,364	50,6	49,44	49,44	24	0	0	70,3	63	7,34	0,52	0,49
08.07.2025	-	0,354	51,36	50,18	50,18	24	0	0	70,4	63,3	7,1	0,52	0,5
09.07.2025	-	0,361	50,39	49,29	49,29	24	0	0	70,4	63	7,32	0,52	0,49
10.07.2025	-	0,371	50,81	49,67	49,67	24	0	0	70,2	62,8	7,44	0,51	0,49
11.07.2025	-	0,361	50,97	49,82	49,82	24	0	0	70	62,8	7,23	0,51	0,49
12.07.2025	-	0,371	51,15	49,99	49,99	24	0	0	70,3	62,9	7,42	0,51	0,49
13.07.2025	-	0,369	51,48	50,31	50,31	24	0	0	70,3	63	7,34	0,51	0,49
14.07.2025	-	0,35	51,15	50	50	24	0	0	70,2	63,3	6,98	0,51	0,48
15.07.2025	-	0,353	51,4	50,23	50,23	24	0	0	70,2	63,2	7,01	0,5	0,48
16.07.2025	-	0,347	47,23	46,18	46,18	24	0	0	70,1	62,6	7,53	0,51	0,5
17.07.2025	-	0,355	48,71	47,68	47,68	24	0	0	70,2	62,7	7,44	0,51	0,5
18.07.2025	-	0,342	45,78	44,79	44,79	23	1	1	70	62,4	7,63	0,51	0,5
19.07.2025	-	0,367	46,54	45,56	45,56	24	0	0	70,1	62,1	8,02	0,51	0,5
20.07.2025	-	0,358	47,6	46,56	46,56	24	0	0	70,2	62,6	7,68	0,51	0,5
21.07.2025	-	0,354	47,89	46,85	46,85	24	0	0	70,3	62,7	7,63	0,52	0,5
22.07.2025	-	0,338	48,29	47,23	47,23	24	0	0	70	62,9	7,15	0,51	0,49
23.07.2025	-	0,347	49,69	48,56	48,56	24	0	0	70,3	63,1	7,16	0,51	0,49
Итого:	-	10,786	1479,08	1446,55	1446,55	716	4	-	70,2	62,76	7,45	0,51	0,49

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 716 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.06.2025	365,098	23460,24	22914,29	22914,29
23.07.2025	375,884	24939,32	24360,84	24360,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения