

#148390#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Мира пр-т 58-60 / Леонова 2, Калининград
13
6984
ВКТ-7
00272059
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,379	40,49	39,61	39,61	24	0	0	69,8	60,2	9,57	0,49	0,49	-
25.08.2025	0,373	37,55	36,79	36,79	24	0	0	68,6	58,5	10,15	0,49	0,48	-
26.08.2025	0,2	33,11	32,65	32,65	23	1	1	52,8	46,7	6,12	0,6	0,4	-
27.08.2025	0	0	0	0	0	24	1	66,3	60,2	6,12	0,57	0,44	-
28.08.2025	0,123	20,05	19,57	19,57	8	16	1	71	64,7	6,32	0,53	0,5	-
29.08.2025	0,385	62,26	60,82	60,82	24	0	0	71,1	64,7	6,37	0,53	0,5	-
30.08.2025	0,368	60,28	58,9	58,9	23	1	1	70,3	64,1	6,24	0,53	0,5	-
31.08.2025	0,403	62,58	61,14	61,14	24	0	0	70,4	63,8	6,59	0,53	0,5	-
01.09.2025	0,404	60,95	59,57	59,57	24	0	0	70,6	63,8	6,78	0,53	0,5	-
02.09.2025	0,399	60,87	59,46	59,46	24	0	0	70,4	63,7	6,69	0,53	0,5	-
03.09.2025	0,389	60,51	59,1	59,1	24	0	0	70,3	63,8	6,55	0,53	0,5	-
04.09.2025	0,418	60,59	59,23	59,23	24	0	0	70,2	63,1	7,07	0,54	0,5	-
05.09.2025	0,454	66,44	65	65	24	0	0	70,7	63,7	6,98	0,55	0,5	-
06.09.2025	0,456	66,73	65,29	65,29	24	0	0	70,7	63,8	6,94	0,55	0,5	-
07.09.2025	0,437	66,5	65,06	65,06	24	0	0	70,5	63,8	6,73	0,55	0,49	-
08.09.2025	0,446	70,47	68,9	68,9	24	0	0	70,6	64,1	6,48	0,55	0,5	-
09.09.2025	0,451	66,27	64,82	64,82	24	0	0	70,7	63,8	6,94	0,54	0,5	-
10.09.2025	0,453	65,83	64,39	64,39	24	0	0	70,8	63,8	7,01	0,54	0,5	-
11.09.2025	0,446	66,24	64,8	64,8	24	0	0	70,4	63,5	6,86	0,54	0,5	-
12.09.2025	0,452	65,99	64,55	64,55	24	0	0	70,7	63,7	6,99	0,55	0,5	-
13.09.2025	0,461	66,53	65,09	65,09	24	0	0	70,7	63,6	7,04	0,55	0,5	-
14.09.2025	0,454	66,34	64,9	64,9	24	0	0	70,6	63,6	6,98	0,54	0,51	-
15.09.2025	0,447	60,06	58,72	58,72	24	0	0	71	63,3	7,62	0,54	0,52	-
16.09.2025	0,406	48,88	47,78	47,78	24	0	0	71,4	62,9	8,48	0,53	0,52	-
17.09.2025	0,413	48,65	47,59	47,59	24	0	0	71,6	62,9	8,72	0,55	0,51	-
18.09.2025	0,477	62,89	61,38	61,38	24	0	0	71,9	64,1	7,75	0,55	0,5	-
19.09.2025	0,468	66,09	64,55	64,55	24	0	0	71,6	64,4	7,23	0,55	0,51	-
20.09.2025	0,452	65,73	64,29	64,29	24	0	0	71,7	64,8	6,97	0,55	0,51	-
21.09.2025	0,46	66,21	64,76	64,76	24	0	0	71,9	64,8	7,09	0,55	0,51	-
22.09.2025	0,468	66	64,51	64,51	24	0	0	71,8	64,6	7,23	0,55	0,51	-
23.09.2025	0,467	65,17	63,72	63,72	24	0	0	71,7	64,4	7,3	0,55	0,51	-
Итого:	12,409	1776,26	1736,94	1736,94	702	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,409												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

702

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	387,29	26656,08	26038,92	26038,92
23.09.2025	399,699	28432,34	27775,86	27775,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 9:31:43