

#162518#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Мира пр-т 58-60 / Леонова 2, Калининград
13
6984
ВКТ-7
00272059
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,47	64,84	63,4	63,4	24	0	0	71,7	64,3	7,38	0,55	0,51	-
25.09.2025	0,492	64,35	62,91	62,91	24	0	0	71,7	63,9	7,81	0,55	0,51	-
26.09.2025	0,479	63,92	62,47	62,47	24	0	0	71,9	64,2	7,64	0,55	0,51	-
27.09.2025	0,468	64,12	62,68	62,68	24	0	0	71,6	64,1	7,45	0,55	0,51	-
28.09.2025	0,469	64,48	63,04	63,04	24	0	0	71,6	64,2	7,4	0,55	0,51	-
29.09.2025	0,46	62,6	61,18	61,18	24	0	0	71,2	63,7	7,55	0,55	0,51	-
30.09.2025	0,478	60,47	59,08	59,08	24	0	0	71,7	63,7	8,08	0,4	0,34	-
01.10.2025	0,417	66,29	64,86	64,86	24	0	1	68,1	61,7	6,4	0,41	0,27	-
02.10.2025	1,229	105,94	103,61	103,61	24	0	0	70	58,2	11,84	0,46	0,31	-
03.10.2025	1,716	110,09	107,69	107,69	24	0	0	69,6	53,6	15,93	0,47	0,32	-
04.10.2025	1,705	109,47	107,09	107,09	24	0	0	69,7	53,8	15,89	0,47	0,32	-
05.10.2025	1,664	109,9	107,5	107,5	24	0	0	69,5	54	15,46	0,46	0,32	-
06.10.2025	1,637	106,38	104,02	104,02	24	0	0	69,8	54,1	15,73	0,44	0,32	-
07.10.2025	1,59	100,78	98,56	98,56	24	0	0	69,9	53,7	16,16	0,43	0,32	-
08.10.2025	1,584	97,69	95,53	95,53	24	0	0	69,6	53,1	16,55	0,43	0,32	-
09.10.2025	1,541	98,02	95,91	95,91	24	0	0	69,1	53	16,04	0,43	0,31	-
10.10.2025	1,543	97,22	95,09	95,09	24	0	0	69,5	53,3	16,23	0,43	0,31	-
11.10.2025	1,551	98,82	96,66	96,66	24	0	0	69,9	53,8	16,04	0,43	0,31	-
12.10.2025	1,554	98,22	96,06	96,06	24	0	0	69,8	53,6	16,16	0,43	0,32	-
13.10.2025	1,542	98,82	96,69	96,69	24	0	0	69,3	53,4	15,91	0,45	0,32	-
14.10.2025	1,599	103,05	100,8	100,8	24	0	0	69,6	53,7	15,86	0,47	0,33	-
15.10.2025	1,653	108,14	105,76	105,76	24	0	0	70	54,4	15,6	0,47	0,33	-
16.10.2025	1,636	109,8	107,4	107,4	24	0	0	70	54,8	15,22	0,47	0,33	-
17.10.2025	1,632	109,61	107,21	107,21	24	0	0	70	54,7	15,22	0,47	0,33	-
18.10.2025	1,617	107,04	104,73	104,73	24	0	0	69,3	53,9	15,42	0,47	0,33	-
19.10.2025	1,64	107,62	105,23	105,23	24	0	0	69,6	54,1	15,56	0,44	0,32	-
20.10.2025	1,665	102,21	99,94	99,94	24	0	0	70,7	54	16,65	0,46	0,33	-
21.10.2025	1,655	103,97	101,69	101,69	24	0	0	70,1	53,8	16,27	0,47	0,33	-
22.10.2025	1,652	107,82	105,45	105,45	24	0	0	70	54,3	15,65	0,48	0,33	-
23.10.2025	1,677	110,38	107,88	107,88	24	0	0	70,9	55,4	15,55	0,47	0,33	-
Итого:	39,015	2812,06	2750,12	2750,12	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,015												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	399,699	28432,34	27775,86	27775,86
23.10.2025	438,714	31244,4	30525,98	30525,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 12:20:15